



HZSJX009KWIV



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

územní odbor Žďár nad Sázavou

Jamská 4, Žďár nad Sázavou 591 01



Č. j.: HSJI- 2165-3/ZR-2025
Záměr: Z/2025/103842
Počet stran: 3
Počet příloh: 0

Adresát:
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

Vyřizuje za PO: nprap. Marta Rybová
Tel.: 950 291 108
E-mail: marta.rybova1@hzscr.cz

Vyřizuje za OOB: kpt. Ing. Miloslav Černý
Tel.: 950 291 115
E-mail: miloslav.cerny1@hzscr.cz

Datum: 12. 6. 2025

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Horácké muzeum NMnM - úpravy zázemí

Místo stavby:

Vratislavovo náměstí 114, 592 31 Nové Město na Moravě
k. ú.: Nové Město na Moravě, parc. č. 579, 634

Stavebník:

Město Nové Město na Moravě, IČO 00294900
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená dokumentace:

dokumentace pro povolení stavby
vypracoval: Ing.arch. František Brychta, ČKA 04 382
datum: 04/2025

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS VYS“) obdržel dne 6. 6. 2025 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS VYS k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

HZS VYS posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy/stavby: Horácké muzeum
- zastavěná plocha budovy:405 m², ▪ výška stavby: 9 m,
- počet nadzemních podlaží: 3, ▪ počet podzemních podlaží: 1,
- počet osob navržených v budově: 140, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 0,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: druhá třída využití,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Dílčí stanovisko na úseku požární ochrany

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Požárně bezpečnostní řešení:

název: Horácké muzeum NMnM - úpravy zázemí
vypracoval: Ing. Jan Zíka, ČKAIT 0202200
datum: 05/2025

Popis stavby: Budou provedeny menší stavební úpravy spočívající především v menších dispozičních změnách a přístavbě sociálního zázemí ke stávajícímu schodišti v 1. NP. Objekt má dvě nadzemní podlaží, využívaný půdní prostor a jedno podzemní podlaží. Nově jsou vytvořeny samostatné požární úseky - hlavní část objektu muzea a schodišťový prostor se zázemím (ČCHÚC). Bude osazen nově požární uzávěr mezi 1. NP a schodištěm - EW 30 DP3-C. Okno do dvora v přízemí bude ve fixním provedení EI 30 DP1. Dveře na únikových cestách na volné prostranství (vstupní dveře do objektu a dveře do schodiště) budou osazeny panikovou klikou. Únikové cesty budou vybaveny nouzovým osvětlením. V 1. NP a 2. NP bude osazen hadicový systém s tvarově stálou hadicí dl. 30 m, min. statický přetlak bude 0,20 MPa. Bude osazeno celkem 8 kusů PHP. Vnější požární voda je zajištěna z nadzemního hydrantu ve

vzdálenosti do 150 m od objektu. Ve všech prostorech (mimo prostorů bez požárního rizika) budou instalovány hlásiče požáru napojené na elektrický zabezpečovací systém.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS VYS k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru a podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“) posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva předložené dokumentace.

v rozsahu výše uvedených podkladů lze konstatovat, že stavbou nejsou ohroženy chráněné zájmy ochrany obyvatelstva z pohledu § 2 písm. e) zákona o integrovaném záchranném systému a posouzená projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Závěr

HZS VYS na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

plk. Ing. Vladimír Sobotka
ředitel ÚO
úřední osoba