



## Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

k veřejné zakázce „**Stavební úpravy objektu DPS na ul. Žďárská- 2.etapa**“

### Dotaz:

na základě žádosti zadavatele zveřejňuje dodatečné informace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, si tímto dovoluujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. **Stavební úpravy objektu DPS na ul. Žďárská - 2.etapa**

Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky oceněné měrnou jednotkou „soubor“ (viz zejména položky . [seznam níže]). Uvedené položky postrádají bližší specifikaci jejich věcného rozsahu a konkrétního obsahu plnění, které má být jejich prostřednictvím oceněno.

Za stávajícího stavu zadávací dokumentace není jednoznačně určeno, jaké konkrétní práce, dodávky a související činnosti mají být do těchto položek zahrnuty, resp. zda zahrnují i vedlejší a související náklady (např. dopravu, montáž, zkoušky, revize, dokumentaci skutečného provedení apod., přesný a podrobný popis).

S ohledem na zásadu transparentnosti a rovného zacházení žádáme zadavatele o jednoznačné vymezení rozsahu plnění u výše uvedených položek, případně o odpovídající úpravu či doplnění zadávací dokumentace tak, aby bylo umožněno jejich jednotné a porovnatelné ocenění všemi účastníky zadávacího řízení.

Seznam položek 44	K	NMNM001	Výtažná zkouška kotev (zkouška únosnosti kotvení)	soubor	1,000
45	K	nmnm002	Odrhová zkouška (zkouška přídržnosti)	soubor	1,000

### Odpověď zadavatele:

44 K NMNM001 Výtažná zkouška kotev (zkouška únosnosti kotvení) - **celkem 15 zkoušek**

45 K nmnm002 Odrhová zkouška (zkouška přídržnosti) - **celkem 8 zkoušek**

53 K 619991011.R Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků - **124,45 m<sup>2</sup>**

87 K 741A3002.R Bleskosvod a uzemnění pro bytový dům nebo administrativní budovu - **24,8 m**

88 K 741A3003.R Demontáž bleskosvodu a uzemnění pro bytový dům nebo administrativní budovu - **24,8 m**

89 K 741A3004.R Přesun čidla (**demontáž, zpětná montáž**) - **1 ks**

90 K 741A3005.R Přesun přisazeného venkovního svítidla **(kruhové průměr 20 cm, demontáž, zpětná montáž) - 2 ks**

130 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým -

**(ocelová trubka průměr 110 mm - ks 7, ocelová vzpěra 50/50 mm - dl.3m - 14 ks)**

131 K 783301311 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným -

**(ocelová trubka průměr 110 mm - ks 7, ocelová vzpěra 50/50 mm - dl.3m - 14 ks)**

132 K 783314201 Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

**(ocelová trubka průměr 110 mm - ks 7, ocelová vzpěra 50/50 mm - dl.3m - 14 ks)**

133 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní -

**(ocelová trubka průměr 110 mm - ks 7, ocelová vzpěra 50/50 mm - dl.3m - 14 ks)**

3.3.2026

Mgr. Daniela Krejčí  
admin.