

POZNÁMKA :

PRO ROZVOD TEPLÉ A STUDENÉ VODY V OBJEKTU BUDE POUŽITO PLASTOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ WAVIN EKOPLASTIK PPR PN 16 SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM.
VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ S TLOUŠŤKOU STĚNY min. 10 mm (VIZ TECH. ZPRÁVA).
POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAŽE BUDE ULOŽENO V TEPELNÉ IZOLAČNÍ VRSTVĚ A OBSYPÁNO PERLITEM.

ROHOVÝ VENTIL PRO PŘIPOJENÍ NÁDRŽKY WC JE JIŽ SOUČÁSTÍ DODÁVKY MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO WC.
STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE BUDOU PŘIPOJENY POMOCÍ ROHOVÝCH VENTILŮ.

PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY BUDOU SLOUŽIT DVA ELEKTRICKÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE. OHŘÍVAČ O OBJEMU 15 l BUDE SLOUŽIT PRO DŘEZ A UMÝVADLO NA "WC ŽENY", BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ O OBJEMU 5 l BUDE SLOUŽIT PRO UMÝVADLO NA "WC MUŽI". K BEZTLAKOVÉMU OHŘÍVAČI BUDE POUŽITA BATERIE PRO BEZTLAKOVÉ OHŘÍVAČE.

POTRUBÍ NOVÉHO ROZVODU STUDENÉ VODY BUDE NAPOJENO NA POTRUBÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU. ČÁST STÁVAJÍCÍHO ROZVODU OD MÍSTA NAPOJENÍ NOVÉHO POTRUBÍ SMĚREM KE SPOTŘEBÍČŮM BUDE DEMONTOVÁNA.


LEGENDA :

--- STUDENÁ VODA – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
--- STUDENÁ VODA – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ – BUDE DEMONTOVÁNO
--- STUDENÁ VODA – NOVÉ POTRUBÍ
--- TEPLÁ VODA – NOVÉ POTRUBÍ

WC SOUČÁSTÍ MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO WC JE ROHOVÝ VENTIL
P PISOÁR S TEPLOTNÍM SPLACHOVAČEM TYP AUP 15 FIRMY AZP – VIZ VNITŘNÍ KANALIZACE
U1 UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE RAF POLAR PL26, obj. č. PL26
U2 UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ NÍZKOTLAKÁ BATERIE RAF N321 S, obj. č. N321 S
DD DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE RAF K535, obj. č. K535

E01 ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY DZ DRAŽICE TO 15 IN
E02 ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY DZ DRAŽICE BTO 5 IN

VR VENTIL ROHOVÝ 1/2" x 3/8"
KK KULOVÝ KOHOUT
ZV ZPĚTNÝ VENTIL
F FILTR DO POTRUBÍ
SPA SDRUŽENÁ POJISTNÁ ARMATURA SLOVARM TE-2848 DN 15

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTOLOVAL	<div> Ing. Milan Gregor – GREMI Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotnických Jungmannova 1 591 01 Žďár nad Sázavou 1 tel.: 566 626 180 e-mail: gremi@e-mail.cz</div>	
ING. MILAN GREGOR	MICHAL CHROMÝ	MICHAL CHROMÝ	ING. MILAN GREGOR		
MÍSTO STAVBY: HLINNÉ 46, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ STAVEBNÍK: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ DATUM: 10/2014					
STAVBA: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ č.p. 46 V HLINNÉM (OBCNÍ ČÁST)					
ČÁST PROJEKTU: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU				FORMÁT	6 A4
DÍLČÍ ČÁST PROJEKTU: 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	125/14
OBSAH VÝKRESU: VNITŘNÍ VODOVOD – PŮDORYS				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU
				KÓTOVÁNO V mm	D.1.4–3