


rozváděč
zařízení mimo rozváděč
typ kabelu
spotřebič
obvod č.
sestavu, náplň



AYKY-J  
4X16  
nap. z  
HDS

CYKY-J  
5x6  
nap.do  
RMS1

WL001

WL001

elektroněrová rozvodnice pod omítku Elplast PER1 (Modul) – e-on rozměr 280x55x220mm PER1/3f/40 vestavně
1ks místo pro 3fáz. elměr
1ks jistič 3P 25A 400V typ PL7-B25/3 obj.č.263391

Ved. střediska	Zodp. projektant		Vypracoval	Josef TOMÁŠEK 160 478 93 460 Dolní 32/9 591 01 Zďár nad Sázavou 1	
Ing. Tomášek	Ing. Tomášek		Ing. Tomášek		
MÍSTO STAVBY: Hlině č.p. 46, 592 31 Nové Město na Moravě					
INVESTOR : MĚSTO Nové Město na Moravě, Vyděškovcovo nám. č. 103, 592 31 Nové Město na Moravě				DATA	09/2014
Rekonstrukce elektroinstalace a oprava sociálního zařízení v budově č.p. 46 v Hliněm (obecní část)				ÚČEL	PS
				Č. ZKAZKY	15/2014
Elektroinstalace					
Přehledové schéma rozváděče – RE1				MĚŘITKO	Č. VÝK. : 604