

ENVIGEST PRO, s. r. o.
Ing. Jaroslav Dufek
Žďárská 990
592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/3544/2014-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 18. 8. 2014

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci: „Rekonstrukce ul. Luční, Nové Město na Moravě“, p. č. 2386, 2387, 2388, 1156/1, k. ú. Nové Město na Moravě

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Janem Červinkou, zakázkové číslo 1304 (datum 12/2013, datum doručení projektu na VAS dne 1.4.2014) řeší tyto stavební objekty:

SO 101 Přípravné a bourací práce
SO 102 Rekonstrukce povrchu vozovky
SO 103 Nová parkovací místa
SO 104 Chodníky - nové řešení
SO 105 Úprava veřejného osvětlení

na p. č. 2386, 2387, 2388, 1156/1 v k. ú. Nové Město na Moravě (dále jen stavba).

Na základě informace z předložené projektové dokumentace (DUR) dochází v rámci stavby k navýšení hydraulického zatížení stávající jednotné kanalizace ve správě VAS cca o 4,32 l/s (v projektové dokumentaci je provedeno posouzení stávajících stok jednotné kanalizace ve správě VAS od místa napojení přípojek uličních vpustí na stávající dešťovou / jednotnou kanalizaci až po odlehčovací komoru OK2-A na stávající stoce DN 1000 BE).

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

Dle předloženého technického řešení je stavba (navržené stožáry VO včetně kabelového rozvodu VO – stavební objekt SO 105) umístěna mimo jiné i v ochranném pásmu stávající kanalizace (jednotná kanalizace DN 300 KA) v majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (dále jen SVK Žďársko) a ve správě VAS.

Adresa divize
Studentská 1133
591 21 Žďár nad Sázavou

tel.: +420 566 651 111
fax: +420 566 651 195
e-mail: divize@vaszr.cz

Bankovní spojení: 1806751/0100
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti
Soběšická 820/156
638 01 Brno

Dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění je ochranné pásmo kanalizace (DN 300 KA) ve správě VAS 1,5 m od vnějšího líce potrubí kanalizace na obě strany.

K udělení souhlasu k pracím v ochranném pásmu kanalizace ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) § 23, odst. (5) v platném znění je příslušný vlastník kanalizace – SVK Žďársko.

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby VAS

souhlasí za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek VAS k realizaci stavby a za předpokladu, že do doby vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu požádá výše uvedený investor SVK Žďársko o udělení výjimky z ochranného pásma kanalizace (tuto podmínku již investor splnil).

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení VAS

souhlasí.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Vyjádření k realizaci stavby a uvedení stavby do provozu

2.1. Minimálně 30 dní před zahájením realizace stavby požadujeme kontaktovat:

- ☐ mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu (telefon: 566 618 768, 602 142 624),

který zajistí případnou výměnu nefunkčních ovládacích prvků na vodovodu a kanalizaci ve správě VAS, jedná se o hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek a poklopy kanalizačních šachet.

2.2. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně vodovodních a kanalizačních přípojek

Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777), vytyčení kanalizace ve správě VAS Vám na objednávku zajistí mistr VaK Nové Město na Moravě, pan Fila.

Za vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.

2.3. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo:

- vodovodu ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m
- kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 až 2,5 m (dle DN a hloubky uložení potrubí kanalizační stoky)
- vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m
- kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m

V místě navrženého umístění sloupů veřejného osvětlení do ochranného pásma kanalizace ve správě VAS požaduje VAS dodržet minimální vzdálenost základových konstrukcí sloupů a chrániček kabelových rozvodů VO od vnějšího líce potrubí kanalizace ve správě VAS minimálně v rozsahu dle předložených výkresů projektové dokumentace, základové konstrukce sloupů uložit tak, aby při opravách a rekonstrukcích kanalizace nedošlo k jejich poškození – zborcení, kabelové rozvody VO je nutné v celé délce uložit do chráničky.

2.4. Křížení inženýrských sítí s vodovodem a kanalizací ve správě VAS, s vodovodními a kanalizačními přípojkami musí být pod úhlem v rozmezí 90 - 60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Zemní kabelové rozvody musí být uloženy do chráničky.

2.5. V zájmovém území stavby nesmí být po ukončení stavby v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ve správě VAS a přípojek provedeny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad vodovodem a kanalizací ve správě VAS a přípojkami v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d) v platném znění, v rozporu s ČSN 75 5401, s ČSN 75 5411 a s ČSN 75 6101.

Poklopy ovládacích prvků vodovodu a kanalizace ve správě VAS (hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek a kanalizační šachty) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu. Navržené obrubníky musí být umístěny mimo ovládací prvky vodovodu a kanalizace ve správě VAS. **Rozmístění parkovacích ploch musí být navrženo tak, aby ovládací prvky vodovodu a kanalizace ve správě VAS byly trvale volně přístupné.**

2.6. Ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- vodovod a kanalizace ve správě VAS, vodovodní a kanalizační přípojky (na veřejném prostranství) - mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu

O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – **příloha č. 1. VAS požaduje, aby na příloze č. 1. byl uveden i datum předání a převzetí stavby a záruční doba na stavbu z důvodu kontroly nivelety osazení poklopů šachet ve správě VAS před ukončením záruční doby stavby komunikace.**

2.7. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „Rekonstrukce ul. Luční, Nové Město na Moravě“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „Rekonstrukce ul. Luční, Nové Město na Moravě“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění investor.

2.8. Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu popřípadě kladné stanovisko pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladu uvedeného v bodě 2.6. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby

Doklady uvedené v bodě č. 2.8. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu, „Rekonstrukce ul. Luční, Nové Město na Moravě“, VAS

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby „Rekonstrukce ul. Luční, Nové Město na Moravě“ do užívání a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby *(včetně výškové polohy ovládacích prvků vodovodu a kanalizace ve správě VAS)* v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn).
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31.12.2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha

Příloha k bodu vyjádření č. 2.6.

Na vědomí

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě + SW EVP ID stavby 4405

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinec