

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ
územní pracoviště Žďár nad Sázavou

Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel: 566 650 811, fax: 566 650 888, e-mail: podatelna@zr.khsjih.cz, ID: py2ivam

Váš dopis zn.: -----

Ze dne: 2014-01-20

Naše značka: KHSV/00979/2014/ZR/HOK/Mal

Vyřizuje: Hana Malíková

Telefon: 566 650 833

E-mail: hana.malikova@zr.khsjih.cz

AQA - CLEAN

Ing. Josef Novotný

U Dvora 11

586 01 Jihlava

Datum: 4. února 2014

Nové Město na Moravě – ul. Karníkova – rekonstrukce vodovodu - projektová dokumentace pro stavební povolení - stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, toto **závazné stanovisko**:

S návrhem projektové dokumentace pro stavební povolení „Nové Město na Moravě - ul. Karníkova - rekonstrukce vodovodu“ se

souhlasí,

souhlas je však vázán ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, na splnění těchto podmínek:

1. Veškeré materiály, které budou při výstavbě navrženého vodovodu použity a přijdou do styku s pitnou vodou, budou splňovat požadavky vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklady budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
2. Před uvedením nové části vodovodu do provozu bude proveden krácený rozbor vody. Protokol, kterým se prokáže vyhovující jakost vody, bude předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Odůvodnění:

Na základě žádosti projektanta Ing. Josefa Novotného, AQA-CLEAN, U Dvora 11, Jihlava, IČ: 32004401, doručené dne 20.1.2014 posoudila KHS kraje Vysočina projektovou dokumentaci pro stavební povolení shora uvedené stavby zpracovanou 01/2014 žadatelem pod č. zak. 2232 pro investora stavby Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513.

Projektová dokumentace řeší návrh rekonstrukce vodovodu z důvodu plánované rekonstrukce chodníků v předmětné lokalitě. Při rekonstrukci dojde k úplnému oddělení potrubí dvou tlakových pásem, které byly až dosud odděleny sekčním šoupětem pro možnost propojení. Vodovod dolního tlakového pásma bude rekonstruován v délce 33,4 m, vodovod horního tlakového pásma v délce 96,1 m. Jako trubní materiál obou částí vodovodu se navrhuje PE 100 RC 90x8,2. Vodovodní řady budou ukončeny podzemními hydranty za poslední napojenou nemovitostí.