



Ing. Martin Šolc

Eva Pyroutková

25. 7. 2013

t +420 541 131 520
m +420 602 428 844
e eva.pyroutkova@telefonica.com

Věc: Bazén - relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě (stavební řízení)

Dle ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů se na vedení SEK umístěné na nemovitosti vztahuje režim věcných břemen, který omezuje vlastníka v jeho používání. Veškeré náklady spojené s úpravou dotčeného úseku vedení SEK nese stavebník, který uvedené práce vyvolal a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Stavba zasahuje do trasy a ochranného pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací. Všechna křížení vést pod trasou PVSEK, v místech křížení uložit naše zařízení do chrániček (betonové žlaby). Obrubníky a jejich betonový základ je možné umístit ve vzdálenosti min. 0,30 m od trasy PVSEK, stožáry VO ve vzdálenosti min. 0,80 m od trasy PVSEK. Nebude-li to z prostorových důvodů možné, požadujeme uložit PVSEK do betonových žlabů, potom může být vzdálenost snížena na 0,30 m od trasy PVSEK. V místě křížení kabelové trasy a chodníku uložit PVSEK do chráničky (např. plastové či betonové žlaby) a souběžně založit rezervní chráničku. Přesnější polohu kabelové trasy je možné určit vytyčením. Dodržet ČSN 73 6005.

Napojení na SEK v naší správě projednejte s panem Petrem Bílkem, mob. 606 758 332. Před záhozem křížení (souběhu, sondy na kabelu a pod.) požadujeme přizvat pracovníka naší společnosti ke kontrole (pan Kafka, mob. 602 528 190). Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Ke stavbě bylo vydáno vyjádření pod č. j.587288/13 ze dne 7.5.2013. Vyjádření zůstává v platnosti, tento dopis je jeho nedílnou součástí.

S pozdravem

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 265/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 601933370
1073

Eva Pyroutková
Středisko ochrany sítě

Na vědomí:
Přílohy: