

Ing. Jarmila Hladíková
Řehořova 18
Brno
618 00

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR952/006200/2012	14.2.2013	
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Kopečná, DiS.	956952214	956952210	
			E-MAIL
			kopecna.ost52@lesy.cz

Věc: Vyjádření k akci: „Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě“

Lesy České republiky, s.p. zastoupené Správou toků – oblast povodí Dyje, jako určený správce drobného vodního toku **Bezděčka** (číslo hydrologického pořadí 4-15-01-077,

IDVT:10200682)

souhlasí

se zaústěním dešťových vod před novým výústním objektem do výše uvedeného vodního toku přes parc.č. 3940/17, 3940/18, 3940/2, 3940/3k.ú. Nové Město na Moravě.

Souhlas je platný za dodržení následujících podmínek:

- U nového zaústění do vodního toku je třeba vést odtok vody pod úhlem cca 45° po směru toku.
- Výústní objekt bude usazen na betonový základ ve výšce minimálně 20 cm nad průměrným průtokem.
- Okolí objektu bude zpevněno dlažbou do betonu (v rozmezí 1,5 m před a 1,5 m za místem vyústění) a ústí potrubí bude seříznuté.
- Vybudovaný objekt nesmí žádným způsobem zmenšovat průtočný profil koryta toku a musí být udržován v řádném technickém stavu.
- Revizní šachta nebude zasahovat do ochranného pásma vodního toku (tj. bude vzdálena min. 6 m od pravého břehu)

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

Vyjádření je vydáno pro účely územního řízení.

S pozdravem

Ing. Miroslav Kahánek

vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje

Lesy České republiky, s.p.

o. p. v. Hradec Králové, 1106, 501 00 Hradec Králové
ID: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Dyje
Jezuitská 13, 602 00 Brno