

SATT a.s.
Okružní 11
591 01 Žďár nad Sázavou
www.satt.cz

Ing. Martin Šolc
Čapkova 938
592 31 Nové Město na Moravě

Vyřizuje
Zdeněk Vrkoč, tel. 566 654 888, 777 734 900
<mailto:dispecer@satt.cz>

Ve Žďáře nad Sázavou
dne 21. 12. 2012

Věc: Vyjádření k územnímu řízení pro stavbu: Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě.

V předmětném území se **nachází síť komunikačního vedení** v majetku Satt a.s.

Pro ochranu našich sítí požadujeme dodržet následující podmínky:

- § 18, č. 324/1990 Sb. o vyznačení inženýrských sítí.
- ČSN 736005 pro prostorové uspořádání sítí.
- § 46, č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochranných pásmech.

Doplňující požadavky dle výše uvedených paragrafů a norem.



Síť komunikačního vedení

Dále je nutné dodržet tyto podmínky:

- Před započatím stavebních prací provést jejich vytýčení a schválení pracovníkem Satt a.s.
- Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od komunikačního vedení provádět ručně,
- Při odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou a přizvat pracovníka Satt a.s.
- Nad komunikačním vedením dodržet zákaz skládek a zařízení, které by k němu znemožňovalo přístup,
- Při zahrnování výkopu je rovněž nezbytné zabezpečit ochranu komunikačního vedení proti prověšení vlivem sesedání zeminy a to pomocí podpůrného U - profilu, a dále zhutňováním zeminy při zahrnování výkopu.
- Komunikační vedení je nutno opětovně zapískovat a opatřit výstražnou fólií.
- V případě rekonstrukce povrchu dodrží stavebník ČSN 736005 min. krytí sdělovacích kabelů:
Chodník min. 0,40 m pod povrchem
Vozovka min. 0,90 m pod povrchem
Volný terén min. 0,60 m pod povrchem
- Podmínkou v případě změny druhu povrchu je, aby nový povrch byl v ochranném pásmu rozebíratelný pro v případné opravy nebo rekonstrukce sdělovacích kabelů nebo jejich zařízení.
- Kontrola sítě před záhozem bude potvrzena zápisem do stavebního deníku pracovníkem Satt a.s.

Při poškození sítí Satt a.s. nebo jejich zařízení (i při dodatečně zjištěném), bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.

Toto vyjádření je platné jeden rok.



akciová společnost
SATT a.s., Okružní 11
591 01 Žďár nad Sázavou

S pozdravem, Zdeněk Vrkoč
Technik Satt a.s.