

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÉ MĚSTO na Moravě okres Žďár nad Sázavou	1. Uklad. znak
Došlo: 11. 03. 2013	157
Č. jednací	Poručov. č.
Počet listů/příloh:	1113/2013

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/1112/2013-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 6. 3. 2013

Vyjádření VAS, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS, a. s.) k projektové dokumentaci k územnímu řízení na akci: „Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě“, p. č. 1187, 1189, 1188/1, 1188/2, 1188/3, 1188/4, 443/1 a 973, k. ú. Nové Město na Moravě

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. arch. Martinem Švédou, zakázkové číslo B-12-182-000 (datum zaslání na VAS, a. s. dne 4.3.2013) řeší vybudování relaxačního centra v ulici Hornická v Novém Městě na Moravě (dále jen stavba).

Na základě předložené projektové dokumentace bude v rámci stavby zřízena nová:

- ☐ **vodovodní přípojka DN 80 - PE 100 RC SRD 17 PN 10**, která bude napojena na rekonstruovaný vodovodní řad DN 250 TLT. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě. Z důvodu zajištění nepřetržitého zásobování relaxačního centra vodou budou na rekonstruovaném vodovodu DN 250 TLT na náklady investora osazena 2 sekční šoupata a 1 přípojkové šoupě
- ☐ **přípojka oddílné splaškové kanalizace DN 200 - kamenina**, která bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci DN 600 BE
- ☐ **přípojka oddílné dešťové kanalizace DN 200**, která bude odvádět veškeré dešťové odpadní vody ze zájmového území stavby do vodoteče

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby VAS, a. s.

souhlasí.

2. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby na stavbu „Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě“ VAS, a. s.

souhlasí za podmínky, že do doby vydání stavebního povolení bude zpracována projektová dokumentace rekonstrukce stávajícího vodovodu v majetku SVK Žďársko nacházejícího se v zájmovém území stavby (požadovaný rozsah rekonstrukce vodovodu je uveden ve vyjádření VAS, a. s. ze dne 9.1.2013, č. j. ZR/60470/2012-Še) a dojednáám způsob financování a realizace rekonstrukce vodovodu v majetku SVK Žďársko nacházejícího se v zájmovém území stavby.

3. Ke stavebnímu řízení VAS, a. s. požaduje:

- ❑ předložit projektovou dokumentaci stavby jejíž rozsah musí být zpracován v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.
- ❑ v projektové dokumentaci stavby respektovat ochranné pásmo zařízení ve správě VAS, a. s. v souladu:
 - se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) /vodovody a kanalizace/
 - s ČSN 75 5411, článek 4.4 /vodovodní přípojky/
 - s ČSN 75 6101, článek 6.1.3. /kanalizační přípojky/
- ❑ v projektové dokumentaci stavby v případě křížení navržených inženýrských sítí se zařízení ve správě VAS, a. s. respektovat úhel křížení v rozmezí 90-60° a minimální svislou vzdálenost v souladu s ČSN 73 6005
- ❑ předložit příčné řezy terénních úprav se zakreslením původního a upraveného terénu nad vodovodem a kanalizací ve správě VAS, a. s.. VAS, a. s. dále upozorňuje, že nad vodovodem a kanalizací ve správě VAS, a. s. nesmí být snižován a navyšován terén v rozporu s ČSN 75 5401, s ČSN 75 5411 a s ČSN 75 6101. Ovládací prvky vodovodu a kanalizace ve správě VAS, a. s. (hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek a poklopy kanalizačních šachet) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu.
- ❑ předložit projekt vodovodní přípojky a přípojky oddílné splaškové kanalizace v souladu s požadavky VAS, a. s. – veškeré informace jsou k dispozici na <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/vodovodni-kanalizacni-pripojky>. Před zahájením zpracování projektové dokumentace vodovodní přípojky a přípojky oddílné splaškové kanalizace požadujeme, aby výše uvedený projektant kontaktoval nejprve VAS, a. s.. Kontaktní osoba VAS, a. s., Ing. Jiří Šemrinec – telefon 566 651 146, 724 151 943, e-mail semrinec@vaszr.cz

Toto vyjádření vydává VAS, a. s. v zastoupení SVK Žďársko podle čl. 5.5.(b) (1) Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací, o nájmu vodovodů a kanalizací, o správě majetku vodovodů a kanalizací a o rozvoji vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 1. 4. 2010 na základě plné moci pro VAS, a. s. ze dne 1. 4. 2010.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Sohádkova 820/156, 638 01 Brno
divize Žďársko Bázavou
Studentova 1133, 581 21 Žďár n. Bázavou
7

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Na vědomí

VAS, a. s., provoz VaK Nové Město na Moravě

VAS, a. s., útvar speciálních činností – Ing. Šemrínec