

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Město Nové Město na Mor.
Vratislavovo nám. 103
Nové Město na Mor.
592 31

Vaše žádost ze dne:
21.05.2013

Naše značka:
013130028

Vyřizuje:
Ing. Ludmila Grošofová

Žďár nad Sáz. dne:
27.05.2013

Věc: Bazén-relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Mor.

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: ul. Hornická, Nové Město na Mor.
Stavebník: Město Nové Město na Mor., Vratislavovo nám. 103, 592 31
Projektant: Arch.Design, s.r.o., Ing.arch. Švéda, Sochorova 23, 616 00 Brno
Č. zakázky: B-12-182-000 Datum: 5/2013

Předmětem předložené dokumentace je novostavba bazénu a relaxačního centra. Je zajištěn bezbariérový vstup do objektu. Na parkovišti jsou navržena 2 stání pro ZP, což je 5 % stání z celkového počtu. Objekt je třípodlažní, do všech podlaží je zajištěn bezbariérový přístup výtahem. V 1.PP je technologie a zázemí personálu, není přístupné pro veřejnost. V 1.NP je plavecký bazén a vířivka, které jsou bezbar. přístupné pomocí mobilního zvedáku, relaxační bazén má zvýšený okraj. V prostoru umývárny je jedna kabina WC pro muže a jedna kabina WC pro ženy ZP. V prostoru centrálních šaten jsou zamykatelné skříňky šířky cca 40-50 cm a průjezdná kabina pro ZP. Ve 2.NP je fitness s pohotovostním hyg. zázemím pro ženy a muže, sauna. Projekt je dle souhrnné zprávy zpracován podle vyhl. č. 398/2009 Sb.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Upozorňujeme, že u neznačených přechodů se signální pásy neprovádí, pouze pásy varovné. V případě potřeby varovných pásů, musí být u neznačených přechodů odsazeny od varovného pásu o 300 mm dle ČSN.
2. Se šířkou 5,80 m dvou vedle sebe parkovacích stání pro osoby ZP, jak je v PD, lze souhlasit - v souladu s ČSN 73 6056. Manipulační plocha mezi auty je 1,20 m a je z ní přímý nástup na komunikaci. Společnou manipulační plochu pro 2 stání doporučujeme barevně vyznačit.
3. Dveře do kabin WC pro ZP (m.č. 1.08 a 1.13) mohou mít šířku 800 mm.
4. V místech, kde bude umístěno zvedací zařízení (u bazénu a vířivky) musí být manipulační plocha o průměru nejméně 1500 mm.
5. Šířka hlavního schodiště do 2.NP je 1200 mm. Doporučujeme dle ČSN 73 4130 šířku nejméně 1500 mm a délku mezipodesty nejméně 1500 mm.
6. Barevně odlišné musí být pouze nástupnice 1. a posledního stupně v každém rameni schodiště. Barevné kontrastní označení podstupnice je nepřipustné.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace vyhoví bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky 1-2, 5-6. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010) a ČSN 73 6056.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je vrácena zpět.

Ing. Ludmila Grošofová, odborný konzultant

Adr. střediska: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Adr. doručovací: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

737 782 225, grosofova.l@seznam.cz



NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, s.r.o.
ODBOR SPRÁVY DELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT

-013-