



KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ 500kW  
 OTEVÍRACÍ PŘETLAK POJISTNÉHO VENTILU 300kPa  
 SVAŘENO Z PLECHU tl. 5mm, ČSN 42 5210, MATERIÁL 11 373

|                  |                   |  |
|------------------|-------------------|--|
| VED.PROJEKTU     | ING.JINDŘICH ČUDA | <b>MEGATOP s.r.o.</b><br>Žďár nad Sázavou<br>Jihlavské 1148/16<br>591 01 Žďár nad Sázavou<br>IČO 26967111, tel.: 603 518 921 |
| ZODP. PROJEKTANT | ING.ČUDA          |  |
| VYPRACOVAL       | PEJCHAL PETR      |  |

|               |   |                            |
|---------------|---|----------------------------|
| Kraj          | Vysočina  | Místo Nové Město na Moravě |
| Stavební úřad | Nové Město na Moravě                                      | Stupeň SP                  |
| Investor      | MĚSTO Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 |                            |

# KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY V OBJEKTU POLIKLINIKY č.p. 12 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

|                         |         |       |             |
|-------------------------|---------|-------|-------------|
| KOMBI ROZDĚLOVAČ-SBĚRAČ | MĚŘITKO | DATUM | ČÍSLO VÝKR. |
|                         | 1:10    | 11/14 | 8           |