

Šolc Martin, Ing.
Smrková 1639
592 31 Nové Město na Moravě

Věc:

Vyjádření k PD pro ÚŘ , SP , č. NMP/035/2015 na akci:

„ Obnova hřiště pro míčové sporty Holubka - Město na Moravě “.

I. Při realizaci Vámi plánovaných prací ~~dojde~~*/ - nedojde*/ ke styku s **podzemními teplovodními vedeními a datovým komunikačním kabelem**

II. Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací / nákresem situace

III. K výše uvedené akci požadujeme při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní teplovodní vedení a datové kabely v blízkosti těchto vedení a zařízení, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození teplovodního vedení a datových kabelů stavebními pracemi, zejména tím, že zajistíte:

- aby organizace provádějící zemní a ostatní práce respektovala ČSN 736005 a zákon 458/2000
 - před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemního teplovodního vedení a datových kabelů přímo ve staveništi (trase)
 - uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
 - prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení
 - upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku +/- 50 cm uloženého teplovodu a datových kabelů od výkresové dokumentace ve všech směrech
 - upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy teplovodu a datových kabelů a aby nepoužívali žádných hloubicích strojů
 - aby odkryté podzemní teplovodní potrubí a datové kabely byly řádně zabezpečeny proti poškození
 - aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod teplovodem a datovým kabelem
 - aby organizace provádějící zemní práce vyzvala organizaci která vydala toto vyjádření k provedení kontroly před zakrytím teplovodu a datového kabelu , zda není vedení viditelně poškozeno a je umístěna výstražná folie
 - aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního teplovodního vedení a datových kabelů organizaci, která vydala toto vyjádření
 - aby bylo ohlášeno ukončení stavby organizaci, která vydala toto vyjádření
- další podmínky : v zájmovém prostoru se nenachází zařízení ve správě Novoměstské teplárenské a.s.***

Souhlasíme s územním a stavebním řízením veřejnoprávní smlouvou (pro zkrácení lhůt dle SZ 183/2006).

Převzal: zasláno e-mailem

Dne: 22.7.2015

Příloha : xxxx

*/nehodící se škrtněte

Stanislav Šebek - energetik

datum, podpis a razítko

Novoměstská teplárenská a.s.

Hornická 973

592 31 Nové Město na Moravě

IČO 25335057 DIČ CZ25335057

Zápis KOS Brno sp.zn. B/2281

Platnost tohoto vyjádření je po dobu šesti měsíců od data vystavení !

V Novém Městě na Moravě, dne : 22.7.2015