

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Město Nové Město na Moravě

Vaše žádost ze dne, značka:
18.11.2014

Naše značka:
023140038
(38/14/K)

Vyřizuje:
Jaroslav Kaura

Svitavy dne:
24.11.2014

Věc: Stavba spojovací chodby, vč. úprav dvorní části ZŠ

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Nové Město na Moravě, ZŠ ulice Leandra Čecha
Stavebník: Město Nové Město na Moravě
Projektant: Ing.arch. Hana Ryšavá, Čápkova 15, Brno, ČKA 02 814
Č. zakázky: Datum: 4/2014

Předmětem předložené dokumentace je:

Stavba spojovací chodby vč. úpravy dvorní části ZŠ
k.ú. Nové Město na Moravě 706418, p.p.č. 219, 220 a 201

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující stanovisko:

1. Jedná se stavbu spojovací chodby mezi budovou základní školy, jídelnou a budovou gymnázia. Součástí projektu je také úprava školního dvora s bezbariérovým vstupem z nově budovaného parkoviště a prostor dvora.
2. Nový objekt spojovací chodby je řešen jako bezbariérový v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Řešení se vztahuje zejména na přístup do objektu a dále pak na propojení chodby s ostatními budovami v areálu.
3. U vnitřní přístupové rampy zdůrazňujeme nutnost použití schválené protiskluzné dlažby.
4. Nové vstupní otvorové prvky budou řešeny dle předloženého výkresu detailu oken a dveří se zdůrazněním nerozbitných úprav jejich částí dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., včetně příloh.
5. Prováděcí PD doplnit o bezbariérové řešení vnějšího přístupového schodiště o prvky pro nevidomé a slabozraké, především značení nástupních a výstupních stupnic opět se zdůrazněním na protiskluzné řešení povrchu celého schodiště.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Jaroslav Kaura, odborný konzultant
Adr. střediska: , Svítavy
731 590 217, jaroslav.kaura@seznam.cz

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Město Nové Město na Moravě

Vaše žádost ze dne, značka:
18.11.2014Naše značka:
023140037
(37/14/K)Vyřizuje:
Jaroslav KauraSvitavy dne:
23.11.2014**Věc: Stavba parkovacích stání -ul.Leandra Čecha****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Nové Město na Moravě, ulice Leandra Čecha

Stavebník: Město Nové Město na Moravě

Projektant: Ing. arch. Jitka Bidlová

Č. zakázky:

Datum: 4/2014

Předmětem předložené dokumentace je:

Stavba parkovacích stání Nové Město na Moravě, ulice Leandra Čecha před ZŠ

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující stanovisko:

1. Projekt řeší vybudování parkovacích stání na pozemku č. 219 a 201 katastrálního území Nové Město na Moravě. Celkem se jedná o 12 kolmých parkovacích stání, které se nachází podél ulice Leandra Čecha před ZŠ
2. Je navrženo jedno vyhrazené parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace s komunikačním propojením do areálu ZŠ, toto propojení je součástí jiné PD

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Jaroslav Kaura, odborný konzultant

Adr. střediska: , Svitavy

731 590 217, jaroslav.kaura@seznam.cz

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT
-023-