



Zadavatel : **Město Nové Město na Moravě**

Sídlo: Vratislavovo náměstí 203

592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

V souladu s § 49 zákona č.137/2006Sb. o veřejných zakázkách Vám tímto poskytujeme dodatečné informace k veřejné zakázce **“Spojovací chodba a úprava dvorní části 2.ZŠ Nové Město na Moravě“**.

Dotaz : Projektem ve VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ je požadován u oken a dveří 6-ti komorový rám hloubky minimálně 80 mm zasklen izolačním dvojsklem $U_g = 1,1$ běžně užívané profily určené pro dvojsklo mají hloubku 76 mm, hloubka rámu 80 mm a více je určena pro trojskla. Je parametr hloubky rámu 80 mm závazný, nebo lze použít 6-ti komorový rám 76 mm splňující všechny ostatní kritéria a ČSN.

Odpověď:

Projektem ve VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ je požadován u oken a dveří 6-ti komorový rám hloubky minimálně 80 mm zasklen izolačním dvojsklem $U_g = 1,1$.

Lze nahradit rámem hloubky 76 mm za předpokladů, že tento rám použit u všech výplní otvorů a budou splněny všechny ostatní kritéria a ČSN.

v Novém Městě na Moravě dne 28.1.2016

Mgr. Daniela Krejčí v.r.
administrátor VZ