

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval	ENVIGEST s.r.o. Masarykova 305 592 31 Nové Město na Moravě IČ 49449362 www.envigest.cz tel. 777 616 825 envigest@envigest.cz
Ing. Ida LUKŠOVÁ	Ing. J. Dufek	Ing. Jan Červinka	
Investor: Město Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 103, 592 31			
Místo stavby: Olešná na Moravě, p.č. 2, 3, 6, 51, 81, 224/1, 259, 261, 266/1, 266/2, 267			
Okres: Žďár nad Sázavou	Kraj: Vysočina		
Akce:			Formát
CHODNÍK OLEŠNÁ			A4
			Datum
Obsah: DOKLADY			12/2011
			Stupeň
			DPS
			Číslo zakázky
			1108P
			Číslo paré



Veřejnoprávní smlouva

číslo: ČJ:MUNMNM/2382/2012

o provedení stavby

uzavřená podle § 116 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 159, 161 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

NÁZEV STAVBY:

Chodník Olešná

MÍSTO STAVBY:

**k. ú. Olešná na Moravě
parcely č. 2, 3, 6, 51, 81, 224/1, 259, 261, 266/1,
266/2, 267**

STAVEBNÍK:

**Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
Nové Město na Moravě, 592 31**

Článek I.

Smluvní strany

Správní orgán:

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

zastoupený: Ing. Lenkou Jamborovou – vedoucí odboru

Žadatel:

Město Nové Město na Moravě
IČ 00294900

Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, 592 31
zastoupené: p. Stanislavem Markem – místostarostou města

Článek II.

Předmět veřejnoprávní smlouvy

Smluvní strany (viz. Článek I.) se vzájemně dohodly na znění této smlouvy a jejího předmětu. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je náhrada stavebního povolení ve smyslu § 116 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pro stavbu dle níže uvedené specifikace:

Název stavby: „Chodník Olešná“ – novostavba dvou samostatných úseků chodníku

Místo stavby: parcely v k. ú. Olešná na Moravě:
2 - ostatní plocha
3 - zastavěná plocha a nádvoří
6 - ostatní plocha
51 - ostatní plocha
81 - ostatní plocha
224/1 - ostatní plocha
259 - zahrada
261 - zahrada
266/1 - zahrada
266/2 - zahrada
267 - ostatní plocha

Stavebník: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103,
Nové Město na Moravě, 592 31

Zpracovatel dokumentace: Envigest s. r. o.
Masarykova 305, Nové Město na Moravě, 592 31

Odpovědný projektant: Ing. Ida Lukšová, ČKAIT 1102714, ID00 - dopravní stavby
Kašparová 1395/8, Ostrava – Hrabůvka, 700 30

Druh a účel stavby (popis):

Účelem stavby je vybudování bezpečného chodníku pro pěší šířky 1,5 m středem obce podél silnice I/19, stavba bude rozdělena do dvou úseků. Chodník bude dlážděn betonovou dlažbou.

Délka prvního úseku chodníku je 145 m s převýšením 9,98 m, chodník začíná napojením na místní asfaltovou komunikaci na pozemku č. 6 a pokračuje po zeleném pásu podél budovy a plotu fary až ke křižovatce místní asfaltové komunikace se silnicí I/19 v převážném podélném sklonu 8,33 %. U rohu budovy fary je z prostorových důvodů postupně zúžen na 1 m tak, aby nezasahoval do stávajícího odvodňovacího příkopu silnice I/19. Bude také nutno přemístit 1 ks sloupu nadzemního vedení rozhlasu a sdělovacího kabelu. Přes silnici I/19 je navrženo místo pro přecházení, které na druhé straně silnice pokračuje krátkým úsekem chodníku umožňujícím přístup na chodník z parcely č. 51. Přilehlé budově fary bude nutné z důvodu změny výšky terénu podbetonovat základy.

Délka druhého úseku chodníku je 105 m s převýšením 8,24 m, chodník začíná napojením na místní zpevněnou komunikaci na pozemku č. 224/1 a pokračuje v maximálním povoleném podélném sklonu 8,33 % po zatravněném terénu až ke sjezdu ze silnice I/19 na parcelu č. 265.

K veřejnoprávní smlouvě je přiložena jako její nedílná součást projektová dokumentace v předepsaném rozsahu k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, resp. § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Článek III.

Třetí osoby, které by byly účastníky stavebního řízení

1. ŘSD ČR Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
2. Římskokatolická farnost Olešná, Olešná 55, 592 31 Nové Město na Moravě – Olešná
3. Lustigová Eva, Olešná 32, 592 31 Nové Město na Moravě – Olešná
4. Lustig Michal, Olešná 86, 592 31 Nové Město na Moravě – Olešná
5. Telefónica Czech Republic, a. s. , Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle
6. Vodárenská akciová společnost, a. s. , divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
7. E.ON Česká republika, s. r. o. , F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Tyto osoby vyslovily písemný souhlas s touto smlouvou ve smyslu ustanovení § 161 odst. 1 a 168 správního řádu.

Článek IV.

Souhlas dotčených orgánů

S uzavřením veřejnoprávní smlouvy vydal ve smyslu ustanovení § 78 odst. 3 stavebního zákona souhlas dotčený orgán:

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí
v souhlasu ze dne 23. 8. 2011 pod č.j. MUNMNM/39067/2011

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí
v souhlasu ze dne 4. 8. 2011 pod č.j. MUNMNM/39203/2011/1

Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
v souhlasu ze dne 31. 8. 2011 pod č.j. 2877/ZV/2011

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
v souhlasu ze dne 8. 12. 2011 pod č.j. KR PJ-33777-5/ČJ-2011-1600DP-AUG

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství
v souhlasu ze dne 21. 12. 2011 pod č.j. KUJI 105674/2011-Sk/V/140 ODSH 44/2011

Článek V.

Soulad s právními předpisy

Smluvní strany uzavírají veřejnoprávní smlouvu v souladu s ustanoveními § 116 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále také jen „stavební zákon“), § 161 až 168 správního řádu (vyjma § 167, odst.3) a § 8 vyhlášky č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Veřejnoprávní smlouva nahrazuje stavební povolení podle §116, odst.1 stavebního zákona.

Správní orgán jako speciální stavební úřad příslušný podle §16 odst.1 a § 40 odst.4, písm.c) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a § 15 odst.1, písm.c) stavebního zákona posoudil provedení stavby podle § 109 a násl. stavebního zákona a shledal, že provedení stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje technickým požadavkům na stavby. Správní orgán stanovil pro provedení stavby podmínky, které jsou součástí této smlouvy.

Článek VI.

Podmínky pro provedení stavby

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, kterou vypracoval ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 49449362 a autorizovala Ing. Ida Lukšová (ČKAIT - 1102714), Kašparová 1395/8, 700 30, Ostrava - Hrabůvka. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle příslušného ustanovení stavebního zákona.
2. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných závazných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nař. vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.
5. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb. (v platném znění) a bude organizováno v rozsahu dle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Před zahájením stavby je dle § 152 stavebního zákona stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby (rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a stavebník je povinen jej ponechat na místě stavby až do dokončení stavby.
Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou proto prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno předem požádat o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky. Po celou dobu výstavby předmětné stavby bude také staveniště (v celém rozsahu) zajištěné proti vniknutí nepovolaných osob.

6. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou v souladu s podmínkami této veřejnoprávní smlouvy. Jde-li o stavbu, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník stavebnímu úřadu k oznámení o užívání stavby podle § 120 odst. 1 stavebního zákona rovněž vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.
7. Před započítím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících sítí technického vybavení dotčených předmětnou stavbou o vytýčení tras jejich stávajících podzemních vedení na místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky anebo správci sítí technického vybavení pak musí být respektovány. Zahájení zemních prací oznámí stavebník (zhotovitel stavby) vlastníkům anebo správcům sítí technického vybavení a vlastníkům pozemků a staveb, dotčených shora uvedenou stavbou, nejméně 15 dnů předem.
8. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se provádění stavby nebo její změny (popřípadě jejich kopie) a musí být veden stavební deník.
9. Stavebník se zavazuje dodržet podmínky uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních:
- **Město Nové Město na Moravě** ve vyjádření ze dne 19. 12. 2011 pod č.j. MUNMNM/63879/2011
 - **Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí** ve vyjádření ze dne 23. 8. 2011 pod č.j. MUNMNM/39067/2011
 - **Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí** ve vyjádření ze dne 4. 8. 2011 pod č.j. MUNMNM/39203/2011/1
 - **Telefónica Czech Republic, a. s.**, ve vyjádření ze dne 3.11.2011 pod č.j. 167755/11 + doplnění ze dne 19. 12. 2011
 - **Vodárenská akciová společnost, a. s.**, ve vyjádření ze dne 13. 12. 2011 pod č.j. 54594/2011-Še
 - **E.ON Česká republika, s. r. o.**, ve vyjádření ze dne 19. 5. 2011 pod č.j. P11356-Z051115976
 - **ŘSD ČR Správa Jihlava**, ve vyjádření ze dne 13. 12. 2011 pod č. j. 3587/ŘSD/39200/2011
10. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí o tom být neprodleně uvědomen vlastník tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
11. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi, ... apod.
- Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.
12. Řešení detailů, vybavení a použité prvky bezbariérových úprav budou provedeny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

13. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství (obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě).
14. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám dotčených shora uvedenou stavbou.
15. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávajících přilehlých komunikacích. V případě znečištění či poškození stávajících přilehlých komunikací během provádění stavebních prací, zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění a případné opravy (tzn., že zajistí jejich uvedení do původního nebo náležitého stavu).
16. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.
17. S ohledem na charakter a rozsah předmětné stavby stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že budou provedeny dvě kontrolní prohlídky stavby:
 - po dokončení úprav pláň
 - po dokončení chodníku.
18. Stavba bude provedena dodavatelsky firmou vybranou stavebníkem a bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2013.
19. Dokončenou stavbu lze dle ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu, který vydá na žádost stavebníka příslušný stavební úřad.

Článek VII.

Doba trvání veřejnoprávní smlouvy

Tato veřejnoprávní smlouva je platná ode dne nabytí účinnosti (viz. § 168 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“) po dobu dvou let, popř. do doby nově stanovené písemnou dohodou smluvních stran, kterou se změní obsah této veřejnoprávní smlouvy (viz. § 166 odst. 1 správního řádu) za současného souhlasu třetí osoby. Veřejnoprávní smlouva pozbývá platnosti, jestliže shora uvedená stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení na stavbu, jejíž specifikace je uvedena v Článku II. této veřejnoprávní smlouvy, je uzavírána podle § 116 odst. 1 stavebního zákona v souladu s §§ 159, 161 a násl. Správního řádu a náležitostmi respektuje požadavky ustanovení § 8 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
2. Smluvní strany tímto deklarují, že se na obsahu a znění této veřejnoprávní smlouvy vzájemně dohodly, uzavírají ji dobrovolně a jsou srozuměny s jejím obsahem a všemi právy, závazky a povinnostmi, které z ní vyplývají.
Žádná ze smluvních stran není přinucena veřejnoprávní smlouvu uzavřít pod nátlakem, v tísní nebo za nevýhodných podmínek.

Zákonem požadované podklady, náležitosti a doklady, potřebné k uzavření veřejnoprávní smlouvy, se považují za doložené a stavební úřad se tak zavazuje, že nebude v této věci vznášet další požadavky anebo požadovat další doplňující podklady, s výjimkou znaleckých posudků, analýz, studií apod., které mají přímou souvislost s výkonem stavebního dozoru (§ 132 a 133 stavebního zákona).

3. Souhlasy dotčených orgánů s uzavřením smlouvy jsou součástí spisu č. j. MÚNMNM/2382/2012 vedeného správním orgánem, kde jsou i písemné souhlasy třetích osob.
4. Změnit obsah této veřejnoprávní smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran za podmínek uvedených v zákoně (viz. § 166 odst. 1 správního řádu).
5. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy smlouvy.

v Novém Městě na Moravě

dne 1. 2. 2012



.....
Správní orgán
Ing. Lenka Jamborová
odbor stavební a životního prostředí



v Novém Městě na Moravě

dne 17. 01. 2012



.....
Žadatel
Stanislav Marek
místostarosta



Přílohu této smlouvy tvoří (pouze pro smluvní strany):

- projektová dokumentace

Souhlas třetích osob (viz. Článek I., Třetí osoby):



Prohlašujeme tímto, že jsme se seznámili s obsahem a zněním této veřejnoprávní smlouvy, tomuto jsme porozuměli a ve smyslu ustanovení § 168 správního řádu s veřejnoprávní smlouvou vyslovujeme souhlas.

datum podpis

ŘSD ČR Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

Ředitelství silnic a dálnic ČR
správa Jihlava
JIHLAVA, Kosovská 10a

19. 01. 2012 *[Signature]*

Římskokatolická farnost Olešná, Olešná 55, 592 31
Nové Město na Moravě – Olešná

20. 1. 2012 *[Signature]*

Lustigová Eva, Olešná 32, 592 31
Nové Město na Moravě – Olešná

20. 1. 2012 *[Signature]*

Lustig Michal, Olešná 86, 592 31
Nové Město na Moravě – Olešná

20. 1. 2012 *[Signature]*

Telefónica Czech Republic, a. s. , Za Brumlovkou 266/2,
140 22 Praha 4 - Michle

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

25. 1. 2012 *[Signature]*

Vodárenská akciová společnost, a. s. , divize Žďár nad Sázavou,
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

18. 1. 12 *[Signature]*

E.ON Česká republika, s. r. o. ,
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Nové Město

18. 01. 2011 *[Signature]*

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNNMN/7685/2015 – 2

Nové Město na Moravě, dne 16.3.2015

Tel.: 566 598 402

e-mail: olga.novakova@meu.nmmn.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 14.3.2015

A je vykonatelné

dne:

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ VÝJIMKY



Výroková část:

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o výjimku z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, kterou dne 18.2.2015 podalo

Město Nové Město na Moravě, IČ 00294900, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

(dále jen "žadatel"), a podle § 169 odst. 2, 4 a 5 stavebního zákona a § 14 vyhlášky číslo 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění,

p o v o l u j e

výjimku z ustanovení bodu 1.0.2. přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění, pro umístění a provedení stavby:

„Chodník Olešná“, stavební objekt C101 – úsek A, stavební objekt C102 – úsek B (dále jen "stavba"), na pozemku par.č. 2, 3, 6, 51, 81, 224/1, 259, 261, 266/1, 266/2, 267 v kat. území Olešná na Moravě.

Popis výjimky:

- u stavebního objektu C101 – úsek A dojde k postupnému zúžení chodníku z 1500 mm na 1000 mm v úseku asi 15 m v místě stávající zdi fary, par.č. 3 v kat. území Olešná na Moravě.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Nové Město na Moravě, IČ 00294900, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Odůvodnění:

Dne 18.2.2015 podal žadatel žádost o výjimku z obecných požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

U stavebního objektu C101 – úsek A dojde k postupnému zúžení chodníku z 1500 mm na 1000 mm v úseku asi 15 m v místě stávající zdi fary, par.č. 3 v kat. území Olešná na Moravě. Stavební úřad při povolování výjimky posuzoval poměry v daném území, kde bylo zjištěno, že v úseku stávající budovy fary (par.č. 3, k.ú. Olešná na Moravě) nelze dodržet vyhláškou č. 398/2009 Sb. požadovanou šířku

chodníku 1500 mm. Důvodem jsou stísněné poměry mezi obvodovou zdí stávající historické budovy fary a silnicí I. třídy I/19, resp. její krajnicí s odvodňovacím rigolem, který je pro provoz silnice nutný. Přes navržené úpravy - podbetonování základů fary pro dosažení vyhovujícího podélného spádu, není reálné při stávajících prostorových, provozních a majetkových poměrech dosáhnout v tomto úseku stejné šířky chodníku, jako v ostatních jeho úsecích. Vzhledem k tomu, že se jedná o nedodržení šířkového parametru ve velmi krátkém úseku, nezpůsobí toto řešení zásadnější omezení funkce chodníku, naopak při jeho vybudování dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se podél frekventované silnice. Jsou splněny požadavky citované vyhlášky, kdy z prostorových požadavků osob na vozíku a intenzitě provozu lze stanovit minimální šířky komunikačních prostor: nejméně 900 mm pro průchody, krátkodobé zúžení a jednosměrný provoz, nejméně 1200 mm pro dvousměrný provoz pěších uživatelů s ojedinelým provozem osob na vozíku. U komunikačních prostor se šířkou menší než 1500 mm a delší než 50 m je vhodné pro vzájemné míjení umístit manipulační prostor velikosti 1800 x 1500 mm. Tato místa by neměla být vzdálena více než 25 m od sebe.

Na základě výše uvedeného stavební úřad naznal, že povolením výjimky se neohroží bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Účelu sledovaného technickými požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb bude v daném případě dosaženo i řešením podle povolené výjimky.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ÚP a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Povolení výjimky nenahrazuje rozhodnutí potřebná pro umístění a provedení předmětné stavby.



Ing. Lenka Jamborová
vedoucí referent odboru



Obdrží:

Účastníci (doporučeně do vlastních rukou)

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě



Veřejnoprávní smlouva

číslo: ČJ:MUNNMN/63160/2011

o umístění stavby

uzavřená podle § 78 odst. 3-5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 159, 161 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

NÁZEV STAVBY:

Chodník Olešná

MÍSTO STAVBY:

**k. ú. Olešná na Moravě
parcely č. 2, 3, 6, 51, 81, 224/1, 259, 261,
266/1, 266/2, 267**

STAVEBNÍK:

**Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
Nové Město na Moravě, 592 31**

Článek I. Smluvní strany

Správní orgán:

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

zastoupený: Ing. Lenkou Jamborovou – vedoucí odboru

Žadatel:

Město Nové Město na Moravě
IČ 00294900

Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, 592 31
zastoupené: p. Stanislavem Markem – místostarosta města

Článek II. Předmět veřejnoprávní smlouvy

Smluvní strany (viz. Článek I.) se vzájemně dohodly na znění této smlouvy a jejího předmětu. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je náhrada územního rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu § 78 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pro stavbu dle níže uvedené specifikace:

Název stavby: „Chodník Olešná“ – novostavba dvou samostatných úseků chodníku

Místo stavby: parcely v k. ú. Olešná na Moravě:
2 - ostatní plocha
3 - zastavěná plocha a nádvoří
6 - ostatní plocha
51 - ostatní plocha
81 - ostatní plocha
224/1 - ostatní plocha
259 - zahrada
261 - zahrada
266/1 - zahrada
266/2 - zahrada
267 - ostatní plocha

Stavebník: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103,
Nové Město na Moravě, 592 31

Zpracovatel dokumentace: Envigest s. r. o.
Masarykova 305, Nové Město na Moravě, 592 31

Druh a účel stavby (popis):

Účelem stavby je vybudování bezpečného chodníku pro pěší šířky 1,5 m středem obce podél silnice I/19, stavba bude rozdělena do dvou úseků. Chodník bude dlážděný betonovou dlažbou.

Délka prvního úseku chodníku je 145 m s převýšením 9,98 m, chodník začíná napojením na místní asfaltovou komunikaci na pozemku č. 6 a pokračuje po zeleném pásu podél budovy a plotu fary až ke křižovatce místní asfaltové komunikace se silnicí I19 v převážném podélném sklonu 8,33 %. Na začátku trasy je navrženo odbočení přes stávající zatrubnění příkopu k silnici I19 jako alternativa nástupu na chodník. U rohu budovy fary je z prostorových důvodů postupně zúžen na 1 m tak, aby nezasahoval do stávajícího odvodňovacího příkopu silnice I19. Bude také nutno přemístit 1 ks sloupu nadzemního vedení rozhlasu a sdělovacího kabelu. Přes silnici I19 je navrženo místo pro přecházení, které na druhé straně silnice pokračuje krátkým úsekem chodníku umožňujícím přístup na chodník z parcely č. 51. Přilehlé budově fary bude nutné z důvodu změny výšky terénu podbetonovat základy.

Délka druhého úseku chodníku je 105 m s převýšením 8,24 m, chodník začíná napojením na místní zpevněnou komunikaci na pozemku č. 224/1 a pokračuje v maximálním povoleném podélném sklonu 8,33 % po zatravněném terénu až ke sjezdu ze silnice I19 na parcelu č. 265.

Vymezení územní dotčeného vlivy stavby: krátkodobě během stavby dojde k ovlivnění okolí, ale po dokončení nebude mít vliv

K veřejnoprávní smlouvě je přiložena jako její nedílná součást projektová dokumentace v předepsaném rozsahu k žádosti o územní rozhodnutí podle § 86 odst. 2 písm. D) stavebního zákona, a dle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Článek III.**Třetí osoby, které by byly účastníky řízení**

1. ŘSD ČR Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
 2. Římskokatolická farnost Olešná, Olešná 55, 592 31 Nové Město na Moravě – Olešná
 3. Lustigová Eva, Olešná 32, 592 31 Nové Město na Moravě – Olešná
 4. Lustig Michal, Olešná 86, 592 31 Nové Město na Moravě – Olešná
 5. Telefónica Czech Republic, a. s. , Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle
 6. Vodárenská akciová společnost, a. s. , divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
 7. E.ON Česká republika, s. r. o. , F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- tyto osoby vyslovily písemný souhlas s touto smlouvou ve smyslu ustanovení § 161 odst. 1 a 168 správního řádu.

Článek IV. Souhlas dotčených orgánů

S uzavřením veřejnoprávní smlouvy vydal ve smyslu ustanovení § 78 odst. 3 stavebního zákona souhlas dotčený orgán:

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí
v souhlasu ze dne 23. 8. 2011 pod č.j. MUNMNM/39067/2011

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí
v souhlasu ze dne 4. 8. 2011 pod č.j. MUNMNM/39203/2011/1

Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
v souhlasu ze dne 31. 8. 2011 pod č.j. 2877/ZV/2011

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
v souhlasu ze dne 10. 8. 2011 pod č.j. KRPJ-33777-2/ČJ-2011-1600DP-AUG

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství
v souhlasu ze dne 9. 12. 2011 pod č.j. KUJI 102555/2011-Sk/V/136 ODSH 44/2011

Článek V. Soulad s právními předpisy

Smluvní strany uzavírají veřejnoprávní smlouvu v souladu s ustanovením § 78 odst. 3. a 5. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“), § 161 až § 168 správního řádu (vyjma § 167 odst. 3) a § 16 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Veřejnoprávní smlouva nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a § 92 stavebního zákona.

Správní orgán jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f / stavebního zákona, posoudil umístění stavby podle § 84 a násl. stavebního zákona a shledal, že umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Správní orgán stanovil pro umístění stavby podmínky, které jsou součástí této smlouvy.

Článek VI. Podmínky pro umístění stavby

1. Stavba bude umístěna na pozemku:

Pozemková parcela parcelní číslo 2, 3, 6, 51, 81, 224/1, 259, 261, 266/1, 266/2, 267 v katastrálním území Olešná na Moravě, jak je zakresleno ve výkresu Situace záboru stavby v měř. 1 : 1000 (výkres č. 02), který je součástí PD vypracované firmou Envigest s.r.o. (odpovědný projektant Ing. Ida Lukšová, ČKAIT 1102714) a v němž je také zcela vyznačen rozsah a umístění předmětné stavby na výše uvedeném pozemku. Přístup a příjezd ke stavebnímu pozemku (tj. pozemku pro výstavbu navrhované stavby) je zajištěn ze sousední silnice II/9. Architektonické a urbanistické podmínky pro umístění navrhované stavby jsou dány charakterem stávajícího území s ohledem na maximální ochranu přírody, na její bezbariérovost, na minimální zásahy do

veřejných komunikací a minimalizaci střetů s jinými stavbami – rozsah navrhované stavby dle výše uvedeného popisu stavby (viz. Článek II.) bude realizován dle ověřené projektové dokumentace (odpovědný projektant Ing. Ida Lukšová, firma Envigest s.r.o.).

2. Stavba nebude napojena na žádné inženýrské sítě
3. Jako stavební pozemky se v k. ú. Olešná na Moravě vymezují části pozemků č.:

2	- ostatní plocha	259	- zahrada
3	- zastavěná plocha a nádvoří	261	- zahrada
6	- ostatní plocha	266/1	- zahrada
51	- ostatní plocha	266/2	- zahrada
81	- ostatní plocha	267	- ostatní plocha
224/1	- ostatní plocha		
4. Zpracování projektové dokumentace stavby bude řešit začlenění stavby do území, zachování civilizačních, kulturních a přírodních hodnot v území, ochranu veřejného zdraví a životního prostředí.
5. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou dle příslušných právních předpisů
6. Projektové řešení bude splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
7. Žadatel se zavazuje dodržet podmínky uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních:
 - **Město Nové Město na Moravě** ve vyjádření ze dne 12. 9. 2011 pod č.j. MUNMNM/40966/2011
 - **Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí** ve vyjádření ze dne 23. 8. 2011 pod č.j. MUNMNM/39067/2011
 - **Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí** ve vyjádření ze dne 4. 8. 2011 pod č.j. MUNMNM/39203/2011/1
 - **Telefónica Czech Republic, a. s.** , ve vyjádření ze dne 3.11.2011 pod č.j. 167755/11
 - **Vodárenská akciová společnost, a. s.** , ve vyjádření ze dne 23. 8. 2011 pod č.j. 52760/2011-Še
 - **E.ON Česká republika, s. r. o.** , ve vyjádření ze dne 19. 5. 2011 pod č.j. P11356-Z051115976
 - **ŘSD ČR Správa Jihlava**, ve vyjádření ze dne 6. 9. 2011 pod č.j. 2608/ŘSD/39200/2011

Článek VII.

Doba trvání veřejnoprávní smlouvy

Tato veřejnoprávní smlouva je platná ode dne nabytí účinnosti (viz. § 168 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“) po dobu dvou let, popř. do doby nově stanovené písemnou dohodou smluvních stran, kterou se změní obsah této veřejnoprávní smlouvy (viz. § 166 odst. 1 správního řádu) za současného souhlasu třetí osoby. Veřejnoprávní smlouva pozbývá platnosti, jestliže shora uvedená stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí na stavbu, jejíž specifikace je uvedena v Článku II. této veřejnoprávní smlouvy, je uzavírána podle § 78 odst. 3 stavebního zákona v souladu s §§ 159, 161 a násl. Správního řádu a náležitostmi respektuje požadavky ustanovení § 16 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, a ustanovení § 8 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
2. Smluvní strany tímto deklarují, že se na obsahu a znění této veřejnoprávní smlouvy vzájemně dohodly, uzavírají ji dobrovolně a jsou srozuměny s jejím obsahem a všemi právy, závazky a povinnostmi, které z ní vyplývají.
Žádná ze smluvních stran není přinucena veřejnoprávní smlouvu uzavřít pod nátlakem, v tísní nebo za nevýhodných podmínek.
Zákonem požadované podklady, náležitosti a doklady, potřebné k uzavření veřejnoprávní smlouvy, se považují za doložené a stavební úřad se tak zavazuje, že nebude v této věci vznášet další požadavky anebo požadovat další doplňující podklady, s výjimkou znaleckých posudků, analýz, studií apod., které mají přímou souvislost s výkonem stavebního dozoru (§ 132 a 133 stavebního zákona).
3. Souhlasy dotčených orgánů s uzavřením smlouvy jsou součástí spisu č. j. MÚNMM/63160/2011 vedeného správním orgánem, kde jsou i písemné souhlasy třetích osob.
4. Změnit obsah této veřejnoprávní smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran za podmínek uvedených v zákoně (viz. § 166 odst. 1 správního řádu).
5. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy smlouvy.

V Novém Městě na Moravě dne 19. prosince 2011


.....
Správní orgán
Ing. Lenka Jamborová
odbor stavební a životního prostředí




.....
Žadatel
Stanislav Marek
místostarosta



Přílohu této smlouvy tvoří (pouze pro smluvní strany):

- projektová dokumentace

Souhlas třetích osob (viz. Článek I., Třetí osoby):

Prohlašujeme tímto, že jsme se seznámili s obsahem a zněním této veřejnoprávní smlouvy, tomuto jsme porozuměli a ve smyslu ustanovení § 168 správního řádu s veřejnoprávní smlouvou vyslovujeme souhlas.

datum podpis

ŘSD ČR Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

20. 12. 2011

Ředitelství silnic a dálnic ČR
správa Jihlava
JIHLAVA, Kosovská 10a
03

Římskokatolická farnost Olešná, Olešná 55, 592 31
Nové Město na Moravě – Olešná

29. 12. 2011

Lustigová Eva, Olešná 32, 592 31
Nové Město na Moravě – Olešná

29. 12. 2011

Lustig Michal, Olešná 86, 592 31
Nové Město na Moravě – Olešná

29. 12. 2011

Telefónica Czech Republic, a. s. , Za Brumlovkou 266/2,
140 22 Praha 4 - Michle

19. 12. 2011

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 00101336

Vodárenská akciová společnost, a. s. , divize Žďár nad Sázavou,
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

19. 12. 11

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
4

E.ON Česká republika, s. r. o. ,
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Nové Město

21. 12. 2011

004



Město Nové Město na Moravě

místostarosta města

Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Envigest, s.r.o.
Masarykova 305
592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Váš dopis značky/ze dne
/

Naše značka
MUNNMN/63879/2011

Vyřizuje/linka
Stará Lenka/566650205

Nové Město na Moravě
19.12.2011

Vyjádření účastníka řízení k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení – „Chodník Olešná“

Dne 13.12.2011 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření účastníka řízení k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení – „Chodník Olešná“.

Na základě stanovisek, předložených dotčenými správci města, Město Nové Město na Moravě s Vaším záměrem souhlasí a požaduje dodržení níže uvedených podmínek jednotlivých správců majetku města.

- Souhlasíme s předloženým záměrem dle návrhu v příložené projektové dokumentaci. V zájmovém prostoru povolované stavby se nachází místní komunikace se starším živičným povrchem v majetku a správě města, které budou při realizaci částečně dotčeny. Jednak v místě napojení na nový chodník na jeho koncích u silnice I/19 a jednak realizací místa pro přecházení I/19 v místě před autobusovou zastávkou. Požadujeme dotčené plochy místní komunikace uvést do bezvadného stavu položením živičného povrchu.

- V zájmovém území povolované stavby se v současnosti nachází zařízení (nadzemní kabelové vedení a svítidla veřejného osvětlení) v majetku a správě města. Toto zařízení je umístěno na sloupech v majetku fy E.ON a nebude při realizaci stavby dotčeno za předpokladu, že nedojde k překládání zmíněných sloupů.

- Při realizaci stavby požadujeme zachovat ochranné pásmo kořenového systému dřevin tj. 2,5 m od paty kmene. Pokud to z nějakého důvodu není technicky možné, požadujeme provádět výkopové práce výhradně ručně, a to s ohledem na skutečnost, že v tomto případě nebude dodrženo ochranné pásmo dřevin, jejich kořenového systému. V případě užívání ploch veřejné zeleně, bude před zahájením stavebních prací na odboru investic a správy majetku města MěÚ požádáno o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství, ploch veřejné zeleně. Za používání veřejného prostranství pro provádění výkopových prací, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, umístění skládek nebo stavebních materiálů se podle hlavy III čl. 23 písmeno a) až l) vyhlášky města Nové Město na Moravě č. 2/2010 o místních poplatcích platí poplatek ve výši 4,- až 50,- Kč/m²/den podle skupiny a druhu zvláštního užívání.

TELEFON
566 650 200

FAX
566 650 295

E-mail
posta@nmnm.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB Žďár nad Sázavou
č.ú.19-1224751/0100

IČO / DIČ
00294900
CZ00294900

ÚŘEDNÍ DNY
Po, ST: 8⁰⁰ – 17⁰⁰
Čt: 8⁰⁰ – 14⁰⁰

Místo výkopu a dotčená plocha stavbou ve veřejné zeleni bude uvedena do původního stavu vč. zhutnění a oseta kvalitním travním semenem.

- Žadatel o stavební povolení předloží na požádání doklady o likvidaci odpadů, tyto budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Na základě vyhlášky města č. 1/1992 o Digitální technické mapě čl. 6 požaduje předání digitálního zaměření skutečného provedení stavby.
- Město Nové Město na Moravě souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy podle stavebního zákona a správního řádu za účelem povolení umístění a zřízení stavby.

S pozdravem



Stanislav Marek
místostarosta města



Na vědomí: Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor SŽP, Vratislavovo nám. 103, 592 31
Nové Město na Moravě



Město Nové Město na Moravě

místostarosta města

Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Envigest, s.r.o.
Masarykova 305
592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Váš dopis značky/ze dne
/

Naše značka
MUNNMN/40966/2011

Vyřizuje/linka
Stará Lenka/566650205

Nové Město na Moravě
12.09.2011

Vyjádření účastníka řízení k projektové dokumentaci k územnímu řízení – novostavba chodníku v místní části Olešná.

Vážení,

dne 11.8.2011 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření účastníka řízení ke stavebnímu záměru – novostavba chodníku v místní části Olešná.

Na základě stanovisek, předložených dotčenými správci města, Město Nové Město na Moravě s Vaším záměrem souhlasí a požaduje dodržení níže uvedených podmínek jednotlivých správců majetku města.

- Souhlasíme s předloženým záměrem dle navržené projektové dokumentace. V zájmovém území povolované stavby se v současnosti nachází místní komunikace s živičným povrchem v majetku a správě města, které budou při realizaci díla částečně dotčeny, a to napojením tělesa chodníku na jeho koncích, včetně míst pro přecházení.

- V zájmovém území povolované stavby se v současnosti nachází zařízení (nadzemní kabelové vedení a svítidla veřejného osvětlení) v majetku a správě města. Toto zařízení je umístěno na sloupech v majetku E.ON a nebude při realizaci stavby dotčeno za předpokladu, že nedojde k překládání zmíněných sloupů.

- Žadatel o stavební povolení předloží na požádání doklady o likvidaci odpadů, tyto budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Požadujeme položit po celé délce trasy 2 ks HDPE 33/40 mm.

- Na základě vyhlášky města č. 1/1992 o Digitální technické mapě čl. 6 požadujeme předání digitálního zaměření skutečného provedení stavby.

TELEFON
566 650 200

FAX
566 650 295

E-mail
posta@nmnm.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB Žďár nad Sázavou
č.ú.19-1224751/0100

IČO / DIČ
00294900
CZ00294900

ÚŘEDNÍ DNY
Po, ST: 8⁰⁰ – 17⁰⁰
Čt: 8⁰⁰ – 14⁰⁰

- Město Nové Město na Moravě souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy podle stavebního zákona a správního řádu za účelem povolení umístění a zřízení stavby.

S pozdravem


Stanislav Marek
místostarosta města



Na vědomí: Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor SŽP, Vratislavovo nám. 103, 592 31
Nové Město na Moravě

Městský úřad Nové Město na Moravě
odbor dopravy a vnitřních věcí

Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, tel.: 566650200

ENVIGEST, s.r.o.
Masarykova 305
592 31 Nové Město na Moravě

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka:
MUNNMN/39203/2011/1

Vyřizuje/linka
Drdlová/566650271

Nové Město na Moravě
dne: 4. srpna .2011

Městský úřad Nové Město na Moravě – odbor dopravy a vnitřních věcí od Vás obdržel žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení na akci: „**Chodník Olešná**“.

Městský úřad Nové Město na Moravě - odbor dopravy a vnitřních věcí, jako příslušný správní úřad podle § 40 odst. 4, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložené doklady z hlediska silničních zájmů. Na základě toho ve smyslu ustanovení zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 149 zákon 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává

závazné stanovisko

ke shora uvedené stavbě:

K realizaci výše uvedené stavby nemáme připomínky za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

1. Během prací nesmí být na komunikacích skladován žádný materiál, komunikace nesmí být poškozována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
2. V případě užití místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům než pro které je určena (stání vozidel na pozemní komunikaci, uložení materiálu aj..), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu. O povolení zvláštního užívání místní komunikace požádá žadatel zdejší odbor dopravy a vnitřních věcí minimálně 1 měsíc před realizací prací.
3. V případě potřeby, dopravní značení na silnici a místní komunikaci je možné osadit až po vydání samostatného přípisu „Stanovení místní nebo přechodné úpravy na pozemních komunikacích“ vydaného naším odborem. Součástí žádosti bude zpracovaná situace se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 30/2001, ve znění pozdějších předpisů, a Technických podmínek.

Souhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby (§ 78 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

MĚSTSKÝ ÚŘAD
NOVÉ MĚSTO na Moravě
Martina Fidlerová

Martina Fidlerová

zástupce vedoucího odboru dopravy a vnitřních věcí

TELEFON 566650200 FAX 566650295 E-mail Marta.Drdlová@meu.nmmn.cz

Bankovní spojení IČO 00294900 ÚŘEDNÍ DNY Po, St, Čt
KB Žďár nad Sázavou 00294900
č.ú.1224-751/0100

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

ENVIGEST s.r.o.
Masarykova 305
Nové Město na Moravě
592 31

Váš dopis značkový ze dne
----/3.8. 2011

Naše značka
MUNNMN/39067/2011

Vyřizuje/linka
Kos/566650208

Nové Město na Moravě
23.8. 2011

Sdělení k předložené projektové dokumentaci na akci:

Chodník Olešná na parcelách 2. 6, 51, 81, 224/1, 256, 266/1, 266/2, 267, 283/1, 283/2, 284/2 a 285 na kat.území Olešná na Moravě

Na základě Vaší žádosti ze dne 3.8. 2011 o sdělení k předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci se vyjadřujeme podle ust. § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, z těchto hledisek:

1. Vodní hospodářství
2. Odpadové hospodářství
3. Ochrana ovzduší
4. Ochrana přírody a krajiny
5. Ochrana ZPF
6. Ochrana PUPFL

Vodoprávní úřad

K dotčení vodovodu pro neveřejnou potřebu stavebním objektem SO.3 se vyjádří vlastník a provozovatel, tj. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko a VAS a.s. Brno, divize Žďár nad Sázavou. Zatrubněním části příkopu podél 1/19 vedle pozemku par. č. 286 nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů.

Státní správa v oblasti odpadového hospodářství

Bez připomínek za předpokladu dodržení ustanovení zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění a předpisů souvisejících.

Státní správa na ochranu ovzduší

Bez připomínek za předpokladu dodržení ustanovení zák.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Při realizaci stavby bude minimalizována prašnost zejména pomocí zkrápění, nedojde ke znečištění vozovky a budou minimální zásoby sypaného stavebního materiálu.

Státní správa ochrany přírody a krajiny:

Záměr se dotýká pozemků, které se nachází v CHKO Žďárské vrchy i mimo ni. K dotčeným pozemkům, které se nacházejí v CHKO Žďárské vrchy (2, 6, 224/1, 259, 261, 265, 266/1, 266/2, 226 v kat. území Olešná na Moravě) je podle ust. § 78 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

TELEFON
566 650 200

FAX
566 650 265

E-mail
posta@meu.nmmn.cz

IČ
00294900

ÚŘEDNÍ DNY
Po: 8⁰⁰ – 17⁰⁰, St: 8⁰⁰ – 17⁰⁰, Čtv: 8⁰⁰ – 14⁰⁰

a krajiny v platném znění, příslušná k vyjádření Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou. Náš správní orgán dává k záměru následující stanovisko:

- Při realizaci plánované akce bude maximálně šetřena vzrostlá zeleň. Bude dodržena ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
- Pokud bude bezpodmínečně nutné kácet vzrostlé dřeviny, požádá investor o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V žádosti bude navržena náhradní výsadba, která zmírní ekologickou a estetickou újmu.

Státní správa ochrany zemědělského půdního fondu

Bez připomínek za předpokladu dodržení ust. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Parcely par. č. 259,261, 265, 266/1, 266/2, v kat. území Olešná na Moravě jsou vedené v katastru nemovitostí jako zahrady a jsou součástí ZPF. Investor požádá o udělení souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF podle ust. § 9 odst. 1 zákona o ZPF.

Ostatní složky životního prostředí nemají k výše uvedené akci připomínky.

Toto sdělení odboru stavebního a životního prostředí je pro účely stavebního nebo územního řízení stanoviskem nebo závazným stanoviskem.

Po splnění všech výše uvedených náležitostí za jednotlivé úseky životního prostředí a dále za předpokladu splnění všech podmínek, vydaných v závazných stanoviscích orgánů státní správy na úseku životního prostředí Městského úřadu Nové Město na Moravě, souhlasíme s případným uzavřením veřejnoprávní smlouvy.



MĚSTSKÝ ÚŘAD
NOVÉ MĚSTO na Moravě

33

Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
Městského úřadu v Novém Městě na Moravě

Na vědomí: MěÚ Nové Město na Moravě – odbor SŽP

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Ing. Jaroslav Dufek
Masarykova 305
592 31 Nové Město na Moravě

Váš dopis značky/ze	Číslo jednací KUJI 105674/2011-Sk/V/140 ODSH 44/2011	Vyřizuje/telefon Ing. Lucie Skoumalová 564 602 245	V Jihlavě dne 2011-12-21
---------------------	--	--	-----------------------------

Chodník Olešná - vyjádření k projektové dokumentaci

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 19. 12. 2011 Vaši žádost o vyjádření k projektu k územnímu řízení „Chodník Olešná“ pro investora akce Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. tříd dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích).

Chodník je v projektové dokumentaci veden podél silnice I/19 v k.ú. a obci Olešná. Pokud v rámci stavby dojde k přeložení inženýrských sítí je třeba požádat Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích o povolení zvláštního užívání silnice za účelem umístění inženýrských sítí a při realizaci je třeba požádat o povolení zvláštního užívání dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích – provádění stavebních prací nebo o povolení zvláštního užívání dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 zákona o pozemních komunikacích – umístování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací. Po dobu realizace stavby je třeba požádat Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu.

Jednotlivé formuláře žádostí jsou k dispozici na stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz (odkaz na Krajský úřad – Dokumenty odborů krajského úřadu – Odbor dopravy a silničního hospodářství – Formuláře odboru dopravy a silničního hospodářství).

K žádostem je třeba doložit souhlas příslušného orgánu Policie ČR, tj. Policie ČR Žďár nad Sázavou, jestliže může zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu

a stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Jihlava.

Krajský úřad jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů **souhlasí** ve smyslu § 116 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na povolení stavby „Chodník Olešná“.

Za splnění výše uvedených podmínek k předloženému projektu nemáme připomínek.



Ing. Lucie Skoumalová

úředník odboru dopravy a silničního hospodářství

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního
hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-5-



AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY
**SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
ŽDÁRSKÉ VRCHY**



Brněnská 39
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 653 111
fax: 566 653 116
e-mail: zdarvrch@nature.cz
www.zdarskevrchy.nature.cz

ENVIGEST, s.r.o.
Masarykova 305
592 31 Nové Město na Moravě

ČÍSLO JEDNACÍ: 2877/ZV/2011

VYŘIZUJE: Havelka

ŽDÁR NAD SÁZAVOU 31.8.2011

Věc: Závazné stanovisko k akci „Chodník Olešná“

Správa CHKO Žďárské vrchy, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) na základě žádosti firmy ENVIGEST, s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 49449362, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 správního řádu toto

závazné stanovisko :

podle ust. § 44 odst. 1 a zákona Správa CHKO Žďárské vrchy

souhlasí

s realizací akce „Chodník Olešná“ dle dokumentace, zpracované firmou ENVIGEST, s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 49449362, jako č. zakázky 1108 v červenci 2011. Správa CHKO Žďárské vrchy souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na stavbu.

Odůvodnění:

Správa CHKO Žďárské vrchy obdržela dne 24.8.2011 žádost firmy ENVIGEST, s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 49449362, o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci „Chodník Olešná“, stavba se nachází z části na pozemcích, které jsou součástí III. zóny odstupňované ochrany přírody, z části v území, ke kterému se Správa CHKO Žďárské vrchy není oprávněna vyjadřovat (část obce vpravo od silnice I/19 ve směru na Bystřici n.P.). Správa CHKO Žďárské vrchy souhlasí s vydáním územního rozhodnutí, při stavbě je nutno respektovat ustanovení § 7 a 8 zákona (Ochrana dřevin a Povolení ke kácení dřevin).

Poučení:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí tohoto úřadu.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa chráněné krajinné oblasti
Brněnská 39
591 01 Žďár nad Sázavou I
-1-

Ing. Zdeněk Zális
VEDOUcí SPRÁVY

IČ: 62933591
DS: 3hjd/hg

Bankovní spojení ČNB Praha 1
číslo účtu: 18228-011/0710

josef.havelka@nature.cz
tel.: 566 653 113



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRAJE VYSOČINA
Odbor služby dopravní policie

Čj. KRPJ-33777-5/ČJ-2011-1600DP-AUG

Jihlava 8. prosince 2011
Počet listů: 1

ENVIGEST, s. r. o.
Ing. Jan Červinka
Masarykova 305
Nové Město na Moravě
592 31

„Chodník Olešná“ – stanovisko pro DSP

Stanovisko:

Na základě Vaší žádosti o stanovisko ke stavbě **„Chodník Olešná“** Vám sdělujeme, že dle posouzení předložené projektové dokumentace (dále jen PD) vypracované firmou ENVIGEST, s.r.o. Nové Město na Moravě souhlasíme s výše uvedenou stavbou chodníku částí „A“, „B“ v rámci dokumentace pro stavební řízení s níže uvedeným zdůrazněním.

- Zdůrazňujeme obsah PD o provedení prvků dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Doplnění k výše uvedenému stanovisku k DSP a k předchozímu stanovisku čj. KRPJ-33777-2/ČJ-2011-1600DP-AUG ze dne 10. srpna 2011 ve stupni DÚR:

- Souhlasíme ve smyslu § 78 odst. 3 s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na umístění stavby a ve smyslu § 116 zákona č. 183/2006 Sb. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na provedení stavby akce „Chodník Olešná“

Zpracoval: kpt. Ing. Zbyněk AUGUSTIN
vrchní komisař

plk. Mgr. Jan KOSTEČKA
vedením odboru pověřen
v. v. plk. Mgr. Karel SEHNAL

Vrchlického 46
587 24 Jihlava

Tel.: +420 974 281 256

Mob.: 725 375 089

e-mail: osdp-vysocina@seznam.cz



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Jihlavě dne 13.12.2011
Č.j. 3587/ŘSD/39200/2011

Vyřizuje: Thomayer
Tel. 567 584 617

Envigest, s.r.o.
Ing. Jan Červinka
Masarykova 305
Nové Město na Moravě 592 31

Věc: Souhlas s projektovou dokumentací pro stavební řízení akce „Chodník Olešná“.

Na základě Vaší žádosti ze dne 30.11.2011 Vám sdělujeme, že souhlasíme s projektovou dokumentací pro stavební povolení výše uvedené akce za dodržení následujících podmínek:


Chodník bude vybudován v katastru obce Olešná při levé straně podél silnice první třídy I/19 v km od cca 183,770 do 183,930 km a od cca 184,000 do 184,100 km (úsek je uveden v provozním staničení silnice I/19) dle přiložené projektové dokumentace. Volná šířka přilehlé silnice I/19 bude dodržena minimálně v kategorii MO 8,0 (tj. šířka mezi budoucí obrubou na jedné straně a koncem zpevněné části silnice na druhé straně bude min. 7,5 m, tj. minimálně zachována stávající). Stavební práce budou probíhat za stávajícího provozu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Při stavbě nebude výkopek ukládán na silnici a dopravní značení bude osazeno na náklady investora dle TP 66 MDS a odsouhlaseno Policií ČR. Zároveň Vás upozorňujeme, že Vaší činností nesmí dojít k poškození zbývajících částí uvedené silnice ani ostatních jejích součástí a příslušenství. V rámci výstavby chodníků dojde k vyřešení řádného odvodnění zájmového území, jelikož dojde ke změně odtokových poměrů. Odvodnění bude provedeno dle projektu do stávajícího příkopu silnice I/19 a kde to nebude vzhledem k profilu terénu možné, budou dešťové vody svedeny do navržené nezpevněné krajnice na vsakování vody.

Dopravní značení omezující provoz po dobu stavebních prací bude osazeno dle požadavků příslušného DI PČR a na náklady investora dle TP 66 MDS. Stavební práce budou probíhat za stávajícího provozu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu.

Před započítím prací investor požádá Krajský úřad Vysočina, odbor dopravy a SH, Žižkova 57, 587 33 Jihlava o vydání zvláštního užívání k umístování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravě této komunikace. Dále investor předloží harmonogram prací a uzavře s ŘSD ČR, Správa Jihlava smlouvu o pronájmu silnice I. třídy a uhradí nájemné. Na základě uhrazeného nájemného bude vydán souhlas ke stavebním pracem.

Po skončení prací dojde ke geodetickému zaměření chodníku a oddělení pozemku. Investor tento geometrický plán poskytne majetkovému správci k případnému majetkoprávnímu vypořádání a následnému převodu pozemků. S uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na umístění a provedení stavby souhlasíme.

S pozdravem


Ing. Marie Tesařová
ředitelka Správy Jihlava

Na Vědomí: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31

Adresa pro doručování:

ŘSD ČR Správa Jihlava
Kosovská 10a
586 01 Jihlava



E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Ing. Jaroslav Dušek
Zahradní 1414
59231 Nové Město na Moravě

E.ON Česká republika, s.r.o.
Tech. evidence a dok.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz

Petra Vitešnicková
T +420-545 14-57 27
F +420-387 86-58 02
petra.vitesnikova@eon.cz

Naše značka
P11356 - Z051115976

Nové Město na Moravě, 19.05.2011

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a udělení souhlasu
s činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: Město Nové Město na Moravě
Název stavby: Chodník Olešná
Místo stavby: K.ú. Olešná na Moravě- dle předložené dokumentace

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy provozovaném E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí přípojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení NN
Podzemní vedení NN

Udělujeme souhlas s činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke

Předseda dozorčí rady:
Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach
Jednatelé:
Michael Fehn
Lorenz Pronnet
Karel Dietrich-Nespěšný

Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066.
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
4. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
5. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie.
6. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno

- provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
7. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. **Vytýčení kabelů zajistí Nové Město na Moravě, p. Novotný Jan, tel. 566655702**
 8. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 9. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 10. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
 11. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 12. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
 13. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo **800 225 577**.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VVN	Primární technologie Ing. Láska - 545 141 253, p. Janáč - 545 143 838
VN+NN	RS Nové Město na Moravě, p. Novotný Jan, tel. 566655702
Sdělovací vedení	Sekundární technologie Brno, p. Veselý, 545 142 941

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 18.05.2012.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:


- | | |
|--------------------|--------------------|
| - zeleně čárkovaně | nadzemní vedení NN |
| - zeleně plně | podzemní vedení NN |

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR předložte toto vyjádření.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.


E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa a dokumentace
České Budějovice

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy


Udělení souhlasu

~~Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením*~~

~~Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy*~~

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Nové Město



004

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

E.ON – myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis

Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:
www.eon.cz -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály



ČSFR Česká republika
Technická evidence a dokumentace
Městské Budějovice

19.05.2011

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.,

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 167755/11

Číslo žádosti: 0111 635 781

Důvod vydání *Vyjádření*: Veřejnoprávní smlouvy

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 3. 11. 2013.

Žadatel	ENVIGEST, s.r.o.	
Stavebník	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	
Název akce	Chodník Olešná	
Zájmové území	Okres	Žďár nad Sázavou
	Obec	Nové Město na Moravě
	Kat. území / č. parcely	Olešná na Moravě

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření* o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*). Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefónica*) o síti elektronických komunikací následující *Vyjádření*:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti Telefónica. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *NVSEK*) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *PVSEK*) a dojde-li ke střetu stavby s *NVSEK*, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě - **Eva Pyroutková (tel.: +420 602 428 844, e-mail: eva.pyroutkova@o2.com) (dále jen POS)**.

Žadatel je oprávněn kontaktovat *POS* v případě dotazů souvisejících s podmínkami ochrany *SEK*, pro dotazy k poloze *SEK* a její dokumentaci pracoviště Telefónica na lince **800 255 255**.

Podmínky ochrany *SEK* společnosti Telefónica

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Číslo jednací: 167755/11

Číslo žádosti: 0111 635 781

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkrytí PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

Číslo jednací: 167755/11

Číslo žádosti: 0111 635 781

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříň optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

Číslo jednací:

167755/11

Číslo žádosti: 0111 635 781

4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:-
v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,-
do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,-
neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,-
předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,-
nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,-
projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,-
projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem.

Číslo jednací: 167755/11

Číslo žádosti: 0111 635 781

Vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- změnou rozsahu zájmového území
- změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

Bude-li žadatel na společnosti *Telefónica* požadovat písemný souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, je oprávněn kontaktovat *POS*.

Bude-li žadatel na společnosti *Telefónica* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je oprávněn kontaktovat *POS*.

Přílohy Vyjádření:

- situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- informace k vytyčení *SEK*

Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o *SEK* společnosti.

Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnutá data a informace bude užívat výhradně pro svoji potřebu a v souladu s účelem, ke kterému mu byla poskytnuta (tj. výhradně v souladu s § 161 stavebního zákona a jen v jeho mezích) a že bez souhlasu poskytovatele nebude poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat či používat jako zdroj pro své informační systémy nebo databáze a nebude je jakkoliv jinak využívat nad rámec ustanovení § 161 stavebního zákona. Žadatel si je vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností. Žadatel se převzetím *Vyjádření* zavazuje provést taková opatření, která zabezpečí ochranu poskytnutých dat a informací proti zneužití třetími osobami. V případě nesplnění výše uvedených povinností se společnost *Telefónica Czech Republic, a.s.* bude soudně domáhat zejména zdržení se shora uvedeného závadového jednání a náhrady škody.

Vyjádření vydala společnost *Telefónica* dne: 3. 11. 2011.



Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ CZ 60193336

188

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Telefonica se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle
IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336
kontakt: tel: 541131267 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

InfoTel - výhradní dodavatel společnosti Telefonica Czech Republic, a.s.

se sídlem: Brno, Novolíšeňská 18, PSČ: 628 00
IČ: 46981071 DIČ: CZ46981071
kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel_drdla@infotel.cz
Vlček Josef, mobil: 606722446, e-mail: josef_vlcek@infotel.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELQA s.r.o.

se sídlem: Blanenská 1340, 664 34 Kuřim
IČ: 49977121 DIČ:
kontakt: Jiří Janout, tel.: 541225579, fax: 541220207, mobil: 777888102, e-mail: janout@elqa.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINEX a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Mgr. Petr Holešinský, mobil: 739372083, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč
IČ: 72377259 DIČ:
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o.

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov
IČ: 25172786 DIČ: CZ25172786
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Příloha k Vyjádření č.j.: 167755/11

Číslo žádosti: 0111 635 781

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava

IČ: 60721197

DIČ: CZ60721197

kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

Envigest s.r.o.
Masarykova 305
592 31 Nové Město na Moravě

19.12.2011

Věc: Chodník Olešná

Dle ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů se na vedení SEK umístěné na nemovitosti vztahuje režim věcných břemen, který omezuje vlastníka v jeho používání. Veškeré náklady spojené s úpravou dotčeného úseku vedení SEK nese stavebník, který uvedené práce vyvolal a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Nad trasou podzemního vedení sítě elektronických komunikací není dovoleno měnit stávající nivelitu terénu. Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že není třeba dodatečné ochrany podzemního vedení sítě elektronických komunikací.

Ke stavbě bylo vydáno vyjádření pod č. j. 167755/11 ze dne 3. 11. 2011. Vyjádření zůstává v platnosti, tento dopis je jeho nedílnou součástí.

S pozdravem

Eva Pyroutková
Středisko ochrany sítě
Tel. 541 131 520, mobil 602 428 844

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193356

1013



ENVIGEST, s. r. o.
Masarykova 305
592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: 54594/2011-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 13. 12. 2011

Vyjádření VAS, a. s., divize Žďár nad Sázavou k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci: „Chodník Olešná“, p. č. 2, 3, 6, 51, 81, 224/1, 259, 261, 266/1, 266/2, 267, k. ú. Olešná na Moravě

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Janem Červinkou, zakázkové číslo 1108P (datum 11/2011) řeší tyto stavební objekty:

- ☐ C 101 Celý chodník v úseku „A“
- ☐ C 102 Celý chodník v úseku „B“
- ☐ C 701 Podbetonování stávajících základů budovy fary na parcele č. 3

na p. č. 2, 3, 6, 51, 81, 224/1, 259, 261, 266/1, 266/2, 267 v k. ú. Olešná na Moravě.

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení VAS, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS, a. s.)

souhlasí.

2. Vyjádření k realizaci stavby „Chodník Olešná“

- 2.1. před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytýčení trasy vodovodu ve správě VAS, a. s.

Vytýčení vodovodu ve správě VAS, a. s. Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS, a. s. (telefon: 566 651 159, 724 102 777).

Za vytýčení vodovodních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak.

2.2. v rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo:

- ☐ vodovodu ve správě VAS, a. s. v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23 – 1,5 m
- ☐ vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m

2.3. v zájmovém území stavby nesmí být v ochranném pásmu vodovodu ve správě VAS, a. s. včetně vodovodních přípojek prováděny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad vodovodem ve správě VAS, a. s. a přípojkami v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d), v rozporu s ČSN 75 5401 a s ČSN 75 5411. Poklopy ovládacích prvků vodovodu ve správě VAS, a. s. (hydranty, šoupata a uzávěry vodovodních přípojek) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu.

2.4. ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- ☐ vodovod ve správě VAS, a. s. a vodovodní přípojky (na veřejném prostranství) - mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu (telefon: 566 618 768, 602 142 624)

O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – *příloha č. 1.1.*

2.5. případné škody na zařízení ve správě VAS, a. s. způsobené stavbou „Chodník Olešná“ hradí investor.

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení (s uzavřením veřejnoprávní smlouvy) na stavbu „Chodník Olešná“ VAS, a. s.

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:


1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn).
2. stanovisko VAS, a. s. o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS, a. s. dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS, a. s. v zastoupení SVK Žďársko podle čl. 5.5.(b) (1) Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací, o nájmu vodovodů a kanalizací, o správě majetku vodovodů a kanalizací a o rozvoji vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 1. 4. 2010 na základě plné moci pro VAS, a. s. ze dne 1. 4. 2010.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST a. s.
Soběslavská 620/158, 602 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studená 1133, 688 01 Žďár nad Sázavou

7


Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha

Příloha k bodu vyjádření č. 2.4.

Na vědomí

VAS, a. s., provoz VaK Nové Město na Moravě + situace

VAS, a. s., útvar technicko-provozních činností – Ing. Šemrínec



Národní institut pro integraci osob s omezenou
schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Krajské konzultační středisko kraje Vysočina, 586 01 Jihlava, Havlíčkova 44, www.nipi.cz

Envigest, s.r.o.
Masarykova 305
592 31 Nové Město na Mor.

Vaše žádost ze dne:
30.11. 2011

Naše značka:
41/11/G

Vyřizuje:
Ing. Grošofová

Ždár n.S. dne:
6.11.2011

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Předložená dokumentace na uvedenou stavbu byla posouzena z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k.ú. Olešná
Stavebník: Město Nové Město na Mor.
Projektant: Envigest, s.r.o., Nové Město na Mor.
Č.zakázky: 1108P Datum: 09/2011

Předmětem předložené dokumentace je projekt pro stavební povolení na stavbu
„Chodník Olešná“.

Projekt řeší chodník pro pěší středem obce podél silnice I/19 se dvěma místy pro přecházení. Stavba je dělena na úsek A v délce 145 m, šířka chodníku 1,5 m a úsek B v délce 105 m, šířky 1,5 m. Příčný sklon chodníků je do 2 %, max. podélný sklon je 8,33 %, úsek se sklonem 5 % není delší než 150 m. Přirozenou vodící linií tvoří obrubník na straně opačné od komunikace zvýšený o 8,0 cm nad úroveň chodníku. Úsek A v místě fary je zúžen na 1,0 m z důvodu zdi fary. V místě farní zdi tvoří vodící linií vlastní zeď. V místech pro přecházení jsou navrženy varovné pásy z barevně odlišné dlažby a signální pásy s odčleněním od var. pásů o 300 mm.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. je stavba posouzena dle §2 odst. (1) bodu a). K předložené dokumentaci mám následující připomínku:

1. Řešení detailů, vybavení a použité prvky bezbariérových úprav budou provedeny dle vyhl. č. 398/2009 Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace vyhoví bezbariérovému přístupu.
Řešení detailů, vybavení a použité prvky bezbariérových úprav budou provedeny dle vyhl. č. 398/09 Sb. včetně jejich příloh, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích.

Pracoviště a kontaktní adresa: NIPI ČR, o.s., Žižkova 1, 591 01 Ždár n.Sáz.
mobil: 737 782 225, e-mail: grosofova.L@seznam.cz, konzultační den: středa 13⁰⁰ hod.

Proti vydání stavebního povolení nemám námitek.

Příloha: Předložená projektová dokumentace vrácena zpět.

NIFI ČR, o. s.
NÁRODNÍ INSTITUT PRO INTEGRACI OSOB S OMEZENOU
SCHOPNOSTÍ POKYBU A ORIENTACE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ KONZULTAČNÍ STŘEDISKO
KRAJE VYSOČINA -3-



Ing. Ludmila Grošová
odborný konzultant
Žižkova 1, 591 01 Žďár n. Sáz.