

AQA CLEAN
U Dvora 11
586 00 JIHLAVA

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/2309/2015-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 16. 6. 2015

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci: „Petrovice, rekonstrukce jednotné kanalizace a rekonstrukce místní komunikace, I. etapa“, p. č. 131, 132/1, 148, 159, 179, 180, k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Josefem Novotným, zakázkové číslo 2304 (datum 05/2015, datum aktualizace projektu dne 12.6.2015 - zasláno na e-mail semrinec@vaszr.cz) řeší tyto stavební objekty:

- SO 01 Rekonstrukce kanalizace
- SO 02 Novostavba kanalizace
- SO 03 Rekonstrukce místní komunikace

(dále jen stavba).

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení VAS

souhlasí.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Vyjádření k realizaci stavby a uvedení stavby do provozu

2.1. Minimálně 30 dní před zahájením realizace stavby požadujeme kontaktovat mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu (telefon: 566 618 768, 602 142 624), který zajistí případnou výměnu nefunkčních ovládacích prvků na vodovodu ve správě VAS, jedná se o hydranty, šoupata a uzávěry vodovodních přípojek. V případě, že odpovědnými pracovníky VAS bude zjištěn nevyhovující stav stávajících vodovodních přípojek zašle VAS jejich majitelům (dle zákona č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) – majitelům nemovitostí) výzvu k jejich rekonstrukci v koordinaci s výše uvedenou stavbou.

2.2. Upozorňujeme na věcnou a časovou koordinaci stavby se stavbou „Petrovice – kanalizace“ – investor město Nové Město na Moravě

2.3. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy vodovodu ve správě VAS včetně vodovodních přípojek.

Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777).

Za vytyčení vodovodních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod, neprokáže-li se opak (v příloze Vám VAS zasílá geodetické zaměření vodovodních přípojek pro nemovitosti č. p. 1 a 33 – předložená projektová neobsahuje jejich zákres).

2.4. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo:

- ☐ vodovodu ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m
- ☐ vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m

2.5. Křížení inženýrských sítí s vodovodem ve správě VAS, s vodovodními přípojkami musí být pod úhlem v rozmezí 90 - 60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005.

2.6. V zájmovém území stavby nesmí být po ukončení stavby v ochranném pásmu vodovodu ve správě VAS a přípojek provedeny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad vodovodem ve správě VAS a přípojkami v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d) v platném znění, v rozporu s ČSN 75 5401, s ČSN 75 5411.

Poklopy ovládacích prvků vodovodu ve správě VAS (hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu a musí být trvale volně přístupné.

2.7. Ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- ☐ vodovod ve správě VAS a vodovodní přípojky (na veřejném prostranství) – mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu.

O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – **příloha č. 1.1.**

2.8. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „Petrovice, rekonstrukce jednotné kanalizace a rekonstrukce místní komunikace, I. etapa“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „Petrovice, rekonstrukce jednotné kanalizace a rekonstrukce místní komunikace, I. etapa“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění investor.

2.9. Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu popřípadě kladné stanovisko pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladu uvedení v bodě 2.7. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby.

Doklady uvedené v bodě č. 2.9. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební a vodoprávní úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „Petrovice, rekonstrukce jednotné kanalizace a rekonstrukce místní komunikace, I. etapa“ VAS

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby „Petrovice, rekonstrukce jednotné kanalizace a rekonstrukce místní komunikace, I. etapa“ do užívání a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby *(včetně výškové polohy ovládacích prvků vodovodu ve správě VAS)* v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn).
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha

Technická situace stávajícího vodovodu ve správě VAS včetně geodeticky zaměřených vodovodních přípojek pro nemovitosti č. p. 1 a č. p. 33 (rozsah poskytnutých dat neobsahuje zakres všech vodovodních přípojek v zájmovém území. Vodovodní přípojky jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v majetku majitele pozemku či stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak. Trasa poskytnutých dat vodovodních přípojek obsahuje pouze jejich přibližný zakres.)

Příloha k bodu vyjádření č. 2.7.

Na vědomí

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě + situace zaslána na e-mail 15. 6. 2015

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinec

