

4. 12. 2015

SANTIS, a. s.  
Brněnská 126/38  
591 39 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: ZR/4885-3/2015-Še  
Vyřizuje: Šemrinc Jiří  
Tel.: 566 651 146  
Datum: 2. 12. 2015

**Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci na akci „Komunitní dům pro seniory Nové Město na Moravě - IO-05 KANALIZACE, IO-05.1 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE“ – odvedení splaškových odpadních vod z novostavby komunitního domu pro seniory, kanalizační přípojkou do oddílné kanalizace splaškové ve správě VAS (dále jen stavba) pro:**

- vyjádření k projektové dokumentaci
- realizaci stavby
- zahájení odvádění odpadních vod
- zajištění nepřetržitého odvádění odpadních vod
- vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

## 1. Vyjádření k projektové dokumentaci

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, p. Miroslavem Novotným, zakázkové číslo 2015/14 (datum 11/2015) je zpracovaná v souladu s podmínkami předběžného vyjádření VAS -- bez připomínek.

*VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.*

## 2. Stanovení podmínek pro realizaci stavby

- 2.1. Před zahájením realizace stavby kanalizační přípojky požadujeme uzavřít s VAS po předložení územního souhlasu na stavbu kanalizační přípojky vydaného místně příslušným stavebním úřadem smlouvu na odvádění odpadních vod. Smlouva s VAS na odvádění odpadních vod, kontaktní telefon zákaznické oddělení VAS, Ing. Pitrunová (telefon 566 651 151).

- 2.2. K provedení odbočení (*vsazení odbočné tvarovky DN 300 KA / DN 150 KA - 45° na stoku oddílné kanalizace splaškové DN 300 KA, která je ve správě VAS, v úseku mezi kanalizačními šachtami č. 1391 a 1390*) má výhradní právo VAS. Tyto práce Vám na objednávku a na základě smluvního vztahu s VAS zajistí pracovníci provozu VaK Nové Město na Moravě, kontaktní osoba - pan Fila (telefon: 566 618 768, 602 142 624).
- 2.3. Montážní práce kanalizační přípojky výše uvedené stavby VAS nezajišťuje. Z těchto důvodů požadujeme přizvat mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu (*upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu*):
- 2.3.1. Ke kontrole provedených podsypů potrubí, montáže, těsnosti kanalizační přípojky. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad viz **formulář č. 2.1.** – tato příloha slouží i jako potvrzení mistra VaK Nové Město na Moravě o odstranění závad.

### 3. Zahájení odvádění odpadních vod je podmíněno:

- 3.1. Splněním podmínek stanovených v bodě 2.1., 2.2. a 2.3.

### 4. Podmínky pro zajištění nepřetržitého odvádění odpadních vod

Předložení níže uvedených dokladů v termínu do zahájení vypouštění odpadních vod:

- 4.1. Geodetické zaměření trasy kanalizační přípojky v listinné podobě a v systému MicroStation (**data v souřadném systému S-JTSK ve formátu DGN**) před provedením obsypu a zásypu potrubí.
- 4.3. Kopie formuláře č. 2.1. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.3.1.
- 4.4. Opravená projektová dokumentace kanalizační přípojky podle skutečného provedení.

Tyto výše uvedené doklady prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

### 5. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Komunitní dům pro seniory Nové Město na Moravě - IO-05 KANALIZACE, IO-05.1 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE“ VAS

**souhlasí.**

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, 638 01 Brno  
divize Žďár nad Sázavou  
Studentská 1133, 591 21 Žďár n. Sázavou

  
Ing. Karel Fuchs  
ředitel divize

#### Přílohy

- ☐ Formulář č. 2.1. (VAS upozorňuje, že veškeré formuláře k vodovodním přípojkám jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/vodovodni-kanalizacni-pripojky>)
- ☐ Podklad pro vyplnění smlouvy (VAS upozorňuje, že veškeré informace jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/zrizeni-ukonceni-smlouvy>)

#### Na vědomí

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinec



**Formulář č. 2.1.**

**Zápis o kontrole provedených obsypů kanalizační přípojky, odstranění závad pro:**

Investor stavby kanalizační přípojky .....

Obec .....

Ulice .....

Č. p. ....

P. č. ....

Montáž kanalizační přípojky realizoval: .....

**1. Provedení podle schváleného projektu:**

- ☐ ANO
- ☐ NE
- Změny: -
- 

**2. Zjištěné závady:**

-
-
-
-
-

**3. Termín odstranění závad:**

Datum	
-------	--

.....  
Za investora – jméno, podpis

.....  
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

**4. Odstranění závad dle bodu 2.:**

Datum	
-------	--

.....  
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

**Poznámka: podmínka zahájení odvádění odpadních vod je provedení kanalizační přípojky bez závad.**

