



Zadavatel : **Město Nové Město na Moravě**

Sídlo: Vratislavovo náměstí 203

592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

V souladu s § 49 zákona č.137/2006Sb. o veřejných zakázkách Vám tímto poskytujeme dodatečné informace k veřejné zakázce “**Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě**”.

Dotaz 1:

Ve výkazu výměr v soupisu „1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2. Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnostní řešení“ u položky:

- č. 202 týkajících se interiéru bez dekoračních doplňků
 - *D+M Vybavení a příslušenství pro koupelny+WC (vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace). Např. madla nástěnná a sklopná - vodorovná a svislá, sklopné sedátko, zrcadlo, držák toaletního papíru, štetka do WC, odpadkový koš, věšák...*
- č. 203, 204, 205 týkajících se interiéru bez dekoračních doplňků
 - *D+M Orientační systém - budova (např. označení budovy a jejích částí, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotevních a spojovacích prvků, atd.*
 - *D+M Orientační systém - označení směrů (např. rozcestníky po budově, rozcestníky patrové, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotevních a spojovacích prvků, atd.*
 - *D+M Orientační systém - místnosti (např. označení dveří, sklepních kójí, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotevních a spojovacích prvků, atd.*

není uvedena bližší specifikace, která se neobjevuje ani v žádné technické zprávě a výpisu prvků.

Žádám o doplnění specifikace vybavení hygienického vybavení a specifikaci s počtem prvků orientačního systému.

Odpověď:

Pol. č. 202 - specifikace dle přílohy č. 1 k SZ + dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Materiál - kov s povrchovou úpravou chrom.

Pol. č. 203 - hliníkový systém, formát A2, 1 ks

Pol. č. 204 - hliníkový systém, formát A5, 10 ks

pol. č. 205 - hliníkový systém, 90x60 mm, 65 ks

Dotaz 2:

Ve výkazu výměr v soupisu „IO-03 Zpevněné plochy, parkoviště“ u položek:

- č. 26 a č. 27 týkající se mobiliáře
 - *D+M Odpadkový koš*
 - *D + M Lavička*

Chybí specifikace prvků. Žádám o doplnění informací.

Odpověď:

Pol. č. 26 + 27

Odpadkový koš: vhodný pro venkovní použití, nádoba plastová zelené barvy s krytím proti dešti, odnímatelná pro vysypávání obsahu do svozového vozidla, kovová stojka k zabetonování do terénu. Obdobné provedení jako stávající městský mobiliář na přiložených fotografiích.



Lavička: vhodná pro venkovní použití, kovová konstrukce k zabetonování do terénu, výplň hoblovaná prkna min.tl. 30 mm se zaoblenými hranami a s povrchovou úpravou 2x nátěrovou hmotou vhodnou do venkovního prostředí, barva hnědá. Šířka min. 160 cm. Obdobné provedení jako stávající městský mobiliář na přiložených fotografiích.





Dotaz 3:

V technické zprávě TZ IO-03 v bodu 4. Mobiliář je zmíněna 4.1 konstrukce altánu, avšak v rozpočtu se nevyskytuje žádná položka na konstrukci altánu (pouze: pochozí plochy – kce teras a zpevněné plochy pod altánem).

Žádám o přezkoumání a případně doplnění položky altánu do výkazu výměr.

Odpověď:

Viz popis změn - změna č. 1 ze dne 16.2.2016 - ZM12 (dle požadavku investora byl altán zrušený, zpevněné plochy zůstávají).

v Novém Městě na Moravě dne 11.3.2016

Mgr.Daniela Krejčí v.r.
administrátor VZ