



Zadavatel : **Město Nové Město na Moravě**
Sídlo: Vratislavovo náměstí 203
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3

V souladu s § 49 zákona č.137/2006Sb. o veřejných zakázkách Vám tímto poskytujeme dodatečné informace k veřejné zakázce “**Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě**”.

Dotaz :

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování požadovaných prací podle §6 vyhlášky 230/2012, kde je uvedeno:

Položka soupisu prací obsahuje:

- c) popis položky **jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby**, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky,
- d) měrnou jednotku,
- e) množství v měrné jednotce,
- f) **výkaz výměr k uvedenému množství**.

§7) (1) Výkazem výměr se rozumí **vymezení množství** stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb **s uvedením postupu výpočtu** celkového množství položek soupisu prací.

(2) Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

Při vynaložení veškeré snahy a pečlivosti při ocenění výkazu výměr, nemůžeme suplovat činnost tvůrce výkazu výměr a vypočítávat výměry sami. Proto žádáme zadavatele o jednoznačnou specifikaci položek, aby nebylo sporu o obsahu položky a aby zadavatel obdržel porovnatelné nabídky.

V dodatečných informacích k zadávacím podmínkám č.2 jsou uvedeny tyto odpovědi:

1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, 1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČ. ŘEŠENÍ

186 D+M Ostatní vybavení, příslušenství a doplňky pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - např. označení povrchů, označení symboly, apod.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Odpověď: specifikace dle přílohy č.1 k SZ + dle vyhlášky č.398/2009 Sb.

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování „Ostatního vybavení, příslušenství a doplňků - např. označení povrchů, označení symboly, apod.“ s jednoznačným popisem o jaké dodávky se jedná a přesným výpočtem výměry nejlépe v kusech, metrech apod.

V zadávací dokumentaci nenašli „Ostatní vybavení, příslušenství a doplňky“ - je možné položku ocenit 0 Kč? Pokud položku musíme ocenit, je možné uvažovat o označení povrchů v rozsahu 0,2m2 a označení jedním symbolem rozměru 0,1x0,1m? Můžeme toto značení uvažovat žlutým nátěrem na stávající podklad?

Odpověď: jedná se o běžné, běžně dostupné značení pomocí tabulek a nálepek. V rámci jednotkové ceny souboru zakalkulujte 10 ks plastických tabulek a 10 ks nálepek běžných rozměrů (rozměry odpovídají způsobu a místu použití). Žlutý nátěr na stávající podklad není u stavby tohoto typu přípustný.

- 213 D+M PBR - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - piktogramy, informační systém (značení únikových cest, protipožárních výrobků, evakuačního výtahu, rozvaděčů, UPS, evakuační plány, uzávěry, ...). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních
Odpověď: v rámci jednotkové ceny souboru zakalkulujte výměru 100 ks

Žádáme zadavatele o specifikování rozměru a materiálu tabulek. Je možné uvažovat tabulky z bílého papíru s černým nápisem, rozměr tabulky 0,1x0,1m?

Odpověď: v rámci jednotkové ceny souboru zakalkulujte 100 ks plastických tabulek běžných rozměrů (běžně používané plastické tabulky - rozměry odpovídají způsobu a místu použití). Použití tabulek z bílého papíru není přípustné.

IO-03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ

- 10 D+M Vodorovné dopravní značení - liniové - nátěrovou technikou (plastová technologie), bílá barva (popis technologie viz PD). (Např. dělicí čáry, pruhy, atd.). včetně veškerého příslušenství a doplňků
Odpověď: je nutno stanovit cenu dle výkresu č.02 „Situace dopravního značení a rozhledových poměrů“

Žádáme zadavatele o specifikování šířky a délky dělicích čar a pruhů nejlépe v metrech. Je možné uvažovat dělicí čáry a pruhy tl. 0,1m s celkovou délkou 10m?

Odpověď: specifikace délky čar – viz výkres č.02, šířky čar dle Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP133). V rámci jednotkové ceny souboru zakalkulujte: čára bílá plná – 58 m (V10b + úhlopříčky) + čára přerušovaná – 20 m.

- 11 D+M Vodorovné dopravní značení - plošné - nátěrovou technikou (plastová technologie), bílá barva (popis technologie - viz PD). (Např. přechody pro chodce, šipky, symboly, atd.). včetně veškerého příslušenství a doplňků.
Odpověď: je nutno stanovit cenu dle výkresu č.02 „Situace dopravního značení a rozhledových poměrů“

Žádáme zadavatele o specifikování tvaru, šířky, délky a počtu jednotlivých značek nejlépe v m². Je možné uvažovat plošné značení celkem 2 kusy obdélníků, každý o rozměru 2x0,5m?

Odpověď: specifikace symbolů – viz výkres č.02 a Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP133). V rámci jednotkové ceny souboru zakalkulujte: 4x symbol V10f.

IO-05.1 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

- 27 D+M Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství.
Odpověď: je nutno stanovit cenu dle výkresu č.01 “Situace“ a 02 „Podélné profily kanalizace“

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování požadovaných prací – počty zaústění, potrubí jakého materiálu a průměru jsou zaústěna? Můžeme v položce uvažovat jedno zaústění kanalizačního potrubí z PVC DN 100 do potrubí PVC DN 125?

Odpověď: uchazeč v této položce v rámci 1 souboru ocenění dle svých zvyklostí a technologií napojení/zaústění v počtu a provedení dle výkresu č.01 “Situace“ a 02 „Podélné profily kanalizace“.

IO-05.2 VNITRTOAREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

- 27 D+M Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství.
Odpověď: je nutno stanovit cenu dle výkresu č.01 “Situace“ a 02 „Podélné profily kanalizace“

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování požadovaných prací – počty zaústění, potrubí jakého materiálu a průměru jsou zaústěna? Můžeme v položce uvažovat jedno zaústění kanalizačního potrubí z PVC DN 100 do potrubí PVC DN 125?

Odpověď: uchazeč v této položce v rámci 1 souboru ocenění dle svých zvyklostí a technologií napojení/zaústění v počtu a provedení dle výkresu č.01 “Situace“ a 02 „Podélné profily kanalizace“.

IO-05.3 RETENČNÍ NÁDRŽ

- 21 *D+M Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do RN a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství.*
Odpověď: je nutno stanovit cenu dle výkresu č.01 "Situace", 02 „Podélné profily kanalizace“ a výkresu č.03 „Retenční nádrž“

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování požadovaných prací – počty zaústění, potrubí jakého materiálu a průměru jsou zaústěna? Můžeme v položce uvažovat jedno zaústění kanalizačního potrubí z PVC DN 100 do potrubí PVC DN 125?

Odpověď: uchazeč v této položce v rámci 1 souboru ocenění dle svých zvyklostí a technologií napojení/zaústění v počtu a provedení dle výkresu č.01 "Situace", 02 „Podélné profily kanalizace“ a 03 „Retenční nádrž“.

IO-05.4 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

- 28 *D+M Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství.*
Odpověď: je nutno stanovit cenu dle výkresu č.01 "Situace" a 02 „Podélné profily kanalizace“

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování požadovaných prací – počty zaústění, potrubí jakého materiálu a průměru jsou zaústěna? Můžeme v položce uvažovat jedno zaústění kanalizačního potrubí z PVC DN 100 do potrubí PVC DN 125?

Odpověď: uchazeč v této položce v rámci 1 souboru ocenění dle svých zvyklostí a technologií napojení/zaústění v počtu a provedení dle výkresu č.01 "Situace" a 02 „Podélné profily kanalizace“.

IO-06 PŘÍPOJKA VODOVODU

- 24 *D+M Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vodovodního vedení a objektů. Včetně tvarovek, armatur, chrániček a veškerého příslušenství.*
Odpověď: je nutno stanovit cenu dle výkresu č.01 "Situace" a 02 „Podélný profil“

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování požadovaných prací – počty zaústění, potrubí jakého materiálu a průměru jsou zaústěna? Můžeme v položce uvažovat jedno zaústění kanalizačního potrubí z PVC DN 100 do potrubí PVC DN 125?

Odpověď: uchazeč v této položce v rámci 1 souboru ocenění dle svých zvyklostí a technologií napojení/zaústění v počtu a provedení dle výkresu č.01 "Situace" a 02 „Podélný profil“.

1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, 1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČ. ŘEŠENÍ

- 35 *D+M Beton prostý C12/15 - zalití rýh inženýrských sítí provedených pod údolnicí pláně betonem.*

Používáme technologický postup, při kterém nezaléváme rýhy inženýrských sítí betonem, ale zasypáváme vhodnou zeminou a hutníme po vrstvách – tyto práce jsou zahrnuty v ceně zemních prací. Můžeme z tohoto důvodu tuto položku ocenit 0 Kč?

Odpověď: v projektu je předepsáno a v popisu položky uvedeno zalití betonem, je tedy nutno dodržet zalití betonem. V nabídce je nutno dodržet strukturu rozpočtu/soupisu prací. Není povoleno ocenit položku 0,- Kč. Uchazeč položku ocenit dle jím zvolených technologií.

- 39 *D+M Dilatace - typ, úprava a provedení dle PD a TZ. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvale pružný materiál, atd.) ...*

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování požadovaných úprav dilatací – druhy dilatací, v jakých površích, požadovaná úprava a jednotlivé délky v metrech. Můžeme položku ocenit jako zatmelení dilatační spáry silikonem o celkové délce 10m?

Odpověď: v nabídce je nutno dodržet strukturu rozpočtu/soupisu prací. Není povoleno ocenit položku 0,- Kč. Uchazeč položku ocenit dle jím zvolených technologií.

- 73 *D+M Lešení (veškeré druhy lešení). Včetně montáže, demontáže, příplateků, zábradlí, srovnání a zpevnění podkladní plochy, atd.*

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování požadovaných lešení (pomocné, fasádní, prostorové apod.). Technologii lešení nepoužíváme – můžeme položku ocenit 0 Kč? Jednotlivé technologie práce ve výškách máme součástí ceny položek, kterých se to týká.

Odpověď: V nabídce je nutno dodržet strukturu rozpočtu/soupisu prací. Není povoleno ocenit položku 0,- Kč. Uchazeč položku ocení dle jím zvolených technologií.

134 D+M Klempířské prvky, např. oplechování, lemování, profily, atd. - jinde neuvedené. Materiál - dle PD. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto klempířských prvků jinde neuvedených. Neuvažujeme, že použijeme klempířské prvky jinde neuvedené – můžeme tuto položku ocenit 0Kč?

Odpověď: V nabídce je nutno dodržet strukturu rozpočtu/soupisu prací. Není povoleno ocenit položku 0,- Kč. Uchazeč položku ocení dle jím zvolených technologií.

207 D+M Stavební výpomoci a úpravy související s vedením instalací, technologie, atd. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, prvků, povrchové úpravy, atd.

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto stavebních úprav – především pak požadovaných překladů. Nepředpokládáme použití překladů mimo překlady zakreslené v projektové dokumentaci – můžeme uvažovat cenu překladů v této položce 0Kč?

Odpověď: V nabídce je nutno dodržet strukturu rozpočtu/soupisu prací. Není povoleno ocenit položku 0,- Kč. Uchazeč položku ocení dle jím zvolených technologií.

214 D+M PBR - Protipožární ucpávky, manžety a těsnící konstrukce prostupů - např. ZTI, VZT, ÚT, elektroinstalace, technologie, atd. Včetně utěsnění. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto ucpávek a utěsnění. Nejlépe počet kusů a průměrů těsněného potrubí, svazků kabelů apod.

Odpověď: obsah souboru a podrobná specifikace závisí na způsobu vedení tras dle výrobní dokumentace, kterou je povinen zpracovat zhotovitel - uchazeč. Uchazeč položku ocení dle jím zvolených technologií a trasování.

IO-05.1 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

3 Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asphalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce.

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto prací. Zejména pak bouraných povrchů - zda jde o živici, beton, dlažbu, kámen, jaké jsou podkladní vrstvy a jejich tloušťky, zda je nutné řezat spáry a v jakých materiálech a délkách – tyto práce jsou pro všechny uchazeče stejné a tudíž by měly být vyčísleny v samostatných položkách nejlépe v m2 nebo m3. Množství suti budou mít všichni také stejnou, proto žádáme o její vyčíslení v tunách. Z ekologického hlediska by projektová dokumentace měla prověřit nejbližší skládky a na ně uvažovat přesun suti s uvedením vzdálenosti v km. Pokud uchazeč bude uvažovat skládkování jinde, pak je to věcí uchazeče a ten přizpůsobí vlastní cenu výměře ve výkazu výměr.

Odpověď: položku uchazeč ocení dle popisu položky a jím zvolené technologie, od které odvisí rozsáhlost zásahů a dle uchazečem zajištěné skládky a technologie likvidace odpadů.

4 D+M Doplnění povrchu (např. asphalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto prací. Zejména pak druh požadovaných povrchů - zda jde o živici, beton, dlažbu, kámen, jaké jsou podkladní vrstvy a jejich tloušťky, zda je nutné upravit spojovací spáry a v jakých materiálech a délkách – tyto práce jsou pro všechny uchazeče stejné a tudíž by měly být vyčísleny v samostatných položkách nejlépe v m2.

Odpověď: položku uchazeč ocení dle popisu položky a jím zvolené technologie, od které odvisí rozsáhlost zásahů.

Prohlídka stávající plochy je možná na místě budoucí stavby (volně přístupné plochy).

41 *D+M Stavební výpomoci a úpravy*

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto prací. Neuvažujeme jiné stavební výpomoci a úpravy než práce jednoznačně specifikované výkazem výměr – můžeme tuto položku ocenit 0 Kč?

Odpověď: v nabídce je nutno dodržet strukturu rozpočtu/soupisu prací. Není povoleno ocenit položku 0,- Kč. Uchazeč položku ocení dle jím zvolených technologií.

IO-05.2 VNITRTOAREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

- 3 *Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asphalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce.*

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto prací. Zejména pak bouraných povrchů - zda jde o živici, beton, dlažbu, kámen, jaké jsou podkladní vrstvy a jejich tloušťky, zda je nutné řezat spáry a v jakých materiálech a délkách – tyto práce jsou pro všechny uchazeče stejné a tudíž by měly být vyčísleny v samostatných položkách nejlépe v m2 nebo m3. Množství suti budou mít všichni také stejnou, proto žádáme o její vyčíslení v tunách. Z ekologického hlediska by projektová dokumentace měla prověřit nejbližší skládky a na ně uvažovat přesun suti s uvedením vzdálenosti v km. Pokud uchazeč bude uvažovat skládkování jinde, pak je to věc uchazeče a ten přizpůsobí vlastní cenu výměře ve výkazu výměr.

Odpověď: položku uchazeč ocení dle popisu položky a jím zvolené technologie, od které odvisí rozsáhlost zásahů a dle uchazečem zajištěné skládky a technologie likvidace odpadů.

- 4 *D+M Doplnění povrchu (např. asphalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.*

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto prací. Zejména pak druh požadovaných povrchů - zda jde o živici, beton, dlažbu, kámen, jaké jsou podkladní vrstvy a jejich tloušťky, zda je nutné upravit spojovací spáry a v jakých materiálech a délkách – tyto práce jsou pro všechny uchazeče stejné a tudíž by měly být vyčísleny v samostatných položkách nejlépe v m2.

Odpověď: položku uchazeč ocení dle popisu položky a jím zvolené technologie, od které odvisí rozsáhlost zásahů. Prohlídka stávající plochy je možná na místě budoucí stavby (volně přístupné plochy).

42 *D+M Stavební výpomoci a úpravy*

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto prací. Neuvažujeme jiné stavební výpomoci a úpravy než práce jednoznačně specifikované výkazem výměr – můžeme tuto položku ocenit 0 Kč?

Odpověď: v nabídce je nutno dodržet strukturu rozpočtu/soupisu prací. Není povoleno ocenit položku 0,- Kč. Uchazeč položku ocení dle jím zvolených technologií.

IO-05.3 RETENČNÍ NÁDRŽ

- 3 *Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asphalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce.*

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto prací. Zejména pak bouraných povrchů - zda jde o živici, beton, dlažbu, kámen, jaké jsou podkladní vrstvy a jejich tloušťky, zda je nutné řezat spáry a v jakých materiálech a délkách – tyto práce jsou pro všechny uchazeče stejné a tudíž by měly být vyčísleny v samostatných položkách nejlépe v m2 nebo m3. Množství suti budou mít všichni také stejnou, proto žádáme o její vyčíslení v tunách. Z ekologického hlediska by projektová dokumentace měla prověřit nejbližší skládky a na ně uvažovat přesun suti s uvedením vzdálenosti v km. Pokud uchazeč bude uvažovat skládkování jinde, pak je to věc uchazeče a ten přizpůsobí vlastní cenu výměře ve výkazu výměr.

Odpověď: položku uchazeč ocení dle popisu položky a jím zvolené technologie, od které odvisí rozsáhlost zásahů a dle

uchazečem zajištěné skládky a technologie likvidace odpadů.

- 4 *D+M Doplnění povrchu (např. asphalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.*

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto prací. Zejména pak druh požadovaných povrchů - zda jde o živici, beton, dlažbu, kámen, jaké jsou podkladní vrstvy a jejich tloušťky, zda je nutné upravit spojovací spáry a v jakých materiálech a délkách – tyto práce jsou pro všechny uchazeče stejné a tudíž by měly být vyčísleny v samostatných položkách nejlépe v m2.

Odpověď: položku uchazeč ocení dle popisu položky a jím zvolené technologie, od které odvisí rozsáhlost zásahů. Prohlídka stávající plochy je možná na místě budoucí stavby (volně přístupné plochy).

- 27 *D+M Stavební výpomoci a úpravy*

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto prací. Neuvažujeme jiné stavební výpomoci a úpravy než práce jednoznačně specifikované výkazem výměr – můžeme tuto položku ocenit 0 Kč?

Odpověď: v nabídce je nutno dodržet strukturu rozpočtu/soupisu prací. Není povoleno ocenit položku 0,- Kč. Uchazeč položku ocení dle jím zvolených technologií.

IO-05.4 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

- 3 *Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asphalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce.*

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto prací. Zejména pak druh požadovaných povrchů - zda jde o živici, beton, dlažbu, kámen, jaké jsou podkladní vrstvy a jejich tloušťky, zda je nutné upravit spojovací spáry a v jakých materiálech a délkách – tyto práce jsou pro všechny uchazeče stejné a tudíž by měly být vyčísleny v samostatných položkách nejlépe v m2.

Odpověď: položku uchazeč ocení dle popisu položky a jím zvolené technologie, od které odvisí rozsáhlost zásahů a dle uchazečem zajištěné skládky a technologie likvidace odpadů. V případě zásahu do zpevněných povrchů – asfaltobeton se předpokládají stávající skladby dle části IO-03.

- 4 *D+M Doplnění povrchu (např. asphalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.*

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto prací. Zejména pak druh požadovaných povrchů - zda jde o živici, beton, dlažbu, kámen, jaké jsou podkladní vrstvy a jejich tloušťky, zda je nutné upravit spojovací spáry a v jakých materiálech a délkách – tyto práce jsou pro všechny uchazeče stejné a tudíž by měly být vyčísleny v samostatných položkách nejlépe v m2.

Odpověď: položku uchazeč ocení dle popisu položky a jím zvolené technologie, od které odvisí rozsáhlost zásahů. V případě zásahu do zpevněných povrchů – asfaltobeton se předpokládají stávající skladby dle IO-03. Prohlídka povrchu stávajících konstrukcí je možná na místě budoucí stavby (volně přístupné plochy).

- 44 *D+M Stavební výpomoci a úpravy*

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto prací. Neuvažujeme jiné stavební výpomoci a úpravy než práce jednoznačně specifikované výkazem výměr – můžeme tuto položku ocenit 0 Kč?

Odpověď: v nabídce je nutno dodržet strukturu rozpočtu/soupisu prací. Není povoleno ocenit položku 0,- Kč. Uchazeč položku ocení dle jím zvolených technologií.

IO-06 PŘÍPOJKA VODOVODU

- 3 *Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asphalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné*

přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce.

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto prací. Zejména pak druh požadovaných povrchů - zda jde o živici, beton, dlažbu, kámen, jaké jsou podkladní vrstvy a jejich tloušťky, zda je nutné upravit spojovací spáry a v jakých materiálech a délkách – tyto práce jsou pro všechny uchazeče stejné a tudíž by měly být vyčísleny v samostatných položkách nejlépe v m2.

Odpověď: položku uchazeč ocení dle popisu položky a jím zvolené technologie, od které odvisí rozsáhlost zásahů a dle uchazečem zajištěné skládky a technologie likvidace odpadů. V případě zásahu do zpevněných povrchů – žulové kostky, mozaika se předpokládají stávající skladby dle části IO-03.

4 *D+M Doplnění povrchu (např. asphalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.*

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto prací. Zejména pak druh požadovaných povrchů - zda jde o živici, beton, dlažbu, kámen, jaké jsou podkladní vrstvy a jejich tloušťky, zda je nutné upravit spojovací spáry a v jakých materiálech a délkách – tyto práce jsou pro všechny uchazeče stejné a tudíž by měly být vyčísleny v samostatných položkách nejlépe v m2.

Odpověď: položku uchazeč ocení dle popisu položky a jím zvolené technologie, od které odvisí rozsáhlost zásahů. V případě zásahu do zpevněných povrchů – žulové kostky, mozaika se předpokládají stávající skladby dle IO-03. Prohlídka povrchu stávajících konstrukcí je možná na místě budoucí stavby (volně přístupné plochy).

37 *D+M Stavební výpomoci a úpravy*

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto prací. Neuvažujeme jiné stavební výpomoci a úpravy než práce jednoznačně specifikované výkazem výměr – můžeme tuto položku ocenit 0 Kč?

Odpověď: v nabídce je nutno dodržet strukturu rozpočtu/soupisu prací. Není povoleno ocenit položku 0,- Kč. Uchazeč položku ocení dle jím zvolených technologií.

IO-07.1 PŘÍPOJKA PLYNOVODU STL

32 *D+M Stavební výpomoci a úpravy*

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto prací. Neuvažujeme jiné stavební výpomoci a úpravy než práce jednoznačně specifikované výkazem výměr – můžeme tuto položku ocenit 0 Kč?

Odpověď: v nabídce je nutno dodržet strukturu rozpočtu/soupisu prací. Není povoleno ocenit položku 0,- Kč. Uchazeč položku ocení dle jím zvolených technologií.

IO-08.1 PŘÍPOJKA EL. ENERGIE NN; IO-09.1 PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ TELEFONU; IO-09.3 PŘÍPOJKA KABELOVÉ SÍTĚ

1 *D+M Stavební výpomoci a úpravy - stavební připravenost - související s IO-...*

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto prací. Neuvažujeme jiné stavební výpomoci a úpravy než práce jednoznačně specifikované výkazem výměr – můžeme tuto položku ocenit 0 Kč?

Odpověď: v nabídce je nutno dodržet strukturu rozpočtu/soupisu prací. Není povoleno ocenit položku 0,- Kč. Uchazeč položku ocení dle jím zvolených technologií.

IO-10 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

4 *D+M Stavební výpomoci a úpravy - stavební připravenost - související s IO-10.*

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto prací. Neuvažujeme jiné stavební výpomoci a úpravy než práce jednoznačně specifikované výkazem výměr – můžeme tuto položku ocenit 0 Kč?

Odpověď: v nabídce je nutno dodržet strukturu rozpočtu/soupisu prací. Není povoleno ocenit položku 0,- Kč. Uchazeč položku ocení dle jím zvolených technologií.

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování těchto prací. Neuvažujeme použití autojeřábu – můžeme tuto položku ocenit 0 Kč?

Odpověď: pod pojmem „autojeřáb“ se v tomto případě rozumí mechanizace potřebná pro montáž stožárů VO. V nabídce je nutno dodržet strukturu rozpočtu/soupisu prací. Není povoleno ocenit položku 0,- Kč. Uchazeč položku ocení dle jím zvolených technologií.

V projektové dokumentaci jsou uvedeny rozdílné akustické požadavky na vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm a 300 mm, ve výkazu výměr je uvedena pouze jedna společná položka pro oba případy požadavku na zvukovou neprůzvučnost, a to:

Soupis: 1.1, 1.2, 1.3 – 1.1. Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení

Položka č.:

54D+M Nosné zdivo tl. 250 mm z keramických tvárnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0.

55D+M Nosné zdivo tl. 300 mm z keramických tvárnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0.

Žádáme o určení výměry podle akustických požadavků.

Odpověď: v projektu je uveden požadavek normy na vzduchovou neprůzvučnost $R'w$ 52 a 53 dB. Dle informací není z pohledu dodavatelů stavebních materiálů rozdíl v materiálu zdiva pro $R'w$ 52 a 53 dB. Oceňte vždy celou výměru položky jako zdivo splňující požadavek $R'w$ 53 dB.

Poznámka obecně ke všem položkám:

1) V nabídce je nutno dodržet strukturu rozpočtu/soupisu prací.

2) Ocenění jakékoliv položky 0,- Kč má za důsledek vyloučení nabídky ze zadávacího řízení ! (viz zadávací podmínky)

V návaznosti na zveřejnění dodatečných informací je lhůta pro podání nabídek posunuta na 7.4.12.00 hod., otvírání obálek se koná v 12:15 hod dle podmínek stanovených zadávací dokumentací.

S pozdravem

v Novém Městě na Moravě dne 24.3.2016

Mgr. Daniela Krejčí v.r.
administrátor VZ