



POZNÁMKA

VŠECHNY NOVÉ I STÁVAJÍCÍ PROSTUPY
STROPEM A STĚNAMI KOTELNY I STROJOVNY
MUSÍ BÝT PROVEDENY JAKO PROTIPŮŽÁRNÍ
VŠECHNY STÁVAJÍCÍ PROSTUPY BUDOU VYSPRAVENY
A OPATŘENY PROTIPŮŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI

| | | | | |
|--|---|----------------|---|--|
| VED.PROJEKTU | ING.JINDŘICH ČUDA | | <div>MEGATOP s.r.o.</div> <div>Žitavská 68</div> <div>Jihlavská 1148/16 591 01 Žďár nad Sázavou IČO 25897111, tel.: 603 518 921</div> | |
| ZODP. PROJEKTANT | ING.ČUDA | | | |
| VYPRACOVAL | VESELÝ JAROSLAV | | | |
| Kroj | Vysokina | Místo | Nové Město na Moravě | |
| Stavební úřad | Nové Město na Moravě | Stupeň SP | | |
| Investor | MĚSTO Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 | | | |
| REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V DPS ŽĎÁRSKÁ 68, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | | | | |
| ROZVODY ÚT | MĚŘÍTKO 1:50 | DATUM 03/16 | ČÍSLO VÝKR. 3 | |