

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis zn.: -

Ze dne: 2015-07-26

Naše značka: KHSV/16816/2016/ZR/HOK/Lor

Ing. Arch. Martin Švéda
Kainarova 37
616 00 Brno

Vyřizuje: Jitka Lorencová

Telefon: 566 650 832

E-mail: jitka.lorencova@zr.khsjih.cz

Datum: 22. srpna 2016

Nové Město na Moravě, PD „Zřízení víceúčelové tělocvičny v Relaxačním centru Hornická 1494 – změna v užívání části stavby“ - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví pro stavební řízení.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, toto **závazné stanovisko**:

S návrhem projektové dokumentace **pro stavební řízení** „Zřízení víceúčelové tělocvičny v Relaxačním centru Hornická 1494, Nové Město na Moravě“ se **s o u h l a s í**.

Odůvodnění:

Na základě žádosti zplnomocněného zástupce investora stavby – Ing. Arch. Martina Švédy, Kainarova 37, 616 00 Brno, doručené dne 27.7. 2016, posoudila KHS kraje Vysočina, projektovou dokumentaci pro změnu v užívání části stavby Relaxačního centra, Hornická 1494, Nové Město na Moravě, vypracovanou předkladatelem projektu – Ing. arch. Martinem Švédou, v červenci 2016. Majitelem objektu a investorem Akce je Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě. Projekt řeší změnu v užívání části 1. PP Relaxačního centra za účelem zřízení víceúčelové tělocvičny pro pomalé cvičební formy. Z původního skladu bude mříží oddělena část o velikosti 183,04 m² (prostor o velikosti 56,31 m² bude nadále využíván jako sklad nábytku). Cvičební místnost o sv. výšce 3,5 m a hloubce 17,6 m (640 m³) bude odvětrávána přirozeně – pomocí jednoho okna v čelní - kratší stěně, s možností nárazového příčného provětrání prostoru v době přestávky mezi cvičením. Je navrženo podtlakové větrání s odvodem vzduchu. Přívod vzduchu pod tlakem otevíravým oknem, odvod vzduchu zajistí potrubní ventilátor, který zajistí odvod vzduchu VZT potrubím pod stropem a dále kruhovým potrubím, vedeným pod stropem skladu, s výfukem do upraveného okna do anglického dvorku. Ventilátor bude ovládán ručně obsluhou. Množství odváděného vzduchu je 2 600 m³/hod. (intenzita výměny vzduchu 4x/hod, prostor bude vyvětrán během 15 min.). Uvedená kapacita tělocvičny je 20 os/hod, čímž dojde k navýšení celkové kapacity centra na 200 osob. Tělocvična bude využívat centrální hygienické zařízení pro Relaxační centrum (Wellness má samostatné hyg. zařízení). Využívána bude stávající úklidová komora. Podlaha tělocvičny bude provedena z dřevěných lamel – systémový sportovní povrch 40 mm s pružnou podložkou (např. Boen Boflex Olympia (Stadium) položený na PE folii). Podlaha skladu bude stávající. Osvětlení cvičební místnosti bude přirozené, oknem v čelní kratší stěně, dostatečně doplněné umělým osvětlením.