



Zadavatel : **Město Nové Město na Moravě**

Sídlo: Vratislavovo náměstí 103

592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

Dodatečné informace č.1

název veřejné zakázky:

„Místní komunikace a veřejné osvětlení Olešná, parc.č.852“

ve smyslu §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením §31 zákona podle zásad § 6 zákona.

Zadavatel na základě žádosti zveřejňuje dodatečné informace k veřejné zakázce „Místní komunikace a veřejné osvětlení Olešná, parc.č.852“:

Dotazy:

- 1) Finální povrch komunikace je ze ŠD, po prvním prudším dešti při podélném spádu 7-10% cesta ujede, budou se tam vytvářet kaverny, na to se nedá dát záruka.
- 2) Vedlejší rozpočtové náklady jsou zkopírované ze zakázky Parkoviště na ulici Sportovní.
- 3) Uzavírka je dle mého názoru rovněž zbytečná.
- 4) Vytyčení sítí?-nejsou přiloženy žádné vyjadřovačky.
- 5) Ve výkazu výměr chybí položka dodávka a montáž drenážního potrubí,
- 6) Není zakreslena horská vpust kam se mají trativody napojit?

Odpovědi:

ad 1) Způsob opravy je stanoven zadavatelem s vědomím rizika častých oprav.

ad 2) Položka 8 s číslem 03 ve Výkazu ostatních a vedlejších nákladů nemá znít "Koordinace se stavbami třetích osob...", ale její text má být "El. revize VO a ostatní nutné doklady pro uvedení VO do provozu". Ve výkazu výměr byla provedena oprava.

ad 3) Ve výkazu výměr byla provedena oprava.

ad 4) Dokladová část (vyjadřovačky) byla doplněna do zadávací dokumentace.

ad 5) Položka "Trativody z flexibilních trubek" jsou položkou agregovanou, obsahující následující položky - Obsyp potrubí..., Lože trativodu ze štěrkopísku..., Kladení drenážního potrubí..., Přesun hmot..., Trubka PVC drenážní..., Kamenivo drcené... - tj. obsahuje i položku dodávky a montáže drenážního potrubí.

ad 6) Horská vpust' je na začátku řešeného úseku, tj. v km 0.000

Opravený výkaz výměr a dokladová část byly doplněny a zveřejněny v odd. zadávací dokumentace v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.nmnm.cz/>.

*Z důvodu zveřejnění dodatečných informací zadavatel prodloužil **lhůtu pro podání nabídek do 12.12. 2016, 11.00 hod.***

v Novém Městě na Moravě dne 25.11.2016

Mgr. Daniela Krejčí
administrátor VZ