

ENVIGEST, s. r. o.  
Masarykova 305  
592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: ZR/4013/2016-Še  
Vyřizuje: Šemrinc Jiří  
Tel.: 566 651 146  
Datum: 8. 9. 2016

**Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci: „Úprava příjezdové komunikace k RD č.p. 31, Olešná“, p. č. 852 a 51/1, k. ú. Olešná na Moravě**

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Janem Červinkou, zakázkové číslo 1607 (datum 04/2016) řeší úpravu příjezdové komunikace k RD č.p. 31 v Olešné na Moravě včetně vybudování odvodnění této komunikace a dvou stožárů veřejného osvětlení (dále jen stavba).

## **1. Vyjádření k technickému řešení projektu**

**V zájmovém území stavby komunikace se nachází potrubí vodovodní přípojky pro nemovitost č. p. 30. VAS prověří stav této vodovodní přípojky a v případě, že je tato vodovodní přípojka ještě původní ocelová (na hranici své životnosti) napíše VAS výzvu majiteli této vodovodní přípojky k její rekonstrukci v koordinaci se stavbou.**

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení VAS

**souhlasí.**

*VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.*

## **2. Vyjádření k realizaci stavby „Úprava příjezdové komunikace k RD č.p. 31, Olešná“**

2.1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve v místě souběhu a křížení stavby s vodovodními přípojkami, které jsou napojeny na vodovod ve správě VAS provést jejich vytyčení.

Za vytyčení vodovodních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak (*zejména upozorňujeme na vodovodní přípojky k nemovitostem č. p. 29 a 30*).

2.2. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 a to 1,5 m od vnějšího líce potrubí přípojek na obě strany. Křížení stavby (*kabelu VO*) s vodovodními přípojkami požadujeme řešit pod úhlem v rozmezí 90-60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005.

2.3. V zájmovém území stavby nesmí být po ukončení stavby v ochranném pásmu vodovodních přípojek provedeny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad přípojkami v rozporu s ČSN 75 5411 a s ČSN 73 6005.

Poklopy ovládacích prvků vodovodu ve správě VAS (*uzávěry vodovodních přípojek*) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu.

2.4. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- ☐ vodovodní přípojky - mistra VaK Nové Město na Moravě, p. Filu (tel. 566 618 768, 602 142 624)

O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – *příloha č. 1.1.*

2.5. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „Úprava příjezdové komunikace k RD č.p. 31, Olešná“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „Úprava příjezdové komunikace k RD č.p. 31, Olešná“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění investor.

2.6. Kladné stanovisko VAS pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladu u uvedeného v bodě 2.4. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby.

Doklady uvedené v bodě č. 2.6. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: [semrinec@vaszr.cz](mailto:semrinec@vaszr.cz)
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

### 3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Úprava příjezdové komunikace k RD č.p. 31, Olešná“ VAS

**souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:**


rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

 **VODÁRENSKÁ**  
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Žďár nad Sázavou  
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou  
-7-

  
Ing. Karel Fuchs  
ředitel divize

#### **Příloha**

Příloha k bodu vyjádření č. 2.4.

#### **Na vědomí**

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě + podklady zaslány e-mailem 7. 9. 2016

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinec

**Zápis o dodržení ochranného pásma vodovodu dle podmínek zákona č. 274/2001 Sb.**

Investor stavebních prací .....  
Obec .....  
Ulice .....  
Č. p. ....  
P. č. ....  
Stavební práce realizoval .....

**1. Provedení podle schváleného projektu:**

☐ ANO

☐ NE

Změny: -  
-  
-

**2. Zjištěné závady:**

-
-
-
-
-
-
-

**3. Termín odstranění závad:**

Datum	
-------	--

.....  
Za investora – jméno, podpis

.....  
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

**4. Odstranění závad dle bodu 2:**

Datum	
-------	--

.....  
Za VAS, a. s. – jméno, podpis