

ENVIGEST, s. r. o.
Masarykova 305
592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/3042/2016-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 18. 7. 2016

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci: „Parkoviště na ul. Sportovní, Nové Město na Moravě“, p. č. 35/2, 218/3, 218/4, 225, 232, k. ú. Nové Město na Moravě

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Janem Červinkou, zakázkové číslo 1412 (datum 04/2016, datum aktualizace projektu dne 14.7.2016 – zasláno na VAS na e-mail semrinec@vaszr.cz) řeší tyto stavební objekty:

- SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA U II. ZŠ
- SO 102 PŘECHOD PRO CHODCE U II. ZŠ
- SO 103 PARKOVACÍ MÍSTA V ALEJI
- SO 104 PARKOVACÍ MÍSTA ZA KD
- SO 105 CHODNÍK A PŘECHOD PRO CHODCE U KD
- SO 106 CHODNÍK U GYMNÁZIA
- SO 107 NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ, ÚPRAVA VO

na p. č. 35/2, 218/3, 218/4, 225, 232 v k. ú. Nové Město na Moravě (dále jen stavba).

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

Na základě předložené projektové dokumentace dochází k navýšení hydraulického zatížení stávající kanalizace ve správě VAS cca o 10,5 l/s. VAS upozorňuje, že podmínkou realizace stavby je realizace staveb, jejich investorem je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (dále jen SVK Žďársko):

- „Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace pod Klečkovským rybníkem“
- „Nové Město na Moravě - kanalizace Masarykova, převedení odpadních vod do sběrače A“

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení VAS

souhlasí za předpokladu respektování výše uvedené podmínky VAS.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Vyjádření k realizaci stavby „Parkoviště na ul. Sportovní, Nové Město na Moravě“

- 2.1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy kanalizace ve správě VAS včetně vodovodních a kanalizačních přípojek.

Vytyčení kanalizace ve správě VAS Vám na objednávku zajistí mistr VaK Nové Město na Moravě, pan Fila (telefon: 566 618 768, 602 142 624).

Za vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak. VAS zejména upozorňuje na vytyčení kanalizačních přípojek – vnitřních rozvodů kanalizace pro nemovitosti č. p. 152 a 1001.

- 2.2. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo:

- ☐ kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m
- ☐ vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m
- ☐ kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m.

- 2.3. Křížení inženýrských sítí s kanalizací ve správě VAS s vodovodními a kanalizačními přípojkami musí být pod úhlem v rozmezí 90 - 60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Zemní kabelové rozvody musí být uloženy do chráničky.

- 2.4. Rekonstruované uliční vpusti musí být vybaveny sifonem a zápachovou uzávěrkou.

- 2.5. V zájmovém území stavby nesmí být v ochranném pásmu kanalizace ve správě VAS včetně přípojek prováděny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad kanalizací ve správě VAS a přípojkami v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d) v platném znění, v rozporu s ČSN 75 5411 a s ČSN 75 6101.

Poklopy ovládacích prvků kanalizace ve správě VAS (kanalizační šachty) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu.

- 2.6. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- ☐ kanalizace ve správě VAS a kanalizační přípojky (na veřejném prostranství) - mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu.

O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – **příloha č. 1.2.**

- 2.7. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „Parkoviště na ul. Sportovní, Nové Město na Moravě“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „Parkoviště na ul. Sportovní, Nové Město na Moravě“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění investor.

- 2.8. Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu popřípadě kladné stanovisko pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladu uvedeného v bodě 2.6. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby

Doklady uvedené v bodě č. 2.8. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: **semrinec@vaszr.cz**
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „Parkoviště na ul. Sportovní, Nové Město na Moravě“ VAS

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby (*včetně geodetického zaměření poklopů kanalizace ve správě VAS osazených do případné nové nivelety upraveného terénu*) v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Sběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
-7-

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha

Příloha k bodu vyjádření č. 2.6.

Na vědomí

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě + situace
VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinec

Zápis o dodržení ochranného pásma kanalizace dle podmínek zákona č. 274/2001 Sb.

Investor stavebních prací
Obec
Ulice
Č. p.
P. č.
Stavební práce realizoval

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ ANO

☐ NE

Změny: -
-
-

2. Zjištěné závady:

| | |
|---|--|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |

3. Termín odstranění závad:

| | |
|-------|--|
| Datum | |
|-------|--|

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2:

| | |
|-------|--|
| Datum | |
|-------|--|

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis