

Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „ Výměna vchodových dveří v č.p. 62 a č.p. 58 v Jiříkovicích, vchodových a balkonových dveří v DPS ul. Žďárská č.p. 68 v Novém Městě na Moravě“

Dotaz č. 1:

V zadávacích podmínkách jsou požadovány plastové vchodové dveře s celkovým tepelným prostupem $U_d=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ a vstupní hliníkové dveře s celkovým tepelným prostupem $U_d=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Vstupní dveře mají horší tepelný prostup, než-li okna. Standardně vstupní plastové dveře zasklené dvojsklem dosahují tepelného prostupu $U_d= 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ a vstupní hliníkové dveře zasklené dvojsklem (nebo s plnou výplní) dosahují tepelného prostupu $U_d= 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Je možné nabídnout vstupní plastové dveře zasklené dvojsklem s $U_d= 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ a vstupní hliníkové dveře zasklené dvojsklem (nebo s plnou výplní) s $U_d= 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$?

Odpověď:

Součinitel prostupu tepla požadujeme maximálně v uvedených hodnotách, horší součinitel pprostupu tepla nebudeme akceptovat.

Dotaz č.2:

V zadávací dokumentaci jsou uvedené přílohy (oddíl E) Krycí listy pro každý objekt zvlášť. Zveřejněn je pouze pro objekt v Jiříkovicích. Prosím o doplnění.

Odpověď:

Doplňeno k zadávací dokumentaci v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.nmmn.cz/>.

Dotaz č. 3:

V zadávací dokumentaci je požadován nabídkový položkový rozpočet. Má zadavatel k dispozici tento soubor v .xls, nebo bude akceptovatelná cenová nabídka každého uchazeče?

Odpověď:

Bude akceptována cenová nabídka uchazeče s tím, že je třeba aby cenová nabídka byla členěna na jednotlivé položky.

Dotaz č. 4:

Zakázka je členěna na dva objekty. Bude posuzována jednotlivě, nebo jako celek?

Odpověď:

Bude hodnocena celková nabídková cena za oba dva objekty s tím, že cena je rozdělena na dvě položky (tudíž dva krycí listy, v systému E-ZAK při zadání ceny také uvedete cenu za položky zvlášť, systém je automaticky sečte s tím, že bude hodnocena celková cena).

Mgr. Daniela Krejčí, administrátor