



ROZVADĚČ:

OCHELOPTECHNOST – ZAPUŠTĚNÝ
VELIKOST : 800x600x150mm
PRŮVOD A VÝKODY HOREM
KRITII IP 40/20

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN–C–S
OCHRANA PROTI NEBE DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
AUTOMATICKM ODPOJENIM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2.

	
GEN PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 1260/8, 691 01 Znojmo nad Sázavou, tel. 566 697 371, email: santis@stelisantis.cz
VEDOUcí ARCHITEKT	Ing. arch. Martin Zedník (2021), tel. 726 697 519, e-mail: martin.zednik@santis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Jarmila Šimádová (2021), tel. 698 722 471, e-mail: jarmila.simadova@santis.cz
VYPRACOVAL	Jiří Provazník (2021), tel.: 721 484 774, e-mail: jiri.provaznik@santis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tušil (2021), e-mail: zdenek.tusil@santis.cz

INVESTOR	Město Nové Město na Moravě, Vydělavovo nám. 103, 692 51 Nové Město na Moravě
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města, tel. 608 725 513, e-mail: mls@seznam.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Kemza, tel. 608 725 513, e-mail: mls@seznam.cz
PRŮJ.	Výpočetna, OBEČ, Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Stavěbní úřad, Nové Město na Moravě
NAZEV STAVBY	ADAPTAČE OBJEKTU Č.P. 16 V MNM PRO POTŘEBY ZUŠ

STAVĚBNÍ OBJEKT	SO-01 BUDOVA ŠKOLY
ČÁST	D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY - ZÁŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
NAZEV VÝPISU	ROZVADĚČ R3.2

13	13
2016/15/DPS	D.1
09/2017	09/2017
DPS	DPS

