

LEGENDA:

POTRUBÍ:

- VODA STUDENÁ (PP-RCT, PN22)
- VODA CIRKULAČNÍ (PP-RCT, PN22)
- VODA TEPLÁ (PP-RCT, PN22)
- VODA POŽÁRNÍ (OCEL ZÁVITOVÁ, POZINKOVANÁ)
- STÁVAJÍCÍ INSTALACE

ARMATURY:

- KK — KULOVÝ KOHOUT
- VK — VYVAŽOVACÍ VENTIL

OZNAČENÍ:

- **1** — STOUPACÍ POTRUBÍ, VODOVOD
- **ZP1** — ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT

POZNÁMKY:

1. ROZVODY VODY BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ DLE VYHLÁŠKY č. 193/2007.
2. ROZVODY STUDENÉ, CIRKULAČNÍ A TEPLÉ VODY BUDOU V NEVYTÁPĚNÝCH PROSTORECH ZAIZOLOVÁNY IZOLACÍ V DVOJNÁSOBNÉ TLOUŠŤCE.
3. VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE.
4. PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE NUTNÉ PROVĚŘIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ.
5. STÁVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ZŮSTÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚNY vč PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ VODOVODU. DOJDE POUZE K NOVÉMU NAPOJENÍ NA ROZVOD STUDENÉ VODY. BUDE ZKONTROLOVÁN TECHNICKÝ STAV (ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, VODOVODNÍ BATERIE, OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY, PŘÍSLUŠENSTVÍ...).
6. TEPLOTA U VÝTOKU TEPLÉ VODY V DOSAHU ŽÁKŮ NESMÍ MÍT TEPLOTU VYŠŠÍ NEŽ 45°C.
7. VE VÝUKOVÝCH PROSTORECH MUSÍ BÝT UMÍSTĚN ALESPOŇ 1 VÝTOK PITNÉ VODY.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 591,90 = STÁVAJÍCÍ 1.NP

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz				
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula		tel.: 725 837 519	e-mail:	zezula@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Janette Švandová		tel.: 606 722 471	e-mail:	svandova@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Jan Zezula		tel.: 601 121 781	e-mail:	jan.zezla@ateliersantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis			e-mail:	tulis@ateliersantis.cz

INVESTOR	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Hemza	tel.: 606 725 513	e-mail: milos.hemza@meunmnm.cz

KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY

ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ

změna dokončené stavby

STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 - BUDOVA ŠKOLY
ČÁST	D.1.4 TECHNICKÉ PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

NÁZEV VÝKRESU

SCHÉMA VODOVODU

měřítko: **1 : 100**

č. výkresu: **ZTI12**

číslo zakázky:	členění dokumentace:	datum tisku:	stupeň PD:
2016/15/DPS	D.1	09/2017	**DPS**