

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP					
podlaží	Kód		Název	Plocha [m²]	
	oddělení	místnost			
01 HUDEBNÍ OBOR					
2	01	11	UČEBNA	15.19	
2	01	12	UČEBNA	20.36	
2	01	13	UČEBNA	18.49	
2	01	14	UČEBNA	12.53	
2	01	15	UČEBNA	17.50	
2	01	16	UČEBNA	21.03	
2	01	17	KABINET	12.34	
02 TANEČNÍ OBOR					
2	02	01	TANEČNÍ SÁL	133.58	
2	02	02	KABINET	10.48	
2	02	03	ŠATNY DÍVKY	6.76	
2	02	04	SPRCHY DÍVKY	2.47	
2	02	05	ŠATNY CHLAPCI	4.41	
2	02	06	SPRCHY CHLAPCI	2.01	
2	02	07	ZÁZEMÍ TANEČNÍHO SÁLU	19.88	
03 LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR					
2	03	01	MALÝ SÁL	81.67	
2	03	02	KABINET, ZÁZEMÍ SÁLU	15.27	
2	03	03	ŠATNA DÍVKY	3.71	
2	03	04	SPRCHA DÍVKY	2.58	
2	03	05	ŠATNA CHLAPCI	3.26	
2	03	06	SPRCHA CHLAPCI	2.34	
07 KOMUNIKACE					
2	07	11	OCHOZ	124.88	
2	07	12	SCHODIŠTĚ	8.28	
2	07	13	SCHODIŠTĚ	14.07	
2	07	14	VÝTAH	4.26	
2	07	15	CHODBA	16.84	
08 ZÁZEMÍ					
2	08	26	TECH. MÍSTNOST	1.89	
2	08	27	WC IMOBILNÍ	3.22	
2	08	28	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	3.73	
2	08	29	CHODBA WC	2.36	
2	08	30	WC DÍVKY	1.74	
2	08	31	WC DÍVKY	1.91	
2	08	32	CHODBA WC	2.52	
2	08	33	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	4.88	
2	08	34	WC CHLAPCI	1.43	
2	08	35	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.26	
2	08	36	HYG. ZÁZEMÍ UČITELE	3.86	
Celkový součet:: 36				602.99	

LEGENDA:

POTRUBÍ:

- NOVÉ VEDENÍ ZEMNÍHO PLYN (SVAŘOVANÁ OCEL)
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ZEMNÍHO PLYNU
- STÁVAJÍCÍ ODFUKOVÉ POTRUBÍ
- RUŠENÉ VEDENÍ ZEMNÍHO PLYNU

ARMATURY:

- KK KULOVÝ KOHOUT
- HUK HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY
- BAP BEZPEČNOSTNÍ ARMATURA PLYNOVÁ
- M MANOMETR
- P PLYNOMĚR G25

VŠECHNY ARMATURY PN16



POZNÁMKY:

- POTRUBÍ MUSÍ BÝT CELOSVAŘOVANÉ, VŠECHNY PROSTUPY STŘECHOU, PODLAHOU A NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JE NUTNÉ PROVÉST V OCELOVÉ CHRÁNIČCE.
- BUDE PROVEDENA ZKOUŠKA PEVNOSTI A TĚSNOSTI DLE TPG, PLYNOVOD BUDE OPATŘEN OCHRANNÝM NÁTĚREM (DVOJVrstvý NÁTĚR ŽLUTÉ BARVY).
- PŘI MONTÁŽI PLYNOVODU NUTNO ZACHOVÁVAT ZÁSADY COPZ TPG 702 01, 704 01, ČSN 386405, ČSN EN 1775, PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ POKYNY DODAVATELE PLYNU A PŘÍSLUŠNÉ PŘEDPIS ČÚBP.
- VNITŘNÍ ROZVODY BUDOU INSTALOVÁNY Z TRUBEK BEZEŠVÝCH dle ČSN 72 5710.5 MAT. OCEL TRÍDY 11.353.
- TRUBNÍ MATERIÁL MUSÍ BÝT OPATŘEN DOKLADEM O KONTROLE PODLE ČSN EN 10 204, PŘÍP. ČSN EURONORM 168. ARMATURY MUSÍ BÝT OPATŘENY ATESTEM. JEDNOTLIVÉ TRUBKY, ARMATURY A TVAROVKY MUSÍ BÝT PŘED SESTAVENÍM VYČISTĚNY.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- K PLYNOVÝ KOTE, 12 - 49 kW, SPOTŘEBA 4,5 m³/hod  
CELKEM 4 x KOTEL, CELKOVÁ SPOTŘEBA 18 m³/hod

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv  
±0,000 = 591,90 = STÁVAJÍCÍ 1.NP

<div><div></div><div></div></div>				
GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz			
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliersantis.cz	
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Janette Švandová	tel.: 606 722 471	e-mail: svandova@ateliersantis.cz	
VYPRACOVAL	Jan Zezula	tel.: 601 121 781	e-mail: jan.zezula@ateliersantis.cz	
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis		e-mail: tulis@ateliersantis.cz	

			
INVESTOR	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Hemza	tel.: 606 725 513	e-mail: milos.hemza@meunmm.cz
KRAJ	Vysočina	OPEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY		ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ	
		změna dokončené stavby	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 - BUDOVA ŠKOLY		
ČÁST	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZAŘÍZENÍ VNITŘNÍHO PLYNOVODU		

NÁZEV VÝKRESU			měřítko:	č. výkresu:
PŮDORYS 2.NP			1 : 50	PLN02
číslo zakázky:	členění dokumentace:	datum tisku:	stupeň PD:	
2016/15/DPS	D.1	09/2017	DPS	