ROZVADĚČ:

OCELOPLECHOVÝ – SKŘÍŇOVÝ

VELIKOST POLE 4x pole 2000x800x400
PŘÍVOD (stávající), VÝVODY STÁVAJÍCÍ, POPŘ. HOREM
KRYTÍ IP 40/20

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ

230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

DOPLNĚNÁ ČÁST ROZVÁDĚČE JE ZVÝRAZNĚNA SILNÝM TISKEM.

Atelier SANTIS — BIM building information modeling

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz				
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula		tel.: 725 837 519	e-mail:	zezula@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Janette Švandová		tel.: 606 722 471	e-mail:	svandova@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Jiří Provazník		tel.: 721 484 774	e-mail:	elektro-provaznik@email.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis			e-mail:	tulis@ateliersantis.cz

INVESTOR	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Hemza	tel.: 606 725 513	e-mail: milos.hemza@meunmnm.cz
KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY
ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
změna dokončené stavby

STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 BUDOVA ŠKOLY
ČÁST	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

NÁZEV VÝKRESU		měřítko:	č. výkresu:
ROZVÁDĚČ RH1, RH2,R01			06
číslo zakázky: 2016/15/DPS	členění dokumentce: D.1	datum tisku: 09/2017	stupeň PD: DPS