ROZVADĚČ:

ROZVODNICOVÝ – ZAPUŠTĚNÝ
HELWIG® - RSN/400x150mm
PŘÍVOD: 4 VÝVODY HOREM
KRYTÍ: IP 40/20

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

SANTIS spol. s r.o.
building information modeling

OBJ. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Sv.Hrádek 1292/6, 501 01 Zlín, nad Kérkovou, tel.: 606 667 271, e-mail: kucharik@santis.cz		
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zeman	tel.: 725 507 010	e-mail: zeman@santis.cz
VL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Jarmila Svarcová	tel.: 602 702 471	e-mail: svarcova@santis.cz
STRUKTURAL	JP Projekt®	tel.: 731 564 774	e-mail: info@jpprojekt.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tuhý		e-mail: tuhy@santis.cz

INVESTOR	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 123, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Milena Šmarda, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Hanza	tel.: 604 730 013	e-mail: mikrocheck@seznam.cz
Kraj	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KÚ/ulice (Obec)	Ulice	K.ú.+číslo (Obc)	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY

ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V NNMM PRO POTŘEBY ZUŠ

stávka stavební zemy

STAVEBNÍ OBJEKT	SO.01 BUDOVA ŠKOLY
ČÁST	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

NÁZEV VÝKRESU	ROZVADĚČ R1.1	číslo:	08
Měřítko	Datum akce	Datum tisku	stupeň PD
2016/15/DPS	D.1	09/2017	**DPS**