

LEGENDA:

- PROTIPOŽÁRNÍ POTRUBÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 45 MINUT (ALT. POŽÁRNÍ IZOLACE)
- PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ Z PANELŮ Z TVRZENÉ PUR/PIR PĚNY, TLOUŠTKA 30 mm
- TEPELNÁ IZOLACE PAROTĚSNÁ, VNITŘNÍ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 45 MINUT DESKA Z MINERÁLNÍ PLSTI PROTIPOŽÁRNÍ TLOUŠTKA 60 mm
- TEPELNÁ A HLUKOVÁ IZOLACE PAROTĚSNÁ, VNITŘNÍ, DESKA Z MINERÁLNÍ PLSTI S AL POLEPĚM TLOUŠTKA 40 mm, HUSTOTA 80 kg/m3
- SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
- K

ODVOD KONDENZÁTU
- 1.01



POZICE POTRUBÍ
- 4x

POČET

POZNÁMKY:

- POTRUBÍ MEZI TLUMIČI HLUKU (VČETNĚ) A JEDNOUTKOU (VENTILÁTORY) BUDE ZAIZOLOVÁNO PROTIHLUKOVOU IZOLACÍ.
- POTRUBÍ VEDENÉ PŘES NEVYTÁPĚNÉ PROSTORY BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ.
- DODRŽET VEŠKERÉ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE NA SÍTĚ JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ.
- NUTNÁ KOORDINACE UMÍSTĚNÍ VÝUSTEK VZDUCHOTECHNIKY A OSVĚTLENÍ.
- VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE. JE VŠAK NUTNÉ PROVĚRIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ.
- STÁVAJÍCÍ NEPOUŽÍVANÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ A AKTIVNÍ PRVKY (VENTILÁTORY, JEDNOTKY) BUDOU DEMONTOVÁNY.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv  
±0,000 = 591,90 = STÁVAJÍCÍ 1.NP

<div><div></div><div></div></div>			
GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz		
VEDOUcí ARCHITEKT	Ing. arch. Martin Zezula	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Janette Švandová	tel.: 606 722 471	e-mail: svandova@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Miroslav Novotný	tel.: 601 121 781	e-mail: novotny@ateliersantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis		e-mail: tulis@ateliersantis.cz

<div></div>			
INVESTOR	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Hemza	tel.: 606 725 513	e-mail: milos.hemza@mnuumim.cz
KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY		ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ	
		změna dokončení stavby	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 - BUDOVA ŠKOLY		
ČÁST	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA		

NÁZEV VÝKRESU			mřítko:	č. výkresu:
3D POHLED				VZT07
číslo zakázky:	členění dokumentace:	datum tisku:	stupeň PD:	
2016/15/DPS	D.1	09/2017	DPS	