



ZTI - LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP				
Kód	Název	ZTI		
		TV	SV	
01	HUDEBNÍ OBOR			
1	01 01 HUDEBNÍ NÁUKA	ne	ano	
1	01 02 ZKUSEBNÁ	ne	ne	
1	01 03 ZVUKOVÁ REŽIE (NAHRÁVACÍ MÍSTNOST)	ne	ne	
1	01 04 SATNA	ne	ne	
1	01 05 SATNA	ne	ne	
1	01 06 UČEBNA	ne	ano	
1	01 07 UČEBNA	ne	ano	
1	01 08 UČEBNA	ne	ano	
1	01 09 KABINET	ne	ano	
06	REDITELSTVÍ			
1	06 02 KANCELÁŘ	ne	ne	
1	06 03 KANCELÁŘ	ne	ne	
07	KOMUNIKACE			
1	07 05 ZÁVĚR	ne	ne	
1	07 06 VÝDELOVÝ SÁL (VSTUPNÍ HALA)	ne	ne	

ZTI - LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP				
Kód	Název	ZTI		
		TV	SV	
08	ŽAZEMÍ			
1	08 12 TECH. MÍSTNOST	ne	ne	
1	08 13 WC IMOBILNÍ	ano	ano	
1	08 14 PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	ano	ano	
1	08 15 CHODBA WC	ne	ne	
1	08 16 WC DÍVKY	ne	ano	
1	08 17 WC DÍVKY	ne	ano	
1	08 18 CHODBA WC	ne	ne	
1	08 19 PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	ano	ano	
1	08 20 WC CHLAPCI	ano	ano	
1	08 21 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	ano	ano	
1	08 22 ARCHIV	ne	ne	
1	08 23 KUCHYNKA	ano	ano	
1	08 24 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	ano	ano	
1	08 25 HYGIENICKÁ KABINA DÍVKY	ano	ano	

Celkový součet: 31

## LEGENDA:

### POTRUBÍ:

- KANALIZACE PŮVODNÍ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

### ARMATURY:

- ČT ČISTÍCÍ TVAROVKA

### OZNAČENÍ:

- 1 ODPADNÍ POTRUBÍ, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- d1 ODPADNÍ POTRUBÍ, DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- zp1 ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚT
- K ODVOD KONDENZÁTU OD ZARÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

## POZNÁMKY:

- ČISTÍCÍ TVAROVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠCE 1,0 m. ČISTÍCÍ TVAROVKY MUSÍ BÝT PŘÍSTUPNÉ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ KANALIZACE JE NUTNÉ DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY A ZÁKONY PLATNÉ V ČR. ZEJMÉNA ČSN EN 12056, ČSN 76 6760, ČSN 73 6005.
- VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE.
- JE NUTNÉ PROVĚRIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE.
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE V ODHLUČNĚNÉM PŘEVODNĚM V UPEVŇOVACÍHO SYSTÉMU.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv  
±0,000 = 591,90 = STÁVAJÍCÍ 1.NP

<b>GEN. PROJEKTANT</b> SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz		<b>VEDOUcí ARCHITEKT</b> Ing. arch. Martin Zezula tel.: 725 637 519 e-mail: zezula@ateliersantis.cz	
<b>HL. NÁZ. PROJEKTU</b> Ing. Janette Švandová tel.: 606 722 471 e-mail: svandova@ateliersantis.cz		<b>VYPRACOVAL</b> Jan Zezula tel.: 601 121 781 e-mail: jan.zezula@ateliersantis.cz	
<b>KONTROLOVAL</b> Ing. Zdeněk Tulis e-mail: tulis@ateliersantis.cz			

<b>INVESTOR</b> Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě			
<b>ZASTOUPENÝ</b> Michal Šmarda, starosta města tel.: 606 725 513 e-mail: mlos.hemza@munim.cz			
<b>KONTAKTNÍ OSOBA</b> Miloš Hemza tel.: 606 725 513 e-mail: mlos.hemza@munim.cz			
<b>KRAJ</b> Vysočina <b>OBEC</b> Nové Město na Moravě			
<b>KRAJSKÝ ÚŘAD</b> Jihlava <b>STAVEBNÍ ÚŘAD</b> Nové Město na Moravě			

<b>NÁZEV STAVBY</b> ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V MNM PRO POTŘEBY ZUŠ			
změna dokončené stavby			
<b>STAVEBNÍ OBJEKT</b> SO-01 - BUDOVA ŠKOLY			
<b>ČÁST</b> D.1.4 TECHNICKÉ PŘÍSTŘEDÍ STAVBY - ZDRAVOTNÍ TECHNICKÉ INSTALACE			
<b>NÁZEV VÝKRESU</b> 1.NP KANALIZACE		<b>mřížko:</b> 1 : 50	<b>č. výkresu:</b> ZTI04
<b>číslo zakázky:</b> 2016/15/DPS	<b>číslo dokumentace:</b> D.1	<b>datum tisku:</b> 09/2017	<b>státní PO:</b> DPS