


CELKOVÁ DÉLKA NAVRŽENÉHO VODOVODU – 871.6 m

HLOUBKY VÝKOPU V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ BUDOU UPRÁVENY DLE SKUTEČNÉ HLOUBKY  
ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ, PŘI ZACHOVÁNÍ SMĚRU SPÁDOVÁNÍ.

POTRUBÍ Z PE 100 :  
 SLÁKOVKA TRUBKA PRO PITNOU VODU Z HDPE PE 100 RC (RESISTANCE TO CRACK)  
 S NEJVNĚJŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI POMALÉMU POSTUPU TRHLIN. V TRUBCE ZÁMĚROVANÁ  
 DESETIPROCENTNÍ BREVETÁ VNĚJŠÍ VRSTVA, KTERÁ UMOŽŇUJE PROVÉST PŘESNOU  
 POVRCHU TRUBKY DLE DVS, DVGW A KRV. OBĚ VRSTVY JSOU SPOLU PŘES KOEXTRUZY  
 NEODDĚLITELNĚ SPOJENY.  
 POTRUBÍ BUDE SPOJOVÁNO POMOCÍ ELEKTROTVAŘEK.

|   |  |   |
|---|--|---|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT:<br><br>STUJENSKÁ 1033<br>591 01 ŽDAR nad SÁZAVOU<br>tel: 566651792, 605407990<br>e-mail: blaha.stanislav@gmail.com | ZODP. PROJEKTANT: <b>STANISLAV BLAHA IČO: 433835182</b><br>PROJEKTANT: <b>STANISLAV BLAHA</b><br>STAVEBNÍK: <b>SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽÁŘSKO, VODOŘÁSKÁ 2, 591 01 ŽDAR nad SÁZAVOU</b><br>IČO: <b>43383518</b><br>MÍSTO STAVBY: <b>POHLEDEC</b><br>KRAJ: <b>VYSOČINA</b> | AUTORIZACE:<br>PARÉ:  |
| NÁZEV AKCE:<br><b>- VODOVOD A NOVOSTAVBA JEDNOTNÉ KANALIZACE PRO 12 RD</b>  |  | FÓRMÁT: <b>8 A4</b><br>DATUM: <b>10/2017</b><br>STUPEŇ: <b>DPS</b><br>ZAKÁZKA: <b>176-P-2017</b><br>MĚŘÍTKO: <b>-</b><br>REVIZE: <b>-</b> |
| ČÁST:<br>STAVEBNÍ OBJEKT:   | <b>D. DOKUMENTACE INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU</b><br><b>D.1 SO 01, SO 02, SO 03 VODOVOD</b>   |   |
| OBSAH:  | <b>KLADECKÉ SCHÉMA</b>   | VÝKRES Č.: <b>D.13</b>  |