LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- 1472 HRANICE A ČÍSLA STÁVAJÍCÍCH PARCEL DLE KN
- STÁVÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE
- STÁVAJÍCÍ CHODNÍK
- CELOPLOŠNÁ OPRAVA KOMUNIKACE – FRÉZOVÁNÍ HORNÍ ASFALTOVÉ VRSTVY TL. cca.40mm, LOKÁLNÍ OPRAVY PODLOŽÍ, NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH (VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ BUDOU ZACHOVÁNY)
- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ
- NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – NÁTĚR BÍLÉ BARVY
- NAVRŽENÁ OBRUBA BETONOVÁ 150/250/1000 – VRCH OBRUBY OSADIT 100mm NAD PŘILEHLOU KOMUNIKACI – 56m
- NAVRŽENÁ PŘÍDLAŽBA – PROUŽEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK 100/100mm, DL. 56m

KAPACITNÍ BILANCE ČÁSTI a

PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ	: 800m²
NOVÝ ASFALTBETON ACO 11	: 800m²

SCHÉMA KLADENÍ VÝKRESŮ

POZNÁMKY

1) PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ DLE ČSN 73 6005
2) VEDENÍ ING. SÍTÍ NUTNO PŘEVZÍT Z KOORDINAČNÍ SITUACE
3) DEŠŤOVÁ VODA ZE ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE SVEDENA DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE PŘES STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI
4) OVLÁDACÍ PRVKY VODOVODU A KANALIZACE (HYDRANTY, ŠOUPATA, UZÁVĚRY PŘÍPOJEK, KANALIZAČNÍ ŠACHTY ATD.) BUDOU OSAZENY DO NOVÉ NIVELETY DLE UPRAVENÉHO TERÉNU
5) VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI JE ODVOZENO DLE OKOLNÍCH ZAMĚŘENÝCH BODŮ, V RÁMCI PROVÁDĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH MUSÍ BÝT TENTO PŘEDPOKLAD OVĚŘEN – VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNO
6) V MÍSTECH KDE NEDOJDE K ZÁSAHU DO STÁVAJÍCÍ OBRUBY ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ PŘÍDLAŽBA Z ŽULOVÝCH KOSTEK (100/100)
7) VEŠKERÉ NÁSYPY PROVÁDĚT Z VHODNÉHO MATERIÁLU ZA IDEÁLNÍ VLHKOSTI
8) TLOUŠŤKY ASFALTOVÝCH VRSTEV NAVRŽENÝCH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A V SOUPISU PRACÍ JSOU TLOUŠŤKY MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY V CELÉ PLOŠE BUDOVANÉHO ASFALTOVÉHO POVRCHU
9) MEZEROVITOST HORNÍ ASFALTOVÉ VRSTVY BUDE PO ZHUTNĚNÍ V ROZMEZÍ 3–5% (NUTNO DOLOŽIT PROTOKOLEM HUTNĚNÍ)
10) ULOŽENÍ OBRUBNÍKŮ DO BETONU C16/20, ŠÍŘKA SPAR 6–8mm, VÝPLŇ SPÁROVACÍ MALTOU

S

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv

Ateliér SANTIS architektura stavby

BIM building information modeling

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@atelliersantis.cz			
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula		tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@atelliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun		tel.: 606 722 471	e-mail: jun@atelliersantis.cz
VYPRACOVAL	Ing. Martin Jun		tel.: 606 722 471	e-mail: jun@atelliersantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis			

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

INVESTOR	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města	tel.: 566 598 301	e-mail: starosta@nnmm.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Petr Ptáček	tel.: 602 555 156	e-mail: petr.ptacek@meu.nnmm.cz

KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY

CELOPLOŠNÁ OPRAVA POVRCHŮ VOZOVEK V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

INŽENÝRSKÝ OBJEKT	101 OPRAVA KOMUNIKACE; 102 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ; 801 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
ČÁST	

NÁZEV VÝKRESU

SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH

měřítko:	č. výkresu:
1 : 250	02a

číslo zakázky:	členění dokumentace:	datum tisku:	stupeň PD:
2017/11/DPS	C	09/2017	DPS