



**HZS Kraje Vysočina**  
**územní odbor Žďár nad Sázavou**  
**Jamská 2231, 591 01 Žďár nad Sázavou**

ADRESÁT:

**Město Nové Město na Moravě**  
**Vratislavovo náměstí 103**  
**592 31 Nové Město na Moravě**

VYŘIZUJE: nrap. Marta Rybová  
TEL: 950291108  
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz  
25.2.2016

Č.j.:HSJI- 1090-2/ZR-2016

Počet listů: 1  
Přílohy:

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

**Název stavby:** Zateplení BD Drobného 540 Nové Město na Moravě  
**Místo stavby:** Nové Město na Moravě, Drobného 540, parc.č. 1022/1  
**Stavebník - investor:** Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103,  
592 31 Nové Město na Moravě  
**Předložený druh dokumentace:** Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení  
**PBŘ (dokumentaci) zpracoval:** Ing. Jaroslav Habán, ČKAIT - 1001464, PBŘ ze dne 18.2.2016

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou **projektovou dokumentaci stavby** předloženou dne 23.2.2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko**

Jedná se o zateplení objektu bytového domu. Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS polystyrénovými deskami tl. 140 mm. Střešní konstrukce bude zateplena po demontáži střešního pláště shora deskami z tuhé PIR pěny, následně bude zpětně osazen střešní plášť z tašek. Stavební úpravy jsou posouzeny jako změna stavby skupiny I. dle ČSN 73 0834.

**Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci. K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci stavby je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



.....  
HZS Kraje Vysočina  
Ředitel územního odboru Žďár nad Sázavou  
plk. Ing. Vladimír Sobotka