



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Žďár nad Sázavou

Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou



HZSJX004Q9WL
prvotní identifikátor

ADRESÁT:

**Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě**

VYŘIZUJE: nrap. Marta Rybová
TEL: 950291108 / FAX: 950291132
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU: 20.01.2017
POČET LISTŮ: 2
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 418-2/ZR-2017

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben

1. ZŠ v Novém Městě na Moravě

Místo stavby: Nové Město na Moravě, ul. Školní, 1. ZŠ

Stavebník: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Předložený druh dokumentace: sloučené územní a stavební řízení

Jméno a příjmení zpracovatele PBŘ: Ing. Jiří Ledinský, číslo ČKAIT-0012288,
PBŘ z 01/2017

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 19.1.2017 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Je navrženo vybudovat ve 3. NP 6 odborných učeben a 4 kabinety v nástavbě 1. ZŠ. Ve dvoře bude vybudován pavilon pracovních činností s prostorem pro výuku 15 žáků se zázemím. Stavební úpravy zajistí bezbariérovost objektu a budou zvětšeny prostory centrální šatny. Dostavbou školy nedojde k navýšení počtu osob v prostoru školy. V 1. NP dojde k osazení nového osobního výtahu, který bude požárně oddělen. Nový prostor šaten bude tvořit samostatný požární úsek s max. 111 skříňkami. K objektu kuchyně a jídelny bude nově přestavěno schodiště, které bude tvořit CHÚC typu A. Toto schodiště bude sloužit pro únik osob z jídelny a z nového podlaží odborných učeben. Pravá část objektu ZŠ s nástavbou bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem v tl. 140 mm.

Rozdělení do požárních úseků je uvedeno v PBŘS. Požární uzávěry (se samozviračem, do CHÚC v provedení EI) budou osazeny dle výkresů PB a PBŘS. Větrání CHÚC bude v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.4.2 a)2) – otevírací mechanismy horního otvoru i otvoru pro přívod vzduchu musí být vybaveny dálkovým ovládáním z několika míst v prostoru CHÚC, vždy však z úrovně

IČO: 70885184

ID DS: ntdaa7v

WGS84 (GPS): 15°34'47.7" E
49°23'35.7" N

Internet: www.hasici-vysocina.cz

vstupního podlaží. V prostoru objektu bude instalováno nouzové osvětlení a systém domácího rozhlasu s nuceným odposlechem. Požárně nebezpečný prostor zasahuje mimo stavební parcelu. V prostoru nástavby budou osazeny dva hadicové systémy s tvarově stálou hadicí dl. 30 m, min. statický přetlak bude 0,20 MPa. Nově se doplní 9 kusů PHP. Vnější požární voda je zajištěna z rybníka cca 450 m.

Odůvodnění


Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. si Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.


.....
plk. Ing. Vladimír Sobotka
ředitel územního odboru