

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

Kód				Název	Plocha [m²]	Krytí IP		
	podlaží	oddělení	místnost			rozváděč	světlo	přístroje
3 02 01			SCHODIŠTĚ		200	40/20	20	40/20
3 02 02			CHODBA		200	40/20	20	40/20
3 02 03			ODBOBNÁ JAZYKOVÁ UČEBNA		500	40/20	20	40/20
3 02 04			ODBOBNÁ UČEBNA ZEMĚPISU		750	40/20	20	40/20
3 02 05			ODBOBNÁ UČEBNA PŘÍRODOPISU		750	40/20	20	40/20
3 02 06			ODBOBNÁ UČEBNA FYZIKY		750	40/20	20	40/20
3 02 07a			PŘEDSÍN		300	40/20	20	40/20
3 02 07b			KABINET FYZIKY		500	40/20	20	40/20
3 02 07c			KABINET PŘÍRODOPISU		500	40/20	20	40/20
3 02 08			SCHODIŠTĚ		200	40/20	20	40/20
3 02 09			CHODBA		200	40/20	20	40/20
3 02 10			KABINET JAZYKŮ		500	40/20	20	40/20
3 02 11			ODBOBNÁ JAZYKOVÁ UČEBNA		500	40/20	20	40/20
3 02 12			ODBOBNÁ JAZYKOVÁ UČEBNA		500	40/20	20	40/20
3 02 13			WC IMOBILNÍ - Ž		200	40/20	20	40/20
3 02 14			CHODBA		200	40/20	20	40/20
3 02 15			KABINET ZEMĚPISU		500	40/20	20	40/20
3 02 16			CHODBA		200	40/20	20	40/20
3 02 V1			VÝTAH		—	—	—	—

Legenda:

- Rozváděč NN
- Stropní svítidlo 2x11W
- Vnější nástěnné svítidlo
- Nouzové svítidlo 8W/230V, 60.min. IP44
- Stropní LED svítidlo 40W IP20 vč. závěsných lanek a kab.přívodu
- 55W Stropní LED svítidlo 55W IP20 vč. závěsných lanek a kab.přívodu
- Stropní LED svítidlo 40W IP65
- Vnější LED svítidlo 24W s výložníkem
- Nástěnný LED reflektor 10W IP40
- Vypínač řaz.1.IP20
- Vypínač řaz.5.IP20
- Vypínač řaz.6.IP20
- Vypínač řaz.7.IP20
- Zásuvka 230V/16A IP20
- Zásuvka 230V/16A IP20 + SPD
- Zásuvka 230V/16A IP44
- Zásuvka 3x400V/32A 5p
- Zásuvková skřabice
- Ei.osoušeč rukou 230V/2kW IP21
- Tlačítko nouze WC imobilní
- Zdroj 230V/12V 100VA WC imobilní
- Zvonek s blikacem 12V WC imobilní
- Ovládač střešních světlíků
- Ventilátor
- Ei. ohřev vody

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SITI TN
OCHRANA DOPLŇKOVÁ – RCD
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bp
±0,000 = 1.NP STÁVAJÍCÍ ZŠ

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/28, 591 01 Zlín nad Sádkou, tel.: 566 697 371, e-mail: santis@palezanantis.cz	
VEDOUcí ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zavadil	tel.: 725 637 519 e-mail: martin.zavadil@santis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jan	tel.: 606 722 471 e-mail: martin.jan@santis.cz
VYPRACOVAL	Jiří Provazník	tel.: 721 494 774 e-mail: jiri.provaznik@santis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tuřil	e-mail: zdenek.turil@santis.cz

INVESTOR	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vrástlavovo nám. 103, 662 31 Nové Město na Moravě
ZASTOUPENÍ	Michal Šmarda, starosta města
KONTAKTNÍ OSOBA	Milad Hemza
KRAJ	Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava

NÁZEV STAVBY	VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
STAVBNÍ OBJEKT	SO-01 BUDOVA ZŠ
ČÁST	0.1.4 zař.žiropruše elektroinstalace ableskoverodu
NÁZEV VÝKRESU	INSTALACE 3.NP - OSVĚTLENÍ
Škála	1 : 50
Číslo výkresu	03
Datum vydání	2016/16/DPS
Datum dokumentace	D.1
Datum listu	11/2017
Logo DPS	DPS