

ROZVADĚČ R-kuchyně

stávající

NORMY:

Soustava napětí
230/400V AC 50Hz TN-C-S
Ochrana proti neb. dotyku neživých částí
Automatickým odpojením od zdroje v síti TN
Ochrana doplňková – RCD
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - BpV
±0,000 = 1.NP STÁVAJÍCÍ ZŠ

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Břemská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz
VEDOUČÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula tel.: 725 837 519 e-mail: zezula@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun tel.: 606 722 471 e-mail: jun@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Jiří Provazník tel.: 721 484 774 e-mail: elektro-provaznik@email.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulus e-mail: tulus@ateliersantis.cz

INVESTOR	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratlavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
ZASTOUPENÝ	Michal Šnarda, starosta města tel.: 602 538 274 e-mail: posta@mmm.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Henza tel.: 606 725 513 e-mail: milos.henza@neu.mmm.cz

KRAJ	Vysočina	OBEČ	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY	VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 BUDOVA ZŠ		
ČÁST	D.1.4 zař.slinoproudé elektrotechniky ableskosvodu		

NÁZEV VÝKRESU	R- KUCHYNĚ		č. výkresu:	08
číslo zakázky:	členění dokumentce:	datum tisku:	stupeň PD:	
2016/16/DPS	D.1	11/2017		DPS

R-kuchyně

