



DETAIL PROSTUPU PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ KOSTRUKCÍ



LEGENDA

POTRUBÍ
HLAVNÍ ROZVOD (PŘÍVOD Z VÝMĚNÍKOVÉ STANICE DO STROJOVNY) - OCELOVÉ TRUBKY BEZEŠVĚ DN80 SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM
POTRUBÍ VEDENÉ V ZEMI - PŘEDIZOLOVANÉ OCELOVÉ POTRUBÍ DN80, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 160mm

POZNÁMKY


- Prostup předizolovaného potrubí konstrukcí bude opatřen systémovou chráničkou včetně příslušenství, viz. detail prostupu.
- Stávající přívod do strojovny bude demontován, uzavírací armatury před rozdělovačem a sběračem budou zachovány.
- Křížení potrubí jednotlivých profesí TZB nutno koordinovat na stavbě.
- Potrubí vedené v zemi bude uloženo dle vzorového řezu rýhou!
- Tloušťka tepelné izolace dle vyhlášky č. 193/2007 Sb.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv

±0,000 = 1.NP STÁVAJÍCÍ ZŠ

<div><div></div><div></div></div>				
GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz			
VEDOUcí ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula		tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun		tel.: 606 722 471	e-mail: jun@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Ladislav Boušek		tel.: 603 147 985	e-mail: bousek174@gmail.com
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis			e-mail: tulis@ateliersantis.cz

			
INVESTOR	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Bratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města	tel.: 602 538 274	e-mail: posta@nmm.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Hemza	tel.: 606 725 513	e-mail: milos.hemza@meu.nmm.cz
KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY	VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 BUDOVA ZŠ		
ČÁST	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ, MaR		

NÁZEV VÝKRESU		PŮDORYS 1.PP		měřítko:	1 : 50	č. výkresu:	01
číslo zakázky:	2016/16/DPS	členění dokumentce:	D.1	datum tisku:	11/2017	stupeň PD:	
						DPS	