

Architectural floor plan showing a proposed heating system layout. The plan includes rooms with existing radiators (e.g., 2.0204, 2.0205) and new radiators (e.g., 2.0202, 2.0203). It details the installation of new copper piping (CU) and the removal of old radiators. The layout shows a network of pipes connecting various rooms, with labels for pipe sizes (e.g., CU15x1.0, CU35x1.5) and flow directions. The plan also indicates the location of existing and new radiators and the removal of old ones.

- 2.0201 -
15°C
1837W

STOUPAČKY CU15x1,0

NOVÝ TĚLISO
ZKOUŠENO
RŠ 11/25x141 (3,32)
TRH

STOUPAČKY CU18x1,0

STOUPAČKY CU15x1,0

NOVÉ CU POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM


CU12x1,0

- Na stávajících ústavech budou před připojením nového potrubí stávajícími odvzdušňovací ventily.
- Otopná tělesa umístěná před okny bez parapetu budou na domovních konzolkách.
- Křídlová otopná tělesa na WC budou umístěna 1,0 m nad podlahu.
- Trubičky potrubí jednotlivých plynů T28 budou umístěny koordinovaně na stěbě.
- Otopná tělesa připojená měděným potrubím budou připojena potrubím 15x1,0, není-li výkresu uvedeno jinak.
- U přesunutých těles v místnostech 2.0204 a 3.0215 budou nově připojovací armatury, u ostatních přesunutých těles budou použity stávající připojovací armatury. Nastavení stávajících armatur bude zachováno.
- Pokud není u regulací armatur uvedeno jinak, bude armatura ponechána zcela otevřená. (Hodnota 0,00 je hodnotou nastavení armatury).
- Tloušťka tepelné izolace dle výkresů č. 193/2007 Sb.

Kód			Název	ÚT	
Podlaží	Ordelení	Místnosti		Teplota [°C]	Ztráta [W]
2	02	01	Schodiště	15	1837
2	02	02	Sklad	9.3	0
2	02	03	WC imobilni - M	20	546
2	02	04	Chodba	20	3747
2	02	05	Schodiště	15	498

±0,000 = 1.NP STÁVAJÍCÍ ZŠ

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz			
VEDOUČÍ ARCHITEKT	Ing. arch. Martin Zezula		tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun		tel.: 606 722 471	e-mail: jun@ateliersantis.cz
VYPRACOVÁL	Ladislav Boušek		tel.: 603 147 985	e-mail: bousek6743@gmail.com
KONTROLÓV	Ing. Zdeněk Tulis			e-mail: tulis@ateliersantis.cz

	
INVESTOR	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města tel.: 602 538 274 e-mail: posta@nmnm.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Hemza tel.: 606 725 513 e-mail: milos.hemza@meu.nmnm.cz
KRAJ	Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava
	STAVEBNÍ ÚŘAD
	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY				VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ	
STAVEBNÍ OBJEKT		SO - 01 BUDOVA ZŠ			
ČÁST		D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY - VYTÁPĚNÍ, MaR			
NÁZEV VÝKRESU			PŮDORYS 2.NP		měřítko: 1 : 50
					č. výkresu: 05
číslo zakázky:	členění dokumentace:	datum tisku:	stupeň PD:		
2016/16/DPS	D. 1	11/2017	DPS		