ROZVADĚČ RMS3

OCELOPLECHOVÝ – ZAPUŠTĚNÝ
VELIKOST POLE 1200x600x230mm
PŘÍVOD I VÝVODY HOREM
KRYTÍ IP 40/20
PŘESTROJOVÁ NÁPLŇ – dle výběrového řízení
POŽÁRNÍ ODOLNOST EI45–DP1

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
ZDROJ NN AC Sítě TN-C-S
SOUSTAVA SPOJENÍ SE ZEMÍ, NÁZVOSLOVÍ ČÁSTÍ
ČSN 33 2000-3 ed.3 (33 2000-3 ed.2 změna 1 a 2)
ochrana před úrazem elektrickým proudem – ANO
ČSN 33 2000-4-41 ed.3

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 1.NP STÁVAJÍCÍ ZŠ

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 1250/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 657 371, email: santis@stelleinsantis.cz		
VEDOUCÍ PROJEKTU	Ing.arch. Martin Zikuda	tel.: 725 827 518	e-mail: zikuda@stelleinsantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun	tel.: 606 722 471	e-mail: jun@stelleinsantis.cz
VYPRACOVAL	Jiří Provazník	tel.: 721 484 774	e-mail: elektroprovaznik@email.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tuláš		e-mail: tulas@stelleinsantis.cz

INVESTOR	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÍ	Michal Šmarda, starosta města	tel.: 602 538 274	e-mail: jurek@mmnm.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Hanza	tel.: 606 725 013	e-mail: milos.hanza@mu.mmnm.cz
KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

STAVEBNÍ OBJEKT	SO-01 BUDOVA ZŠ
ČÁST	D.1.4 zdl.silnoproudé elektrotechniky a bleskovodu

NÁZEV VÝKRESU			měřítko	č. výkresu
RMS3				**11**
číslo zakázky	členění dokumentace	datum tisku	stupeň PD	
2016/16/DPS	D.1	11/2017	**DPS**	

RMS3

TN–C–S 3NPE~50Hz 400V In=100A, Iks=10kA

+1.2.2.3

F1.1
80A - B
PRO 99 BC
CYKY 4x10
CYKY 4x10
CYKY 4x10
CYKY 4x10
CYKY 4x10
CYKY 4x10
CYKY 5x6
CYKY 5x10
CYKY 3Cx1,5
CYKY 3Cx1,5
CYKY 3Cx1,5