

ROZVADĚČ RMS2.1

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN
OCHRANA DOPLNKOVÁ – RCD
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

KRYTI IP 40/20





PŘÍSTROJOVÁ NÁPLŇ – dle výběrového řízení

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv

±0,000 = 1.NP STÁVAJÍCÍ ZŠ



GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, e-mail: santis@ateliersantis.cz
VEDOUČÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula 
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun 
VYPRACOVAL	Jiří Provazník 
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tuliš 

INVESTOR	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města	tel.: 602 538 274	e-mail: posta@nmm.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Henzla	tel.: 606 725 513	e-mail: milos.henzla@neu.nmm.cz

KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY

STAVEBNÍ OBJEKT	SO-01 BUDOVA ZŠ
ČÁST	D.1.4 zař.slínoproudé elektrotechniky a bleskosvodu

NAZEV VÝKRESU		RMS2.1		měřítko:	č. výkresu: 10
číslo zakázky:	členění dokumentace:	datum tisku:	stupeň PD:		
2016/16/DPS	D.1	11/2017	DPS		

