



Zadavatel : **Město Nové Město na Moravě**

Sídlo: Vratislavovo náměstí 203

592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

V souladu s § 49 zákona č.137/2006Sb. o veřejných zakázkách Vám tímto poskytujeme dodatečné informace k veřejné zakázce „Obměna 1 ks osobního výtahu tř.I včetně příslušenství v č.p. 731 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě“.

Dotaz:

Dobrý den,

zasílám Vám dotaz k upřesnění veřejné zakázky „Obměna 1 ks osobního výtahu tř. I včetně příslušenství v č. p. 731 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě“, který se týká technických zadávacích podmínek:

V zadání je uvedeno, že

a) obměna stávajícího výtahového stroje bude za stroj nový dvourychlostní.

a dále v zadání je uvedeno, že

b) nový rozvaděč bude osazen frekvenčním měničem.

Nelze osadit dvourychlostní stroj řízený frekvenčním měničem, proto prosím o upřesnění zadání, jestli je požadováno a) nebo b).

Odpověď:

Dobrý den, v příloze č.2 zadávacích podmínek v odst.4/ Strojovna je uvedeno " nový rozvaděč bude osazen frekvenčním měničem", v tomto případě se jedná o chybný požadavek.

Požadujeme mimo jiné obměnu stávajícího výtahového stroje za stroj nový dvourychlostní.

Děkujeme za upozornění.

v Novém Městě na Moravě dne 31.3.2014

Mgr.Daniela Krejčí v.r.
administrátor VZ