



Soustava napětí: 3x400V/230V/ 50Hz
Ochrana před neb. dotykem než. částí dle ČSN 332000-4-41
- základní - izolací
- před poruchou - autom. odpojení od zdroje TN-C-S

ROZVADĚČ:
PLASTOVÝ
ZAPUŠTĚNÝ
VELIKOST POLE 600x400x120
PŘÍVOD I VÝVODY HOREM
KRYTÍ IP 40/20

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 614,500

	
GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Bm ěnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz
VEDOUcí ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula tel.: 725 837 519 e-mail: zezula@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun tel.: 606 722 471 e-mail: jun@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Jiří Provazník tel.: 721 484 774 e-mail: elektro-provaznik@email.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zden ěk Tulis e-mail: tulis@ateliersantis.cz

INVESTOR	
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města tel.: 602 538 274 e-mail: posta@nmnm.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Lubomír Kubík tel.: 602 387 608 e-mail: lubomir.kubik@neu.nmnm.cz

KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY	
SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 SPORTOVNÍ HALA
ČÁST	D.1.4g zař.silnoprůdé elektrotechniky a bleskosvodu

NÁZEV VÝKRESU		ROZVÁDĚČ R-BAR		měřtko:	č. výkresu: 08
číslo zakázky:	členění dokumentce:	datum tisku:		stupeň PD:	
2016/10/DPS	D.1	06/2017		DPS	

