

POZNÁMKY:

1. MĚŘÍCÍ VEDENÍ POTRUBÍ VEDENÁ PO HALE A VYSOŽENÁ NAD STŘECHU BUDOU NATŘENA (BARVA ODSTÍN ZINKOVÝ).
   DISTRIBUČNÍ ELEMENTY BUDOU SE STĚNĚ BARVIČ.
2. POTRUBÍ MEZI TLUMIČ KLIKU (VČETNĚ) A JEDNOTKOU (VENTILÁTORY) BUDOU ZAZDLOVÁNY PROTIHLUKOVOU IZOLACÍ.
3. PŘI PRŮCHODU STĚNAMI NEVYHŘÍVANÉ PROSTORY BUDOU ZAZDLOVÁNA TEPELNOU IZOLACÍ.
4. DVEŘNÍ VEDENÍ PŘÍVODU VZTAHUJÍCÍ SE NA SÍŤ JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ.

LEGENDA:

- TEPELNÁ A PROTIHLUKOVÁ IZOLACE POTRUBÍ VNĚJŠÍ TL.100MM
- TEPELNÁ A PROTIHLUKOVÁ IZOLACE POTRUBÍ VNITŘNÍ TL.40MM
- 1000+ ODKA POTRUBÍ, VOLNÁ PŘÍRUBA
- SH 2300 SPODNÍ HRANA POTRUBÍ, PŘÍKU NAD PODLAHOU
- OSA 2300 OSA POTRUBÍ, PŘÍKU NAD PODLAHOU

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 614,50

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 129/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz			
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zeibda		tel.: 725 837 519	e-mail: zeibda@atelierssantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun		tel.: 606 722 471	e-mail: jun@atelierssantis.cz
VYPRACOVAL	Miloslav Novotný		tel.: 606 722 471	e-mail: novotny@atelierssantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tuřis			

INVESTOR	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města	tel.: 602 538 274	e-mail: posta@nmnm.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Luboslr Kubík	tel.: 602 387 608	e-mail: lubomir.kubik@nasnmnm.cz

KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY: **SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ**
rekonstrukce

STAVEBNÍ OBJEKT	SO-01 SPORTOVNÍ HALA
ČÁST	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

NÁZEV VÝKRESU		měřítko	v listu/celk.
PŮDORYS 2.NP		1:50	02
číslo zakázky	členění dokumentace	datum tisku	soupeň PD
2016/10/DPS	D.1	05/2017	**DPS**