



Zásuvkovou skříň osadit do kompaktního plastového pilíře shodného typu, jako je pro skříň s ELM rozváděčem

Soustava napětí: 3x400V/230V/50Hz
Ochrana před neb. dotykem než. části dle ČSN 332000-4-41
- Základní - izolací
- Před poruchou - autom. odpojení od zdroje TN-C-S

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 614,500

<div><div><div>Atelier</div><div>SANTIS</div><div>ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO</div></div><div><div>BIM</div><div>building information modeling</div></div></div>					
GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz				
VEDOUcí ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula		tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliersantis.cz	
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun		tel.: 606 722 471	e-mail: jun@ateliersantis.cz	
VYPRACOVAL	Jiří Provazník		tel.: 721 484 774	e-mail: elektro-provaznik@email.cz	
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis			e-mail: tulis@ateliersantis.cz	

INVESTOR					
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města		tel.: 602 538 274	e-mail:	posta@nmmn.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Lubomír Kubík		tel.: 602 387 608	e-mail:	lubomir.kubik@meu.nmmn.cz
KRAJ	Vysočina		OBEC	Nové Město na Moravě	
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava		STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě	

NÁZEV STAVBY		SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 SPORTOVNÍ HALA				
ČÁST	D.1.4g zař.silnopr.ú.é.ektrotechniky a bleskosvodu				

NÁZEV VÝKRESU		měřítko:	č. výkresu: 10
ROZVÁDĚČ R-ZS2			
číslo zakázky:	členění dokumentce:	datum tisku:	stupeň PD:
2016/10/DPS	D.1	06/2017	DPS