

Novoměstská teplařenská
akciová společnost
Hornická 973
Nové Město na Moravě
592 31

Krajský obchodní soud v Brně oddíl B, vložka 2281

Telefon / Fax : 566 617 274

Tel.: 566 617 004, 775 617 004

Email : sebek@nmm-teplarna.cz

Mobil : 775 617 002

SANTIS a.s.
Jun Martin, Ing.
Brněnská 38/126
59101 Žďár nad Sázavou

Věc:

Vyjádření k PD pro ÚŘ, SP, č. NMP/008/2017 na akci:

„Sportovní hala s lezeckou stěnou, Tyršova ul. v Nové Město na Moravě“.

I. Při realizaci Vámi plánovaných prací **dojde** */ - **nedojde** */ ke styku s **podzemními**

teplovodními vedeními a datovým komunikačním kabelem

II. Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací / nákresem situace

III. K výše uvedené akci požadujeme při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní teplovodní vedení a datové kabely v blízkosti těchto vedení a zařízení, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození teplovodního vedení a datových kabelů stavebními pracemi, zejména tím, že zajistíte:

- aby organizace provádějící zemní a ostatní práce respektovala ČSN 736005 a zákon 458/2000
- před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemního teplovodního vedení a datových kabelů přímo ve staveništi (trase)
- uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- prokazatelně seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku +/- 50 cm uloženého teplovodu a datových kabelů od výkresové dokumentace ve všech směrech
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy teplovodu a datových kabelů a aby nepoužívali žádných hloubicích strojů
- aby odkryté podzemní teplovodní potrubí a datové kabely byly řádně zabezpečeny proti poškození
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod teplovodem a datovým kabelem
- aby organizace provádějící zemní práce vyzvala organizaci, která vydala toto vyjádření k provedení kontroly před zakrytím teplovodu a datového kabelu, zda není vedení viditelně poškozeno a je umístěna výstražná folie
- aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního teplovodního vedení a datových kabelů organizaci, která vydala toto vyjádření
- aby bylo ohlášeno ukončení stavby organizaci, která vydala toto vyjádření

další podmínky : v zájmovém prostoru se nachází zařízení ve správě Novoměstské teplařenské a.s.,

Souhlasíme s územním a stavebním řízením veřejnoprávní smlouvou (pro zkrácení lhůt dle SZ 183/2006).

Převzal: zasláno e-mailem

Příloha č. : 1

*nehodící se škrtněte

Dne: 2.2.2017

Stanislav Šebek ,energetik NMT

datum, podpis a razítko

Novoměstská teplařenská a.s.
Hornická 973

592 31 Nové Město na Moravě

IČO 25335057 DIČ CZ25335057

Zápis KOS Brno sp.zn. B/228]

Platnost tohoto vyjádření je po dobu šesti měsíců od data vystavení !

V Novém Městě na Moravě, dne : 2.2.2017

Příloha č. 1

K vyjádření č. NMP /008/2017

Důsledně dbát výše uvedených opatření daných citovanou normou pro křížení a souběh s teplovodním vedením a datovými kabely na ul. Tyršova, včetně přívodu teplovodu pro starou sportovní halu v Nové Město na Moravě.

Při rekonstrukci je nutná spolupráce při vytyčování trasy teplovodu.

Při nutné opravě v případě poruchy na trase teplovodu požadujeme přístup k určenému místu havárie nebo poruchy a tedy zavedení nutných opatření při opravě poruchy nebo havárie na teplovodu v majetku Novoměstské teplárenské.

Děkuji.

V Nové Město na Moravě

Dne : 2.2.2017



Stanislav ŠEBEK

Energetik

Novoměstská teplárenská a.s.

Nové Město na Moravě

Novoměstská teplárenská a.s.
Hornická 973

592 31 Nové Město na Moravě

IČO 25335057 DIČ CZ25335057

Zápis KOS Brno sp.zn. B/2281