

15. 05. 2017

strana 1/2



SANTIS a.s.
Brněnská 126/38
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
05. 04. 2017

NAŠE ZNAČKA
PM020428/2017-203/Vrab

VYŘIZUJE
Ing. Zuzana Vráblíková
+420 541 637 309
vrablikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
10. 05. 2017

SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL.

(k. ú. Nové Město na Moravě, ORP Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, ČHP 4-15-01-0770-0-00)

Charakteristika akce

Dopisem ze dne 5. 4. 2017 jste nám předložili žádost o vyjádření a část dokumentace pro územní a stavební řízení výše uvedeného záměru, kterou zpracoval Atelier SANTIS a.s. v lednu 2017. K dokumentaci pro územní řízení jsme vydali dne 15. 3. 2013 Stanovisko správce povodí pod č. j. PM013023/2013-203/Hoj a dne 2. 4. 2013 doplnění vyjádření pod č. j. PM016256/2013-203/Hoj, k dokumentaci pro stavební řízení pak vyjádření dne 9. 9. 2013 pod č. j. PM038575/2013-203/Hoj.

Investorem akce je Město Nové Město na Moravě.

Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 269, 275/7, 270 v k. ú. Nové Město na Moravě při ulici Tyršova ve střední části obce.

Předložená dokumentace řeší výstavbu sportovní haly o rozměrech 51,74 x 39,34 m vč. sociálního, hygienického a technického zázemí, prostor pro diváky, zpevněných ploch s 10 parkovacími stáními a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Součástí stavby bude demolice stávajících objektů ubytovny a tělovýchovného střediska a kácení stávající zeleně na místě stavby.

Zdrojem vody pro sociální zázemí haly a požární vody bude napojení na veřejný vodovod. Areál bude odkanalizován jednotnou areálovou kanalizační sítí. Splaškové odpadní vody budou odváděny do stávající veřejné jednotné kanalizace. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou v celkovém množství 43,89 l/s (stávající odtok z řešených ploch činí 40,98 l/s) odváděny do veřejné jednotné kanalizace spolu s vodami splaškovými. Dešťové vody ze zpevněných ploch parkovišť budou do areálové kanalizace zaústěny přes sorpční vpusti (záchyt uniklých ropných látek).

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je

uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.


b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za následujících podmínek:

1. Likvidace srážkových (dešťových) vod bude řešena v souladu s § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, s vyhláškou č. 501/2006 Sb. v platném znění, konkrétně dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“. Veškeré dešťové vody budou v max. možné míře zadržovány v lokalitě. Požadujeme zvážit veškeré možnosti druhotného využití dešťových vod. Do veřejné jednotné kanalizace nebude navyšován stávající odtok dešťových vod.

Upozorňujeme:

- Správnímu úřadu bude předloženo hydrogeologické posouzení dané lokality, které jednoznačně prokáže nemožnost zasakování a zadržování dešťových vod.
- Ve vlastním zájmu investora je třeba důkladně zvážit možnost zadržení dešťových vod na pozemku stavby a účelné hospodaření s vodou pitnou, tzn. možnost druhotného využití dešťových vod jako vody užitkové (splachování, praní atp.), pro zálivku, okrasnou funkci atd. Přebytkové dešťové vody je dále třeba v co nejvyšší možné míře povrchově zasakovat a podpořit tak i jejich výpar, což přispívá k zachování příznivých klimatických poměrů v území.
- Navýšením odtoku dešťových vod do veřejné jednotné kanalizace dochází k dalšímu zhoršování odlehčovacích poměrů na kanalizační síti města s následným nepříznivým ovlivněním kvality vody ve vodním toku, což je v rozporu s Plánem dílčích povodí.
- Dešťové vody z parkovacích stání je třeba likvidovat vhodným způsobem tak, aby byly odloučeny, zachyceny, popř. přímo na místě degradovány ropné látky.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.


Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-13-

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí