

SANTIS, a. s.  
Brněnská 126/38  
591 39 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: ZR/407/2013-Še  
Vyřizuje: Šemrinc Jiří  
Tel.: 566 651 146  
Datum: 19. 2. 2013

**Vyjádření VAS, a. s., divize Žďár nad Sázavou k předložené projektové dokumentaci na akci: „Demolice ubytovacího zařízení Domovina v Novém Městě na Moravě“, p. č. 270, 275/7, 269 a 272, k. ú. Nové Město na Moravě**

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

VAS, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS, a. s.) souhlasí s odstraněním nemovitosti na p. č. 270 v k. ú. Nové Město na Moravě v rozsahu dle předložené projektové dokumentace zpracované projektantkou, p. DiS. Gabrielou Fialovou, zakázkové číslo 2012/06/DOS (datum 14.1.2013) za těchto podmínek:

- ❑ před zahájením bouracích prací požadujeme demontovat vodoměr pro odběrné místo OM 92103-460 a provést odpojení vodovodní a kanalizační přípojky pro OM 92103-460 v souladu s předloženou projektovou dokumentací
- ❑ k provedení zaslepení vodovodní přípojky *(ve stávající společné vodoměrné šachtě pro OM 92103-460 a OM 92104-190)* a k demontáži vodoměru má výhradní právo VAS, a. s.. Tyto práce Vám na objednávku a na základě smluvního vztahu s VAS, a. s. zajistí pracovníci našeho provozu, kontaktní telefon mistr VaK Nové Město na Moravě, p. Fila (tel. 566 618 768, 602 142 624)
- ❑ zaslepení kanalizační přípojky pro OM 92103-460 VAS, a. s. nezajišťuje. Z těchto důvodů požadujeme přizvat mistra VaK Nové Město na Moravě, p. Filu *(upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu)*:
  - ke kontrole provedení vodotěsného zaslepení kanalizační přípojky pro OM 92103-460. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad – tento zápis slouží i jako potvrzení mistra VaK Nové Město na Moravě o odstranění závad.
- ❑ s VAS, a. s. požadujeme zrušit smlouvu na dodávku pitné vody a na odvádění odpadních vod OM č. 92103-460. Kontaktní osoba z VAS, a. s. – zákaznické oddělení Ing. Pítrunová (telefon: 566 651 151)

- v rámci řešení odpojení inženýrských sítí a budování dočasného oplocení požadujeme nejprve provést vytyčení stávající kanalizace ve správě VAS, a. s. a respektovat její ochranné pásmo v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) – 1,5 m. Vytyčení kanalizace ve správě VAS, a. s. Vám na objednávku zajistí mistr VaK Nové Město na Moravě p. Fila. V rámci řešení dočasného oplocení staveniště požadujeme, aby byla kanalizační šachta č. 529 na jednotné kanalizaci ve správě VAS, a. s. trvale volně přístupná. K převzetí kanalizace ve správě VAS, a. s. požadujeme přizvat mistra VaK Nové Město na Moravě pana Filu, o vlastní kontrole musí být sepsán zápis. Případné poškození kanalizace ve správě VAS, a. s. hradí investor.

*VAS, a. s. upozorňuje, že za případné:*

- *vytyčení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek pro stávající nemovitosti a pozemky před zahájením realizace stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod a na kanalizaci, neprokáže-li se opak*
- *škody na stávajících vodovodních a kanalizačních přípojkách pro stávající nemovitosti a pozemky způsobené stavbou hradí investor.*

Toto vyjádření vydává VAS, a. s. v zastoupení SVK Žďársko podle čl. 5.5.(b) (1) Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací, o nájmu vodovodů a kanalizací, o správě majetku vodovodů a kanalizací a o rozvoji vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 1. 4. 2010 na základě plné moci pro VAS, a. s. ze dne 1. 4. 2010.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST a.s.  
Soháňická 820/150, 636 01 Brno  
divize Žďársko  
Bílostánská 1133, 501 21 Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs  
ředitel divize

**Na vědomí**

VAS, a. s., provoz VaK Nové Město na Moravě  
VAS, a. s., útvar speciálních činností – Ing. Šemrínec  
VAS, a. s., zákaznické oddělení – Ing. Pitrunová